

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物					SO2					NOx					流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向			
					实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值							是否超标	超标倍数	超标原因
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³										
在线	2019-5-17	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	4.85	10	否			8.56	11.90	35	否			23.67	33.62	50	否			11.56	10.38	50.84	9.14	连续	大气
在线	2019-5-17	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	4.56	10	否			7.06	10.17	35	否			25.97	37.49	50	否			11.65	10.60	49.66	8.68	连续	大气
在线	2019-5-17	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	3.98	10	否			11.73	15.82	35	否			27.60	37.32	50	否			11.97	9.91	50.05	8.76	连续	大气
在线	2019-5-17	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	4.73	10	否			8.79	12.07	35	否			28.77	39.61	50	否			11.90	10.11	50.78	9.42	连续	大气
在线	2019-5-17	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	4.97	10	否			5.11	7.38	35	否			23.93	34.92	50	否			11.87	10.72	50.07	9.12	连续	大气
在线	2019-5-17	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	3.86	10	否			11.02	15.52	35	否			23.49	33.46	50	否			11.71	10.46	49.81	8.85	连续	大气
在线	2019-5-17	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	4.35	10	否			12.76	19.04	35	否			24.98	37.46	50	否			11.82	10.98	49.92	8.97	连续	大气
在线	2019-5-17	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	4.35	10	否			9.64	13.25	35	否			25.54	35.38	50	否			11.95	10.19	50.40	9.18	连续	大气
在线	2019-5-17	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	4.42	10	否			10.94	14.99	35	否			25.99	35.56	50	否			11.84	10.06	51.49	9.58	连续	大气
在线	2019-5-17	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	5.14	10	否			4.88	7.42	35	否			22.17	33.75	50	否			11.47	11.14	50.29	9.30	连续	大气
在线	2019-5-17	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	5.62	10	否			3.77	5.73	35	否			22.76	34.58	50	否			11.23	11.13	50.16	9.03	连续	大气
在线	2019-5-17	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	5.70	10	否			2.88	4.26	35	否			23.10	34.18	50	否			11.54	10.85	50.17	8.44	连续	大气
在线	2019-5-17	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	5.51	10	否			5.18	7.16	35	否			23.68	32.84	50	否			11.60	10.19	51.26	8.99	连续	大气
在线	2019-5-17	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	4.93	10	否			12.24	15.72	35	否			28.59	36.58	50	否			12.02	9.29	52.27	9.66	连续	大气
在线	2019-5-17	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	17.35	10	是	0.74	校准	19.04	217.98	35	是	5.23	校准	22.74	31.53	50	否			11.97	9.87	52.24	6.08	连续	大气
在线	2019-5-17	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.98	10	否			2.56	3.32	35	否			41.93	50.56	50	是	0.01	校准	11.75	8.97	50.98	5.03	连续	大气
在线	2019-5-17	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	4.24	10	否			11.30	15.08	35	否			27.48	37.07	50	否			12.05	9.84	51.01	9.33	连续	大气
在线	2019-5-17	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	4.67	10	否			10.88	14.14	35	否			30.82	40.07	50	否			12.43	9.45	52.11	10.36	连续	大气
在线	2019-5-17	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	5.21	10	否			9.48	12.92	35	否			29.57	40.74	50	否			12.59	10.10	51.86	10.55	连续	大气
在线	2019-5-17	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	4.86	10	否			12.45	16.24	35	否			26.73	35.17	50	否			12.40	9.58	51.79	10.49	连续	大气
在线	2019-5-17	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	4.75	10	否			15.27	20.10	35	否			31.35	41.30	50	否			12.61	9.61	51.69	10.35	连续	大气
在线	2019-5-17	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	5.04	10	否			11.04	15.01	35	否			28.64	38.97	50	否			12.55	9.97	51.76	10.49	连续	大气
在线	2019-5-17	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.80	5.56	10	否			7.71	11.20	35	否			22.67	33.23	50	否			12.10	10.72	50.49	9.95	连续	大气
在线	2019-5-17	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	4.97	10	否			11.39	16.14	35	否			21.37	30.32	50	否			11.92	10.42	49.90	8.92	连续	大气
在线	2019-5-17	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.99	8.13	10	否			16.30	22.11	35	否			23.80	32.25	50	否			13.20	9.94	51.90	9.85	连续	大气
在线	2019-5-17	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.82	6.35	10	否			17.06	22.45	35	否			29.14	38.30	50	否			13.41	9.59	51.61	9.61	连续	大气
在线	2019-5-17	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.06	5.23	10	否			14.23	18.34	35	否			26.05	33.57	50	否			13.77	9.36	51.92	9.72	连续	大气
在线	2019-5-17	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.10	5.32	10	否			15.83	20.57	35	否			26.78	34.75	50	否			13.82	9.44	51.93	9.80	连续	大气
在线	2019-5-17	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.30	5.60	10	否			5.86	7.62	35	否			24.08	31.33	50	否			13.31	9.47	51.75	9.65	连续	大气
在线	2019-5-17	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.27	5.56	10	否			14.94	19.47	35	否			27.62	35.98	50	否			13.42	9.49	52.02	9.88	连续	大气
在线	2019-5-17	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.10	5.33	10	否			16.06	20.86	35	否			29.47	38.28	50	否			13.59	9.45	52.11	9.07	连续	大气
在线	2019-5-17	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.42	5.70	10	否			15.12	19.50	35	否			30.10	38.84	50	否			13.86	9.38	52.16	9.50	连续	大气
在线	2019-5-17	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.55	5.86	10	否			11.85	15.25	35	否			27.98	36.02	50	否			13.61	9.35	52.27	9.54	连续	大气
在线	2019-5-17	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.37	7.00	10	否			12.59	16.39	35	否			26.03	33.88	50	否			12.99	9.49	52.48	9.84	连续	大气
在线	2019-5-17	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.62	7.25	10	否			10.86	14.02	35	否			18.30	23.62	50	否			13.06	9.38	52.47	9.80	连续	大气
在线	2019-5-17	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.78	7.48	10	否			6.04	7.81	35	否			22.57	29.19	50	否			13.56	9.40	52.61	10.00	连续	大气
在线	2019-5-17	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.88	7.54	10	否			13.09	16.75	35	否			21.52	27.56	50	否			13.63	9.29	52.92	10.32	连续	大气
在线	2019-5-17	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.50	6.86	10	否			13.37	16.67	35	否			25.01	31.20	50	否			14.17	8.98	53.16	10.23	连续	大气
在线	2019-5-17	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.38	23.23	10	是	1.32	校准	19.11	157.60	35	是	3.50	校准	32.05	40.33	50	否			13.12	8.56	53.36	3.13	连续	大气
在线	2019-5-17	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.86	7.34	10	否			15.70	19.67	35	否			17.49	21.90	50	否			12.67	9.02	52.96	8.95	连续	大气
在线	2019-5-17	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.86	7.29	10	否			14.95	18.62	35	否			23.56	29.29	50	否			13.14	8.94	52.50	9.57	连续	大气
在线	2019-5-17	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.91	7.41	10	否			13.33	16.73	35	否			26.87	33.70	50	否			13.58	9.04	52.75	9.83	连续	大气
在线	2019-5-17	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.63	7.03	10	否			13.24	16.56	35	否			30.96	38.66	50	否			13.83	8.99	52.81	9.43	连续	大气
在线	2019-5-17	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.52	6.85	10	否			15.94	19.77	35	否			34.68	43.03	50	否			13.52	8.91	52.55	9.59	连续	大气
在线	2019-5-17	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.27	6.45	10	否			16.00	19.59	35	否			33.21	40.66	50	否			13.71	8.75	52.69	9.76	连续	大气
在线	2019-5-17	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.35	6.67	10	否			13.98	17.37	35	否			29.91	37.21	50	否			13.19	8.95	52.81	10.05	连续	大气
在线	2019-5-17	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.75	7.29	10	否			10.49	13.31	35	否			28.31	35.89	50	否			12.36	9.17	52.93	10.22	连续	大气
在线	2019-5-17	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.84	7.43	10	否			15.09	19.16	35	否			28.05	35.68	50	否			12.37	9.21	52.79	10.20	连续	大气