

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流速	O ₂	温度	湿度	排放方式	排放去向	
				实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	实测	折算	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因							
				mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³	值				mg/Nm ³	mg/Nm ³											
在线	2019-5-24	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	3.61	10	否			8.51	11.68	35	否			23.33	34.70	50	否			11.85	10.70	49.77	8.69	连续	大气
在线	2019-5-24	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.04	2.76	10	否			11.19	15.18	35	否			23.15	31.40	50	否			12.22	9.94	50.07	8.31	连续	大气
在线	2019-5-24	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.04	2.90	10	否			5.68	8.06	35	否			27.58	39.29	50	否			12.35	10.46	50.07	8.67	连续	大气
在线	2019-5-24	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.74	2.67	10	否			6.62	10.14	35	否			26.79	40.99	50	否			12.42	11.20	49.76	8.79	连续	大气
在线	2019-5-24	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.08	3.00	10	否			12.45	17.92	35	否			22.05	31.91	50	否			12.22	10.62	49.82	8.83	连续	大气
在线	2019-5-24	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	3.51	10	否			13.82	19.64	35	否			21.49	30.58	50	否			12.12	10.45	49.96	8.95	连续	大气
在线	2019-5-24	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	4.03	10	否			8.89	13.20	35	否			21.45	32.03	50	否			12.03	10.95	49.45	8.78	连续	大气
在线	2019-5-24	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	3.98	10	否			12.06	17.36	35	否			21.27	30.74	50	否			12.18	10.62	49.56	8.70	连续	大气
在线	2019-5-24	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	4.28	10	否			11.15	16.76	35	否			18.87	28.37	50	否			11.06	11.03	49.46	8.72	连续	大气
在线	2019-5-24	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.62	3.82	10	否			4.63	6.88	35	否			20.59	29.88	50	否			10.97	10.67	48.87	8.49	连续	大气
在线	2019-5-24	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	3.87	10	否			10.23	14.17	35	否			23.76	32.90	50	否			11.88	10.17	50.06	8.82	连续	大气
在线	2019-5-24	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	4.05	10	否			3.95	5.28	35	否			24.03	32.18	50	否			12.05	9.80	50.62	9.16	连续	大气
在线	2019-5-24	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.90	10	否			12.88	17.42	35	否			25.71	34.85	50	否			12.01	9.93	51.03	9.24	连续	大气
在线	2019-5-24	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	3.90	10	否			13.26	17.64	35	否			27.62	36.90	50	否			12.30	9.77	51.18	8.63	连续	大气
在线	2019-5-24	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	4.20	10	否			10.90	14.55	35	否			26.34	35.55	50	否			12.15	9.87	51.57	9.34	连续	大气
在线	2019-5-24	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	4.42	10	否			11.43	15.31	35	否			23.92	32.33	50	否			12.14	9.89	51.41	9.41	连续	大气
在线	2019-5-24	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	4.48	10	否			12.33	16.87	35	否			25.95	35.72	50	否			12.13	10.12	51.25	9.48	连续	大气
在线	2019-5-24	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	4.31	10	否			17.60	22.58	35	否			28.12	37.02	50	否			12.42	9.57	51.36	9.66	连续	大气
在线	2019-5-24	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	4.61	10	否			8.76	12.09	35	否			28.70	39.44	50	否			12.42	10.10	51.39	9.74	连续	大气
在线	2019-5-24	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	4.85	10	否			12.70	17.88	35	否			27.67	39.02	50	否			12.34	10.37	50.85	9.52	连续	大气
在线	2019-5-24	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	4.71	10	否			10.33	14.59	35	否			29.43	41.59	50	否			12.61	10.38	50.96	9.52	连续	大气
在线	2019-5-24	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	4.79	10	否			11.17	15.91	35	否			29.74	42.37	50	否			12.62	10.47	51.08	9.52	连续	大气
在线	2019-5-24	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	4.93	10	否			11.52	16.62	35	否			28.68	41.89	50	否			12.47	10.73	50.98	9.46	连续	大气
在线	2019-5-24	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	4.26	10	否			14.80	22.30	35	否			25.00	37.84	50	否			12.21	11.06	50.57	9.36	连续	大气
在线	2019-5-24	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.53	7.75	10	否			12.23	17.11	35	否			18.22	25.52	50	否			12.60	10.29	51.63	9.48	连续	大气
在线	2019-5-24	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.95	7.97	10	否			12.91	17.45	35	否			25.22	33.33	50	否			13.04	9.78	51.85	9.52	连续	大气
在线	2019-5-24	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.02	7.52	10	否			15.88	19.85	35	否			25.19	31.47	50	否			13.33	9.00	53.10	10.23	连续	大气
在线	2019-5-24	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.90	6.09	10	否			14.83	18.43	35	否			28.93	35.94	50	否			13.18	8.93	52.96	10.28	连续	大气
在线	2019-5-24	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.37	6.78	10	否			16.34	20.62	35	否			27.81	35.10	50	否			12.95	9.11	52.95	10.31	连续	大气
在线	2019-5-24	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.93	7.39	10	否			15.45	19.25	35	否			29.96	37.38	50	否			12.71	8.97	52.96	10.29	连续	大气
在线	2019-5-24	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.19	7.69	10	否			10.25	12.72	35	否			21.60	26.83	50	否			12.59	8.93	52.96	10.33	连续	大气
在线	2019-5-24	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.06	7.64	10	否			11.64	14.63	35	否			20.70	26.16	50	否			12.75	9.11	52.61	9.53	连续	大气
在线	2019-5-24	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.00	7.79	10	否			13.66	17.64	35	否			18.58	24.10	50	否			11.53	9.45	52.17	9.17	连续	大气
在线	2019-5-24	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.16	6.60	10	否			10.13	12.92	35	否			17.46	22.33	50	否			11.65	9.27	51.78	9.31	连续	大气
在线	2019-5-24	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.41	6.77	10	否			12.37	15.47	35	否			18.34	22.94	50	否			12.38	9.00	52.15	9.57	连续	大气
在线	2019-5-24	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.66	6.92	10	否			15.73	19.24	35	否			20.57	25.16	50	否			12.85	8.74	52.80	9.96	连续	大气
在线	2019-5-24	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.69	7.18	10	否			10.49	13.07	35	否			21.99	27.83	50	否			12.89	9.11	52.71	10.09	连续	大气
在线	2019-5-24	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.59	6.83	10	否			16.92	20.67	35	否			23.65	28.89	50	否			13.32	8.72	52.95	10.21	连续	大气
在线	2019-5-24	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.66	6.85	10	否			13.97	16.90	35	否			23.91	28.92	50	否			13.37	8.60	53.11	10.35	连续	大气
在线	2019-5-24	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.47	6.69	10	否			15.66	19.16	35	否			22.89	28.01	50	否			13.20	8.74	53.02	10.20	连续	大气
在线	2019-5-24	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.41	6.79	10	否			18.00	22.57	35	否			24.30	30.51	50	否			13.09	9.05	52.88	10.48	连续	大气
在线	2019-5-24	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.29	6.52	10	否			13.33	16.44	35	否			27.13	33.48	50	否			13.30	8.85	52.71	10.37	连续	大气
在线	2019-5-24	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.74	7.11	10	否			14.08	17.44	35	否			27.45	34.00	50	否			13.12	8.89	53.14	10.45	连续	大气
在线	2019-5-24	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.91	7.58	10	否			13.80	17.47	35	否			28.29	36.24	50	否			13.16	9.29	52.89	9.97	连续	大气
在线	2019-5-24	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.85	7.93	10	否			8.65	11.70	35	否			27.02	36.59	50	否			13.55	9.92	52.26	9.29	连续	大气
在线	2019-5-24	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.01	8.25	10	否			4.88	6.69	35	否			26.64	36.57	50	否			13.64	10.07	52.04	9.38	连续	大气
在线	2019-5-24	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.06	8.18	10	否			15.45	20.81	35	否			23.92	32.30	50	否			13.62	9.89	52.32	9.59	连续	大气
在线	2019-5-24	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.56	6.11	10	否			12.62	16.91	35	否			22.41	30.02	50	否			12.98	9.79	52.14	9.62	连续	大气