

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm ³ /h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准	是否	超标	超标原因	实测	折算	标准	是否	超标	超标原因	实测	折算	标准	是否	超标倍	超标原因									
				mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	倍数		mg/Nm ³	mg/Nm ³	标准	超标	倍数		mg/Nm ³	mg/Nm ³	限值	超标	数										
在线	2019-6-6	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	3.50	10	否			9.47	13.39	35	否		25.21	37.26	50	否			641957.56	13.27	10.78	51.20	9.44	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	4.91	10	否			5.07	7.48	35	否		24.12	36.64	50	否			616534.81	12.82	11.15	51.51	9.83	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	4.90	10	否			7.72	11.89	35	否		22.80	35.44	50	否			626769.75	12.91	11.34	50.51	9.27	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	4.16	10	否			6.53	10.20	35	否		22.86	35.98	50	否			610656.38	12.44	11.47	49.92	8.35	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	4.16	10	否			6.01	9.61	35	否		21.72	34.85	50	否			601751.75	12.24	11.64	49.76	8.24	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	4.45	10	否			5.69	9.19	35	否		20.97	34.00	50	否			594584.69	12.13	11.74	49.78	8.52	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	4.50	10	否			8.70	13.57	35	否		19.30	30.14	50	否			585980.13	12.00	11.39	50.06	8.76	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	4.66	10	否			9.69	15.52	35	否		19.55	31.53	50	否			574465.25	11.76	11.66	49.96	8.76	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	4.73	10	否			17.02	25.42	35	否		18.15	27.40	50	否			525843.81	10.82	11.02	50.28	9.05	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	5.10	10	否			12.76	18.93	35	否		20.63	31.54	50	否			532830.56	10.96	11.10	50.23	9.03	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	30.08	10	是	2.01	定期校准	17.27	49.19	35	是	0.41	定期校准	30.63	1041.65	50	是	19.83	定期校准	574951.06	11.28	11.04	50.06	4.73	68	连续	大气
在线	2019-6-6	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	5.08	10	否			12.86	19.38	35	否		22.97	34.68	50	否			560694.00	11.45	11.06	50.67	8.34	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	5.00	10	否			12.51	19.66	35	否		19.94	31.45	50	否			557474.81	11.51	11.48	50.80	9.24	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	5.08	10	否			13.92	20.36	35	否		18.81	27.49	50	否			559056.31	11.60	10.73	51.30	9.63	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	5.48	10	否			11.71	17.43	35	否		21.91	32.75	50	否			574434.63	11.96	10.95	51.42	9.95	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	5.36	10	否			18.49	26.95	35	否		22.89	33.64	50	否			584970.00	12.05	10.80	51.46	8.95	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	5.15	10	否			11.31	17.27	35	否		19.72	30.52	50	否			545894.00	11.21	11.31	51.03	8.73	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	4.46	10	否			10.51	16.01	35	否		20.55	31.36	50	否			577946.25	11.88	11.17	50.35	9.02	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	4.64	10	否			14.06	20.66	35	否		23.95	35.27	50	否			604378.50	12.59	10.81	51.24	10.07	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	4.68	10	否			15.63	21.74	35	否		24.82	34.68	50	否			610251.13	12.82	10.26	52.28	10.60	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	4.80	10	否			11.79	16.22	35	否		27.71	38.39	50	否			613676.56	12.94	10.17	52.67	10.83	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	5.26	10	否			8.45	12.97	35	否		26.82	41.00	50	否			605036.88	12.74	11.20	52.32	10.75	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.62	5.30	10	否			10.19	14.88	35	否		24.74	36.16	50	否			610399.06	12.80	10.73	52.05	10.47	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	4.90	10	否			11.34	16.67	35	否		23.17	34.22	50	否			595453.63	12.51	10.84	52.11	10.54	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.48	5.89	10	否			16.73	21.96	35	否		24.57	32.30	50	否			656483.13	13.71	9.59	52.51	10.06	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.64	6.19	10	否			9.88	13.08	35	否		24.56	32.67	50	否			621435.50	12.99	9.74	52.41	10.10	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.77	6.25	10	否			8.84	11.55	35	否		28.75	37.62	50	否			629740.31	13.14	9.56	52.23	9.99	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.04	6.67	10	否			9.46	12.48	35	否		21.80	28.84	50	否			623501.31	13.06	9.65	52.47	10.25	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.15	6.97	10	否			4.35	5.88	35	否		21.36	28.89	50	否			624652.13	13.03	9.92	52.02	10.04	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.78	6.64	10	否			2.50	3.48	35	否		17.61	24.46	50	否			605576.81	12.56	10.20	51.39	9.65	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.97	7.08	10	否			2.94	4.16	35	否		18.32	26.07	50	否			609704.44	12.64	10.44	51.39	9.61	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.13	7.47	10	否			4.93	7.18	35	否		17.22	25.04	50	否			600839.75	12.43	10.68	51.14	9.48	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.17	7.72	10	否			11.15	16.56	35	否		14.12	21.09	50	否			551696.06	11.42	10.95	50.79	9.47	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.26	7.53	10	否			16.38	23.45	35	否		14.20	20.31	50	否			557336.75	11.53	10.51	50.89	9.44	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.22	23.95	10	是	1.40	定期校准	22.08	40.45	35	是	0.16	定期校准	27.64	459.44	50	是	8.19	定期校准	592768.75	11.69	9.98	51.09	4.94	68	连续	大气
在线	2019-6-6	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.87	6.62	10	否			12.47	17.07	35	否		12.56	17.22	50	否			592730.75	11.95	9.96	51.60	6.95	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.72	6.71	10	否			11.41	16.18	35	否		15.02	21.38	50	否			572102.13	11.82	10.44	51.99	9.11	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.84	6.74	10	否			11.47	15.90	35	否		15.71	21.87	50	否			575076.50	11.95	10.22	52.06	9.58	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.03	6.91	10	否			14.19	19.44	35	否		17.85	24.52	50	否			593325.44	12.38	10.07	52.42	9.93	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.97	6.60	10	否			15.66	20.74	35	否		16.85	22.30	50	否			588190.31	12.33	9.69	52.63	10.27	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.55	6.42	10	否			14.67	20.71	35	否		16.78	23.64	50	否			558315.50	11.70	10.36	52.23	10.31	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.66	4.80	10	否			11.68	15.31	35	否		23.81	30.98	50	否			587648.13	12.31	9.54	52.53	10.26	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.01	5.14	10	否			8.20	10.60	35	否		22.17	28.42	50	否			613528.38	12.96	9.29	53.37	10.81	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.13	5.67	10	否			13.12	18.06	35	否		21.56	29.65	50	否			628064.50	13.22	10.09	52.92	10.62	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.32	6.01	10	否			14.11	19.62	35	否		21.69	30.16	50	否			642951.56	13.52	10.21	52.93	10.56	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.51	6.32	10	否			14.50	20.30	35	否		20.30	28.41	50	否			640231.13	13.46	10.28	52.85	10.55	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.17	5.52	10	否			12.15	16.03	35	否		19.90	26.34	50	否			683528.44	13.44	9.62	52.57	4.49	68	连续	大气	
在线	2019-6-6	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.28	4.17	10	否			12.73	16.19	35	否		18.39	23.37	50	否			689376.38	12.96	9.20	52.48	0.00	68	连续	大气	