

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因									
				mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2019-6-24	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.41	6.85	10	否			12.99	19.67	35	否			23.03	35.80	50	否			618025.63	12.83	11.31	51.99	9.57	75	连续	大气
在线	2019-6-24	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.31	7.25	10	否			9.33	15.40	35	否			23.39	39.34	50	否			630606.94	13.02	12.06	51.38	9.24	75	连续	大气
在线	2019-6-24	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.33	6.48	10	否			19.14	28.49	35	否			25.90	38.68	50	否			637964.00	13.21	10.96	52.04	9.39	75	连续	大气
在线	2019-6-24	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	5.37	10	否			10.14	15.55	35	否			27.11	41.85	50	否			628379.38	13.04	11.28	52.15	9.54	75	连续	大气
在线	2019-6-24	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	5.66	10	否			10.58	16.20	35	否			25.72	39.65	50	否			617388.63	12.80	11.27	51.93	9.47	75	连续	大气
在线	2019-6-24	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	6.40	10	否			8.89	13.73	35	否			24.69	38.66	50	否			621754.69	12.85	11.41	51.60	9.29	75	连续	大气
在线	2019-6-24	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	6.69	10	否			11.92	18.94	35	否			24.42	39.03	50	否			622831.63	12.87	11.61	51.49	9.32	75	连续	大气
在线	2019-6-24	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.31	6.67	10	否			14.88	22.89	35	否			26.75	41.29	50	否			636486.44	12.98	11.28	51.26	8.20	75	连续	大气
在线	2019-6-24	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.55	7.65	10	否			12.03	19.97	35	否			24.36	40.84	50	否			603363.56	12.40	12.04	51.19	8.81	75	连续	大气
在线	2019-6-24	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	5.69	10	否			15.72	23.19	35	否			23.99	35.69	50	否			616266.81	12.66	10.92	51.11	8.87	75	连续	大气
在线	2019-6-24	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	5.83	10	否			15.89	22.80	35	否			27.53	39.61	50	否			629326.44	13.06	10.57	52.18	9.55	75	连续	大气
在线	2019-6-24	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.44	6.07	10	否			28.56	39.21	35	是	####	燃烧异常	26.88	36.83	50	否			632601.75	13.20	10.04	52.49	9.91	75	连续	大气
在线	2019-6-24	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.76	6.58	10	否			12.76	17.49	35	否			28.72	39.75	50	否			628530.69	13.15	10.14	52.86	10.09	75	连续	大气
在线	2019-6-24	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.92	7.17	10	否			15.53	22.60	35	否			27.17	39.63	50	否			620705.63	12.96	10.71	52.58	9.97	75	连续	大气
在线	2019-6-24	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.74	6.53	10	否			22.96	31.57	35	否			25.98	35.72	50	否			624089.31	13.02	10.09	52.60	9.90	75	连续	大气
在线	2019-6-24	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.38	6.03	10	否			15.02	20.43	35	否			28.44	39.33	50	否			621133.75	12.96	10.10	52.50	9.92	75	连续	大气
在线	2019-6-24	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	6.06	10	否			10.21	15.72	35	否			22.25	35.16	50	否			620823.38	12.80	11.46	50.97	9.22	75	连续	大气
在线	2019-6-24	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	4.57	10	否			12.07	17.69	35	否			21.96	33.07	50	否			621031.31	12.86	11.00	51.63	9.42	75	连续	大气
在线	2019-6-24	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.62	5.05	10	否			15.15	21.02	35	否			24.11	33.69	50	否			625128.13	13.07	10.24	52.79	10.01	75	连续	大气
在线	2019-6-24	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	5.45	10	否			10.67	15.16	35	否			29.24	41.55	50	否			638282.06	13.21	10.44	52.56	9.20	75	连续	大气
在线	2019-6-24	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	5.91	10	否			14.92	21.77	35	否			28.97	42.35	50	否			649107.13	13.48	10.75	52.84	9.43	75	连续	大气
在线	2019-6-24	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.31	6.34	10	否			15.87	23.31	35	否			29.08	42.70	50	否			646525.81	13.47	10.79	52.69	9.79	75	连续	大气
在线	2019-6-24	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.21	6.27	10	否			12.88	19.15	35	否			30.57	45.48	50	否			645556.81	13.45	10.92	52.52	9.84	75	连续	大气
在线	2019-6-24	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.31	6.27	10	否			16.65	24.14	35	否			30.68	44.57	50	否			645737.81	13.49	10.67	52.84	9.99	75	连续	大气
在线	2019-6-24	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.66	7.59	10	否			15.93	21.28	35	否			22.50	30.08	50	否			606258.06	12.83	9.80	52.97	11.06	75	连续	大气
在线	2019-6-24	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.46	7.22	10	否			17.85	23.58	35	否			25.18	33.28	50	否			621974.56	13.15	9.66	53.16	10.96	75	连续	大气
在线	2019-6-24	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.69	7.44	10	否			18.62	24.33	35	否			26.19	34.22	50	否			641184.19	13.48	9.52	53.09	10.51	75	连续	大气
在线	2019-6-24	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.91	5.20	10	否			13.12	17.47	35	否			24.29	32.37	50	否			635706.63	13.37	9.74	52.69	10.65	75	连续	大气
在线	2019-6-24	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.98	5.37	10	否			13.67	18.43	35	否			22.74	30.64	50	否			626696.06	13.18	9.88	52.61	10.64	75	连续	大气
在线	2019-6-24	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.14	6.92	10	否			14.28	19.24	35	否			21.25	28.64	50	否			627810.63	13.19	9.87	52.51	10.58	75	连续	大气
在线	2019-6-24	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.99	8.06	10	否			14.91	20.04	35	否			21.79	29.27	50	否			614840.69	12.94	9.84	52.53	10.68	75	连续	大气
在线	2019-6-24	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.36	8.52	10	否			15.38	20.59	35	否			22.23	29.76	50	否			624941.06	13.14	9.80	52.49	10.66	75	连续	大气
在线	2019-6-24	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.51	9.04	10	否			15.12	20.85	35	否			19.47	26.82	50	否			592040.00	12.47	10.18	52.24	10.79	75	连续	大气
在线	2019-6-24	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.74	6.74	10	否			13.56	19.25	35	否			19.04	26.94	50	否			622594.00	13.01	10.44	51.60	10.36	75	连续	大气
在线	2019-6-24	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.14	6.74	10	否			16.58	21.71	35	否			26.06	34.16	50	否			633489.94	13.35	9.57	52.73	10.83	75	连续	大气
在线	2019-6-24	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.83	7.64	10	否			17.43	22.85	35	否			27.40	35.92	50	否			631822.06	13.36	9.56	52.85	11.10	75	连续	大气
在线	2019-6-24	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.37	8.31	10	否			21.70	28.30	35	否			32.30	42.12	50	否			629267.19	13.32	9.50	53.18	11.14	75	连续	大气
在线	2019-6-24	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.26	8.34	10	否			19.08	25.52	35	否			26.74	35.56	50	否			632047.25	13.38	9.75	53.04	11.10	75	连续	大气
在线	2019-6-24	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.29	8.29	10	否			15.50	20.44	35	否			26.47	34.87	50	否			639677.31	13.43	9.62	53.06	10.44	75	连续	大气
在线	2019-6-24	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	6.53	8.67	10	否			21.50	28.47	35	否			27.14	35.98	50	否			637146.69	13.46	9.70	53.16	10.93	75	连续	大气
在线	2019-6-24	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.66	7.72	10	否			14.40	19.48	35	否			25.33	34.32	50	否			621031.06	13.07	9.97	52.62	10.70	75	连续	大气
在线	2019-6-24	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.13	5.53	10	否			13.26	17.82	35	否			26.08	34.94	50	否			627952.56	13.30	9.82	53.23	11.12	75	连续	大气
在线	2019-6-24	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.76	6.21	10	否			14.69	19.15	35	否			31.96	41.67	50	否			633543.50	13.48	9.50	53.61	11.44	75	连续	大气
在线	2019-6-24	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.26	6.78	10	否			15.65	20.16	35	否			30.13	38.85	50	否			638742.19	13.58	9.35	53.52	11.42	75	连续	大气
在线	2019-6-24	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.66	7.24	10	否			17.64	22.56	35	否			26.81	34.28	50	否			646921.94	13.73	9.27	53.48	11.31	75	连续	大气
在线	2019-6-24	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.90	7.61	10	否			15.71	20.26	35	否			30.85	39.78	50	否			645412.56	13.72	9.37	53.61	11.41	75	连续	大气
在线	2019-6-24	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.44	7.03	10	否			14.42	18.65	35	否			32.63	42.20	50	否			653969.31	13.90	9.40	53.49	11.41	75	连续	大气
在线	2019-6-24	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	5.87	7.63	10	否			18.27	23.73	35	否			32.70	42.49	50	否			657843.13	13.98	9.45	53.53	11.43	75	连续	大气