

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因									
				mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2019-7-13	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.37	6.66	10	否			9.22	13.82	35	否			25.22	38.43	50	否			599336.38	12.35	11.13	51.22	9.10	72	连续	大气
在线	2019-7-13	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.64	6.92	10	否			16.15	24.04	35	否			26.82	40.04	50	否			620209.19	12.84	10.94	51.47	9.51	72	连续	大气
在线	2019-7-13	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.75	8.22	10	否			7.32	11.35	35	否			24.11	40.48	50	否			623835.50	12.94	12.05	51.18	9.77	72	连续	大气
在线	2019-7-13	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.62	6.57	10	否			2.43	5.98	35	否			14.06	35.10	50	否			688731.19	13.83	14.97	47.03	8.01	72	连续	大气
在线	2019-7-13	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	5.95	10	否			3.54	8.18	35	否			13.72	31.72	50	否			680452.50	13.58	14.51	46.61	7.59	72	连续	大气
在线	2019-7-13	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	7.27	10	否			3.56	8.26	35	否			13.42	31.12	50	否			671123.81	13.42	14.53	46.83	7.66	72	连续	大气
在线	2019-7-13	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	7.81	10	否			5.75	11.22	35	否			15.38	31.66	50	否			635608.31	12.73	13.60	47.18	7.69	72	连续	大气
在线	2019-7-13	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.41	6.69	10	否			5.52	8.31	35	否			24.64	37.41	50	否			590254.69	12.06	11.11	49.76	8.64	72	连续	大气
在线	2019-7-13	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.66	7.76	10	否			7.20	12.09	35	否			21.27	35.20	50	否			572611.94	11.83	11.96	50.63	9.45	72	连续	大气
在线	2019-7-13	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	7.30	10	否			11.83	18.47	35	否			19.82	31.25	50	否			585657.13	12.08	11.48	50.45	9.37	72	连续	大气
在线	2019-7-13	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.58	7.04	10	否			10.36	15.52	35	否			23.11	35.45	50	否			581266.00	11.97	11.20	50.13	9.33	72	连续	大气
在线	2019-7-13	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.93	7.32	10	否			12.84	18.44	35	否			29.92	44.01	50	否			615146.56	12.50	10.82	50.90	7.95	72	连续	大气
在线	2019-7-13	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.20	8.16	10	否			14.30	22.39	35	否			20.26	31.83	50	否			630485.94	12.92	11.44	50.85	8.79	72	连续	大气
在线	2019-7-13	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.26	8.28	10	否			13.88	21.68	35	否			23.75	37.22	50	否			637954.94	13.08	11.45	50.29	8.99	72	连续	大气
在线	2019-7-13	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.27	8.06	10	否			11.79	18.00	35	否			29.53	45.24	50	否			645379.75	13.27	11.20	50.48	9.20	72	连续	大气
在线	2019-7-13	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.20	8.36	10	否			6.81	10.74	35	否			25.67	41.29	50	否			646380.00	13.25	11.66	49.92	9.09	72	连续	大气
在线	2019-7-13	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.05	7.44	10	否			14.55	21.18	35	否			24.73	36.36	50	否			643028.13	13.21	10.80	50.36	9.19	72	连续	大气
在线	2019-7-13	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	3.52	10	否			18.69	27.32	35	否			29.38	42.25	50	否			621703.38	12.88	10.61	51.17	9.67	72	连续	大气
在线	2019-7-13	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	5.42	10	否			9.04	13.75	35	否			25.69	40.08	50	否			640784.19	13.24	11.33	50.74	9.60	72	连续	大气
在线	2019-7-13	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	6.79	10	否			2.65	4.48	35	否			26.41	44.73	50	否			655481.81	13.52	12.13	50.64	9.49	72	连续	大气
在线	2019-7-13	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	8.31	10	否			1.70	3.19	35	否			24.57	46.03	50	否			655183.94	13.44	12.98	49.92	9.22	72	连续	大气
在线	2019-7-13	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.73	8.17	10	否			2.91	5.00	35	否			25.07	43.32	50	否			657537.13	13.55	12.30	50.59	9.39	72	连续	大气
在线	2019-7-13	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	6.93	10	否			3.23	5.80	35	否			25.05	44.56	50	否			661088.69	13.59	12.55	50.05	9.36	72	连续	大气
在线	2019-7-13	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	5.31	10	否			3.05	5.80	35	否			24.91	47.73	50	否			685730.19	13.77	13.18	48.97	7.50	72	连续	大气
在线	2019-7-13	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.35	3.19	10	否			13.60	18.27	35	否			18.07	24.50	50	否			625722.38	13.12	9.94	52.39	10.44	72	连续	大气
在线	2019-7-13	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.39	3.11	10	否			12.14	15.82	35	否			19.82	25.83	50	否			645888.25	13.57	9.49	52.79	10.56	72	连续	大气
在线	2019-7-13	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.34	3.08	10	否			11.77	15.44	35	否			18.62	24.48	50	否			631172.25	13.26	9.60	52.63	10.58	72	连续	大气
在线	2019-7-13	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.37	3.23	10	否			12.19	16.60	35	否			17.71	24.16	50	否			667428.75	13.95	10.01	52.09	10.31	72	连续	大气
在线	2019-7-13	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.46	3.39	10	否			14.45	19.91	35	否			17.02	23.44	50	否			667218.44	13.90	10.11	51.78	10.15	72	连续	大气
在线	2019-7-13	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.55	3.51	10	否			12.04	16.54	35	否			16.23	22.32	50	否			671722.25	13.96	10.09	51.76	9.90	72	连续	大气
在线	2019-7-13	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.49	3.39	10	否			15.59	21.24	35	否			16.27	22.15	50	否			657415.63	13.57	9.98	51.68	9.24	72	连续	大气
在线	2019-7-13	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.50	3.45	10	否			8.57	11.77	35	否			16.44	22.61	50	否			634567.31	13.14	10.10	51.67	9.51	72	连续	大气
在线	2019-7-13	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.53	3.53	10	否			12.02	16.77	35	否			15.95	22.29	50	否			598517.75	12.47	10.26	51.95	9.93	72	连续	大气
在线	2019-7-13	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.49	3.41	10	否			14.19	19.44	35	否			15.50	21.25	50	否			602254.44	12.57	10.06	52.04	10.05	72	连续	大气
在线	2019-7-13	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.61	3.50	10	否			14.42	19.34	35	否			16.98	22.79	50	否			616907.38	12.95	9.83	52.46	10.52	72	连续	大气
在线	2019-7-13	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.64	3.49	10	否			14.67	19.33	35	否			17.54	23.21	50	否			631754.94	13.28	9.66	52.77	10.57	72	连续	大气
在线	2019-7-13	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.57	3.42	10	否			15.92	20.98	35	否			17.14	22.75	50	否			629561.06	13.22	9.70	52.62	10.54	72	连续	大气
在线	2019-7-13	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.53	3.35	10	否			14.12	18.66	35	否			17.57	23.24	50	否			629751.50	13.21	9.66	52.55	10.46	72	连续	大气
在线	2019-7-13	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.46	3.24	10	否			11.28	14.82	35	否			18.49	24.30	50	否			643743.00	13.49	9.59	52.50	10.45	72	连续	大气
在线	2019-7-13	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.55	3.34	10	否			14.95	19.48	35	否			18.80	24.62	50	否			645174.75	13.53	9.53	52.61	10.50	72	连续	大气
在线	2019-7-13	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.51	3.26	10	否			13.87	18.02	35	否			19.87	25.78	50	否			653976.25	13.70	9.44	52.51	10.43	72	连续	大气
在线	2019-7-13	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	2.43	10	否			13.68	17.40	35	否			19.56	24.90	50	否			647040.00	13.60	9.22	52.78	10.61	72	连续	大气
在线	2019-7-13	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	2.14	10	否			8.91	11.40	35	否			18.77	24.10	50	否			654574.13	13.64	9.31	52.85	9.85	72	连续	大气
在线	2019-7-13	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	2.34	10	否			13.48	17.05	35	否			19.15	24.28	50	否			659344.06	13.84	9.17	53.18	10.45	72	连续	大气
在线	2019-7-13	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.09	2.68	10	否			11.82	15.21	35	否			18.74	24.10	50	否			663510.75	13.94	9.34	53.12	10.55	72	连续	大气
在线	2019-7-13	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.31	2.93	10	否			10.92	13.87	35	否			19.83	25.20	50	否			671782.94	14.14	9.20	53.28	10.69	72	连续	大气
在线	2019-7-13	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.31	2.98	10	否			13.21	17.07	35	否			19.58	25.32	50	否			670313.50	14.11	9.40	53.11	10.72	72	连续	大气
在线	2019-7-13	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.40	3.15	10	否			10.09	13.15	35	否			19.63	25.77	50	否			689950.50	14.51	9.57	52.98	10.70	72	连续	大气