

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2019-7-16	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.95	8.21	10	否			12.25	14.46	35	否			26.43	31.21	50	否			605354.56	12.60	8.31	53.72	9.26	73	连续	大气
在线	2019-7-16	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.32	6.19	10	否			20.39	23.55	35	否			26.93	31.19	50	否			581220.31	12.19	8.06	53.59	9.98	73	连续	大气
在线	2019-7-16	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	3.92	10	否			23.96	27.96	35	否			28.97	33.81	50	否			663207.31	13.88	8.15	53.07	10.11	73	连续	大气
在线	2019-7-16	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	4.78	10	否			24.18	28.58	35	否			28.69	33.90	50	否			683581.75	14.30	8.31	53.04	10.15	73	连续	大气
在线	2019-7-16	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.69	5.61	10	否			22.23	26.61	35	否			28.01	33.53	50	否			685803.56	14.40	8.47	53.28	10.37	73	连续	大气
在线	2019-7-16	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.48	6.60	10	否			14.13	17.04	35	否			27.06	32.57	50	否			657003.81	13.84	8.54	53.62	10.54	73	连续	大气
在线	2019-7-16	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.50	7.58	10	否			5.76	6.73	35	否			26.19	30.53	50	否			581042.31	12.30	8.14	54.07	10.66	73	连续	大气
在线	2019-7-16	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.95	8.00	10	否			2.40	2.77	35	否			26.40	30.36	50	否			557344.25	11.82	7.96	54.20	10.81	73	连续	大气
在线	2019-7-16	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.88	8.31	10	否			1.81	2.18	35	否			23.02	27.78	50	否			516031.06	10.94	8.57	53.82	10.81	73	连续	大气
在线	2019-7-16	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.53	8.36	10	否			2.38	3.03	35	否			20.08	25.72	50	否			517732.78	10.89	9.27	53.09	10.31	73	连续	大气
在线	2019-7-16	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.58	6.76	10	否			3.76	4.57	35	否			21.19	25.72	50	否			529070.56	11.16	8.64	53.24	10.54	73	连续	大气
在线	2019-7-16	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	4.89	10	否			15.10	18.37	35	否			20.96	25.46	50	否			525830.69	11.00	8.64	52.72	9.96	73	连续	大气
在线	2019-7-16	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	5.43	10	否			23.43	27.52	35	否			22.40	26.31	50	否			537514.69	11.08	8.22	52.85	8.61	73	连续	大气
在线	2019-7-16	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.17	6.30	10	否			24.71	30.12	35	否			21.55	26.26	50	否			536306.06	11.19	8.69	53.01	9.65	73	连续	大气
在线	2019-7-16	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.67	6.74	10	否			20.56	24.37	35	否			21.36	25.35	50	否			531545.88	11.15	8.36	53.10	10.11	73	连续	大气
在线	2019-7-16	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.93	6.58	10	否			18.85	20.76	35	否			25.83	28.49	50	否			547986.75	11.56	7.47	53.71	10.40	73	连续	大气
在线	2019-7-16	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.79	7.46	10	否			22.94	25.12	35	否			18.72	20.79	50	否			556131.88	11.84	7.33	54.64	11.04	73	连续	大气
在线	2019-7-16	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.92	8.05	10	否			9.22	10.71	35	否			23.80	27.67	50	否			539182.94	11.46	8.10	54.14	10.97	73	连续	大气
在线	2019-7-16	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.66	7.27	10	否			9.09	9.89	35	否			31.38	34.19	50	否			567367.81	12.07	7.26	54.50	11.04	73	连续	大气
在线	2019-7-16	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.81	7.44	10	否			16.36	17.89	35	否			31.29	34.18	50	否			573639.00	12.29	7.28	55.09	11.51	73	连续	大气
在线	2019-7-16	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.82	7.69	10	否			17.88	20.14	35	否			27.76	31.29	50	否			564288.25	12.09	7.70	55.04	11.55	73	连续	大气
在线	2019-7-16	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.80	7.75	10	否			11.56	13.17	35	否			27.68	31.47	50	否			569847.38	12.18	7.83	54.83	11.40	73	连续	大气
在线	2019-7-16	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.64	7.36	10	否			16.32	18.09	35	否			29.37	32.56	50	否			569710.75	12.21	7.47	55.09	11.52	73	连续	大气
在线	2019-7-16	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.23	4.97	10	否			24.30	28.52	35	否			24.04	28.24	50	否			530615.25	11.27	8.23	53.91	10.97	73	连续	大气
在线	2019-7-16	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.32	3.44	10	否			8.36	12.29	35	否			23.42	34.55	50	否			514502.66	10.80	10.85	52.19	10.39	73	连续	大气
在线	2019-7-16	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.31	3.23	10	否			13.19	18.44	35	否			23.16	32.40	50	否			523180.22	10.96	10.27	52.08	10.26	73	连续	大气
在线	2019-7-16	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	4.16	10	否			4.42	8.65	35	否			18.59	36.38	50	否			645767.69	13.24	13.35	49.74	9.27	73	连续	大气
在线	2019-7-16	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	3.92	10	否			8.03	16.38	35	否			19.07	38.93	50	否			671839.13	13.62	13.65	48.77	8.51	73	连续	大气
在线	2019-7-16	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.09	4.30	10	否			6.78	14.09	35	否			20.84	42.85	50	否			681311.13	13.86	13.70	49.24	8.68	73	连续	大气
在线	2019-7-16	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.15	4.40	10	否			4.08	8.30	35	否			19.68	39.89	50	否			655687.25	13.32	13.59	49.03	8.61	73	连续	大气
在线	2019-7-16	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.12	3.28	10	否			9.54	14.24	35	否			23.87	36.71	50	否			574462.25	11.69	11.23	50.03	8.27	73	连续	大气
在线	2019-7-16	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.13	3.37	10	否			7.02	11.18	35	否			23.17	36.44	50	否			593356.75	12.14	11.49	50.52	8.60	73	连续	大气
在线	2019-7-16	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.02	3.39	10	否			9.60	15.94	35	否			16.03	26.86	50	否			584206.88	11.91	12.06	49.57	8.54	73	连续	大气
在线	2019-7-16	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.98	3.17	10	否			5.51	8.73	35	否			19.39	30.93	50	否			638692.88	12.98	11.61	49.43	8.37	73	连续	大气
在线	2019-7-16	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	3.25	10	否			5.91	9.23	35	否			22.58	35.53	50	否			642802.94	13.21	11.46	50.55	9.09	73	连续	大气
在线	2019-7-16	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.98	3.10	10	否			5.40	8.37	35	否			22.70	35.33	50	否			646849.00	13.24	11.38	50.05	8.88	73	连续	大气
在线	2019-7-16	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	2.68	10	否			9.45	14.20	35	否			28.40	42.65	50	否			657665.88	13.53	11.01	50.51	9.22	73	连续	大气
在线	2019-7-16	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.89	3.09	10	否			6.48	10.35	35	否			23.52	38.33	50	否			632478.44	12.97	11.83	50.01	9.07	73	连续	大气
在线	2019-7-16	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.89	3.14	10	否			4.44	7.52	35	否			20.67	33.95	50	否			633822.81	12.94	11.93	49.58	8.80	73	连续	大气
在线	2019-7-16	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.03	3.91	10	否			8.02	14.97	35	否			14.86	28.42	50	否			568402.19	11.55	13.15	48.71	8.47	73	连续	大气
在线	2019-7-16	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.99	3.30	10	否			11.51	18.11	35	否			17.62	28.05	50	否			611962.88	12.36	11.73	48.39	8.07	73	连续	大气
在线	2019-7-16	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	3.03	10	否			9.53	14.41	35	否			24.00	36.98	50	否			642371.06	13.22	11.28	50.36	9.31	73	连续	大气
在线	2019-7-16	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.92	2.72	10	否			13.86	19.60	35	否			24.88	35.20	50	否			661570.31	13.58	10.41	50.85	8.98	73	连续	大气
在线	2019-7-16	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.07	2.98	10	否			12.31	17.67	35	否			29.09	41.79	50	否			661124.00	13.61	10.56	51.22	9.12	73	连续	大气
在线	2019-7-16	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.12	3.18	10	否			12.20	18.27	35	否			28.77	43.19	50	否			654496.13	13.48	11.00	50.89	9.24	73	连续	大气
在线	2019-7-16	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.10	3.25	10	否			10.05	15.44	35	否			27.17	41.99	50	否			653936.69	13.45	11.29	50.66	9.20	73	连续	大气
在线	2019-7-16	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.10	3.21	10	否			10.31	15.73	35	否			28.49	43.49	50	否			651809.75	13.41	11.17	50.64	9.25	73	连续	大气
在线	2019-7-16	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.07	3.33	10	否			8.80	14.12	35	否			25.57	41.21	50	否			648352.06	13.31	11.67	50.23	9.10	73	连续	大气