

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因									
				mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2019-7-17	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.25	4.85	10	否			23.66	27.04	35	否			25.91	29.59	50	否			538303.88	11.11	7.85	53.39	8.55	72	连续	大气
在线	2019-7-17	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.12	5.88	10	否			20.36	23.35	35	否			24.50	28.11	50	否			535294.63	11.24	7.92	54.08	9.87	72	连续	大气
在线	2019-7-17	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.87	6.72	10	否			15.88	18.16	35	否			25.36	28.97	50	否			542539.50	11.48	7.88	54.44	10.52	72	连续	大气
在线	2019-7-17	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.46	7.49	10	否			8.74	10.10	35	否			25.25	29.27	50	否			536699.81	11.41	8.06	54.63	10.86	72	连续	大气
在线	2019-7-17	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.02	7.04	10	否			4.33	5.06	35	否			24.96	29.16	50	否			538058.13	11.41	8.16	54.27	10.75	72	连续	大气
在线	2019-7-17	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.38	6.32	10	否			5.16	6.07	35	否			24.32	28.56	50	否			536713.75	11.39	8.23	54.19	10.84	72	连续	大气
在线	2019-7-17	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.75	5.69	10	否			11.60	13.90	35	否			24.27	29.07	50	否			533324.13	11.27	8.46	53.68	10.57	72	连续	大气
在线	2019-7-17	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.28	6.21	10	否			16.96	19.95	35	否			24.16	28.42	50	否			537628.25	11.37	8.25	53.94	10.55	72	连续	大气
在线	2019-7-17	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.55	7.26	10	否			7.26	9.15	35	否			24.11	31.48	50	否			517612.66	10.93	9.49	53.38	10.53	72	连续	大气
在线	2019-7-17	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.17	6.56	10	否			3.35	4.23	35	否			23.75	30.18	50	否			510317.88	10.68	9.18	52.48	10.02	72	连续	大气
在线	2019-7-17	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.40	6.91	10	否			9.49	12.14	35	否			23.29	29.80	50	否			515789.34	10.81	9.28	52.45	10.13	72	连续	大气
在线	2019-7-17	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.17	6.52	10	否			12.32	15.40	35	否			22.83	28.77	50	否			512856.00	10.76	9.10	52.42	10.26	72	连续	大气
在线	2019-7-17	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.97	5.89	10	否			11.04	13.03	35	否			27.25	32.32	50	否			524840.63	10.80	8.33	53.00	8.39	72	连续	大气
在线	2019-7-17	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.08	6.11	10	否			10.09	12.00	35	否			24.49	29.36	50	否			513824.38	10.72	8.48	53.33	9.48	72	连续	大气
在线	2019-7-17	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	3.72	10	否			15.29	18.16	35	否			26.00	30.83	50	否			517284.94	10.87	8.35	53.36	10.18	72	连续	大气
在线	2019-7-17	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	4.33	10	否			20.59	24.41	35	否			25.79	30.57	50	否			516451.31	10.87	8.35	53.43	10.29	72	连续	大气
在线	2019-7-17	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.38	5.19	10	否			18.73	22.16	35	否			26.71	31.62	50	否			516557.63	10.91	8.32	53.68	10.54	72	连续	大气
在线	2019-7-17	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.99	5.82	10	否			15.85	18.46	35	否			26.82	31.26	50	否			541892.56	11.50	8.13	54.18	10.85	72	连续	大气
在线	2019-7-17	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.52	6.37	10	否			15.14	17.47	35	否			27.56	31.83	50	否			557921.38	11.89	8.01	54.71	11.12	72	连续	大气
在线	2019-7-17	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.83	6.82	10	否			11.78	13.78	35	否			26.70	31.24	50	否			556016.69	11.87	8.18	54.71	11.29	72	连续	大气
在线	2019-7-17	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.85	6.75	10	否			12.74	14.70	35	否			26.19	30.23	50	否			550538.13	11.75	8.01	54.69	11.27	72	连续	大气
在线	2019-7-17	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.56	6.56	10	否			12.48	14.62	35	否			25.42	29.94	50	否			543211.44	11.56	8.27	54.34	11.06	72	连续	大气
在线	2019-7-17	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.96	5.65	10	否			19.75	22.39	35	否			25.76	29.31	50	否			535309.63	11.40	7.81	54.44	11.13	72	连续	大气
在线	2019-7-17	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	4.63	10	否			17.98	22.02	35	否			22.73	27.88	50	否			520268.28	10.99	8.76	53.30	10.63	72	连续	大气
在线	2019-7-17	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.09	3.18	10	否			11.84	17.85	35	否			26.33	40.05	50	否			652228.31	13.45	11.11	50.84	9.40	72	连续	大气
在线	2019-7-17	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.99	3.21	10	否			4.77	7.50	35	否			26.45	42.55	50	否			635207.38	13.11	11.69	50.67	9.48	72	连续	大气
在线	2019-7-17	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.99	3.02	10	否			4.63	7.01	35	否			30.29	45.84	50	否			661883.94	13.63	11.08	50.65	9.35	72	连续	大气
在线	2019-7-17	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	3.29	10	否			9.87	15.63	35	否			27.38	43.48	50	否			661238.81	13.68	11.55	51.10	9.64	72	连续	大气
在线	2019-7-17	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.12	3.29	10	否			12.77	19.81	35	否			26.24	40.72	50	否			669213.38	13.82	11.32	50.83	9.53	72	连续	大气
在线	2019-7-17	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	2.88	10	否			10.23	16.50	35	否			24.94	40.61	50	否			651515.13	13.43	11.79	50.48	9.40	72	连续	大气
在线	2019-7-17	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	2.23	10	否			9.35	15.44	35	否			23.19	38.39	50	否			653843.88	13.35	11.92	50.03	8.68	72	连续	大气
在线	2019-7-17	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	2.63	10	否			12.44	19.83	35	否			23.14	36.94	50	否			661886.38	13.46	11.60	50.02	8.28	72	连续	大气
在线	2019-7-17	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	3.31	10	否			5.67	9.88	35	否			19.82	34.76	50	否			634688.56	12.92	12.46	49.53	8.47	72	连续	大气
在线	2019-7-17	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.94	3.20	10	否			6.04	10.06	35	否			19.05	31.40	50	否			647355.88	13.14	11.90	49.22	8.36	72	连续	大气
在线	2019-7-17	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.99	3.30	10	否			8.93	14.47	35	否			18.45	30.49	50	否			649271.50	13.19	11.93	49.22	8.46	72	连续	大气
在线	2019-7-17	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.03	3.00	10	否			8.46	12.45	35	否			25.47	37.79	50	否			671645.69	13.80	10.88	50.64	9.14	72	连续	大气
在线	2019-7-17	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.09	3.21	10	否			9.30	14.20	35	否			24.50	37.46	50	否			660370.38	13.64	11.21	51.03	9.45	72	连续	大气
在线	2019-7-17	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	3.02	10	否			12.53	17.84	35	否			25.24	36.15	50	否			670905.00	13.90	10.54	51.37	9.65	72	连续	大气
在线	2019-7-17	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.04	2.93	10	否			8.36	11.96	35	否			26.18	37.49	50	否			666869.75	13.85	10.53	51.57	9.84	72	连续	大气
在线	2019-7-17	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	2.69	10	否			7.55	10.98	35	否			25.77	37.70	50	否			663915.19	13.75	10.74	51.33	9.66	72	连续	大气
在线	2019-7-17	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	2.85	10	否			7.47	11.67	35	否			23.88	37.60	50	否			646779.19	13.35	11.47	50.70	9.45	72	连续	大气
在线	2019-7-17	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	3.03	10	否			10.79	16.41	35	否			22.00	33.88	50	否			643054.13	13.27	11.25	50.57	9.53	72	连续	大气
在线	2019-7-17	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.18	3.40	10	否			12.02	18.56	35	否			25.63	39.93	50	否			666267.06	13.67	11.37	50.41	9.07	72	连续	大气
在线	2019-7-17	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.33	3.85	10	否			8.14	13.47	35	否			24.08	39.76	50	否			673356.69	13.72	11.92	50.18	8.48	72	连续	大气
在线	2019-7-17	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.37	3.92	10	否			12.04	19.78	35	否			21.83	36.04	50	否			664671.25	13.56	11.91	50.04	8.67	72	连续	大气
在线	2019-7-17	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.34	3.82	10	否			10.61	17.14	35	否			21.29	34.61	50	否			664075.94	13.55	11.79	49.88	8.67	72	连续	大气
在线	2019-7-17	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.20	3.75	10	否			10.60	17.96	35	否			21.26	36.11	50	否			662124.00	13.54	12.17	49.98	8.85	72	连续	大气
在线	2019-7-17	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.05	3.46	10	否			11.53	19.14	35	否			19.94	33.61	50	否			657571.06	13.39	12.08	49.40	8.60	72	连续	大气