

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物					SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数									超标原因
在线	2019-7-20	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.50	7.74	10	否			7.32	8.65	35	否			23.78	28.10	50	否			516502.34	10.88	8.39	54.03	10.21	77	连续	大气
在线	2019-7-20	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.61	6.23	10	否			9.62	10.68	35	否			30.46	33.83	50	否			545902.19	11.37	7.49	54.26	9.16	77	连续	大气
在线	2019-7-20	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.66	6.34	10	否			13.17	14.74	35	否			30.60	34.26	50	否			550888.81	11.67	7.61	54.92	10.48	77	连续	大气
在线	2019-7-20	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	4.28	10	否			16.06	18.25	35	否			25.46	28.91	50	否			543381.44	11.53	7.79	54.68	10.68	77	连续	大气
在线	2019-7-20	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	4.14	10	否			24.01	27.16	35	否			27.41	31.01	50	否			541169.81	11.47	7.74	54.42	10.63	77	连续	大气
在线	2019-7-20	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	4.71	10	否			21.53	24.34	35	否			25.65	28.98	50	否			534955.50	11.35	7.74	54.55	10.69	77	连续	大气
在线	2019-7-20	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.96	5.75	10	否			12.36	14.28	35	否			20.83	24.08	50	否			531778.00	11.33	8.04	54.77	11.05	77	连续	大气
在线	2019-7-20	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.28	6.25	10	否			4.79	5.67	35	否			20.56	24.33	50	否			533815.31	11.40	8.33	54.89	11.17	77	连续	大气
在线	2019-7-20	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.56	6.78	10	否			2.71	3.29	35	否			17.40	21.14	50	否			489527.50	10.45	8.69	54.81	11.12	77	连续	大气
在线	2019-7-20	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.56	6.51	10	否			5.05	5.85	35	否			19.89	23.21	50	否			513269.78	10.93	8.18	54.45	11.01	77	连续	大气
在线	2019-7-20	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.11	5.77	10	否			8.72	9.84	35	否			24.39	27.49	50	否			529436.25	11.32	7.70	55.07	11.23	77	连续	大气
在线	2019-7-20	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	4.38	10	否			17.51	19.77	35	否			22.07	24.92	50	否			521812.06	11.15	7.71	54.93	11.27	77	连续	大气
在线	2019-7-20	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.67	5.14	10	否			25.93	28.55	35	否			31.94	35.08	50	否			524882.81	11.20	7.37	55.42	11.02	77	连续	大气
在线	2019-7-20	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.36	5.88	10	否			16.11	17.62	35	否			28.18	30.84	50	否			540523.75	11.38	7.31	55.33	9.83	77	连续	大气
在线	2019-7-20	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.95	6.64	10	否			12.87	14.36	35	否			26.23	29.21	50	否			537015.06	11.43	7.55	55.34	10.82	77	连续	大气
在线	2019-7-20	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.27	6.87	10	否			11.17	12.24	35	否			26.55	29.10	50	否			542779.13	11.61	7.31	55.45	11.26	77	连续	大气
在线	2019-7-20	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.30	7.02	10	否			6.88	7.65	35	否			22.26	24.74	50	否			525993.25	11.25	7.51	55.09	11.36	77	连续	大气
在线	2019-7-20	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.15	6.65	10	否			9.17	9.90	35	否			28.17	30.44	50	否			547372.63	11.72	7.13	55.38	11.35	77	连续	大气
在线	2019-7-20	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.97	6.45	10	否			15.16	16.39	35	否			31.37	33.91	50	否			560788.00	12.04	7.13	55.55	11.60	77	连续	大气
在线	2019-7-20	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.00	6.75	10	否			11.91	13.36	35	否			27.50	30.89	50	否			563494.19	12.10	7.64	55.50	11.63	77	连续	大气
在线	2019-7-20	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	4.32	10	否			13.19	14.74	35	否			28.53	31.92	50	否			566159.69	12.13	7.59	55.10	11.54	77	连续	大气
在线	2019-7-20	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.24	4.77	10	否			26.18	29.45	35	否			26.26	29.53	50	否			569043.50	12.21	7.66	55.41	11.60	77	连续	大气
在线	2019-7-20	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.25	5.94	10	否			18.38	20.81	35	否			20.88	23.65	50	否			565872.00	12.17	7.76	55.80	11.65	77	连续	大气
在线	2019-7-20	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.60	6.31	10	否			19.35	21.81	35	否			28.26	31.87	50	否			572094.56	12.30	7.69	55.90	11.64	77	连续	大气
在线	2019-7-20	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	2.87	10	否			7.57	11.83	35	否			20.28	31.37	50	否			640054.63	13.14	11.38	50.26	9.13	77	连续	大气
在线	2019-7-20	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.04	2.96	10	否			7.81	11.39	35	否			24.07	34.90	50	否			646866.25	13.41	10.66	51.31	9.70	77	连续	大气
在线	2019-7-20	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.98	2.92	10	否			10.34	15.21	35	否			23.62	34.77	50	否			642554.50	13.30	10.81	51.15	9.64	77	连续	大气
在线	2019-7-20	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	2.64	10	否			9.32	13.96	35	否			20.90	31.34	50	否			625209.19	12.95	11.02	51.14	9.67	77	连续	大气
在线	2019-7-20	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.97	2.98	10	否			10.00	15.13	35	否			20.06	30.26	50	否			639079.88	13.19	11.07	50.72	9.45	77	连续	大气
在线	2019-7-20	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.15	3.14	10	否			11.67	16.90	35	否			21.82	31.81	50	否			647760.75	13.42	10.70	51.26	9.69	77	连续	大气
在线	2019-7-20	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.21	3.36	10	否			8.96	13.55	35	否			20.84	31.3												