

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因									
				mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2019-7-21	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.86	6.88	10	否			11.82	13.85	35	否			33.62	39.15	50	否			544329.94	11.67	8.19	55.43	11.41	74	连续	大气
在线	2019-7-21	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.70	6.42	10	否			7.19	8.09	35	否			36.56	41.15	50	否			583816.69	12.28	7.68	55.35	9.77	74	连续	大气
在线	2019-7-21	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.85	6.58	10	否			12.11	13.64	35	否			35.11	39.52	50	否			588694.63	12.49	7.67	55.46	10.58	74	连续	大气
在线	2019-7-21	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.18	7.15	10	否			16.99	19.60	35	否			34.05	39.23	50	否			570854.69	12.15	8.01	55.33	10.86	74	连续	大气
在线	2019-7-21	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.41	7.80	10	否			10.58	12.84	35	否			27.02	32.86	50	否			563218.81	11.97	8.67	54.89	10.81	74	连续	大气
在线	2019-7-21	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.18	6.35	10	否			8.92	10.84	35	否			25.95	31.64	50	否			559587.75	11.84	8.69	54.37	10.58	74	连续	大气
在线	2019-7-21	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.35	5.34	10	否			21.98	27.00	35	否			24.45	30.00	50	否			545617.75	11.52	8.78	53.85	10.52	74	连续	大气
在线	2019-7-21	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.12	6.23	10	否			24.62	29.92	35	否			22.79	27.69	50	否			535250.50	11.34	8.66	54.15	10.66	74	连续	大气
在线	2019-7-21	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.02	7.40	10	否			12.92	15.95	35	否			23.21	28.49	50	否			525623.75	11.17	8.79	54.30	10.88	74	连续	大气
在线	2019-7-21	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.47	7.23	10	否			12.13	13.54	35	否			30.31	33.85	50	否			536733.25	11.47	7.58	55.09	11.19	74	连续	大气
在线	2019-7-21	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.57	7.15	10	否			21.86	23.73	35	否			33.13	36.04	50	否			536732.81	11.53	7.20	55.55	11.58	74	连续	大气
在线	2019-7-21	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.77	5.15	10	否			28.61	30.87	35	否			30.10	32.44	50	否			534063.75	11.43	7.11	54.78	11.45	74	连续	大气
在线	2019-7-21	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.86	5.16	10	否			30.53	32.41	35	否			34.20	36.26	50	否			545402.44	11.60	6.86	54.43	10.99	74	连续	大气
在线	2019-7-21	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.61	5.85	10	否			25.57	26.62	35	否			34.83	36.26	50	否			552262.63	11.54	6.60	54.94	9.34	74	连续	大气
在线	2019-7-21	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.99	6.41	10	否			21.51	22.92	35	否			30.88	32.97	50	否			507819.78	10.72	6.97	54.66	10.22	74	连续	大气
在线	2019-7-21	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.53	7.44	10	否			6.00	6.72	35	否			27.99	31.85	50	否			503438.09	10.59	7.82	53.86	10.14	74	连续	大气
在线	2019-7-21	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.46	7.93	10	否			1.45	1.77	35	否			23.87	29.28	50	否			507406.53	10.62	8.77	52.82	9.91	74	连续	大气
在线	2019-7-21	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.34	7.85	10	否			1.98	2.45	35	否			23.67	29.28	50	否			523613.09	10.96	8.87	52.92	9.92	74	连续	大气
在线	2019-7-21	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.16	7.51	10	否			2.97	3.61	35	否			21.01	25.62	50	否			511843.13	10.72	8.69	52.93	9.96	74	连续	大气
在线	2019-7-21	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.48	6.43	10	否			3.86	4.53	35	否			21.88	25.72	50	否			519614.72	10.92	8.24	53.15	10.25	74	连续	大气
在线	2019-7-21	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	4.32	10	否			7.84	9.12	35	否			21.19	24.66	50	否			523440.06	10.97	8.11	53.00	10.06	74	连续	大气
在线	2019-7-21	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.37	5.00	10	否			15.30	17.45	35	否			22.87	26.16	50	否			532764.75	11.25	7.89	53.78	10.47	74	连续	大气
在线	2019-7-21	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.08	5.70	10	否			20.25	22.70	35	否			25.54	28.65	50	否			551994.00	11.73	7.62	54.82	10.86	74	连续	大气
在线	2019-7-21	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.64	6.49	10	否			14.25	16.38	35	否			25.28	29.07	50	否			556917.13	11.90	7.96	55.01	11.24	74	连续	大气
在线	2019-7-21	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.01	2.92	10	否			7.30	10.49	35	否			24.52	35.34	50	否			637279.44	13.31	10.63	52.21	10.11	74	连续	大气
在线	2019-7-21	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.12	3.11	10	否			10.16	14.85	35	否			26.61	39.13	50	否			645706.56	13.41	10.78	51.62	9.78	74	连续	大气
在线	2019-7-21	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.20	3.20	10	否			13.27	19.31	35	否			27.43	39.96	50	否			658052.94	13.63	10.70	51.36	9.64	74	连续	大气
在线	2019-7-21	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.24	3.49	10	否			8.53	13.07	35	否			24.56	38.16	50	否			644222.44	13.30	11.31	50.90	9.46	74	连续	大气
在线	2019-7-21	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.22	3.53	10	否			9.55	15.16	35	否			24.36	38.70	50	否			660331.81	13.57	11.56	50.44	9.19	74	连续	大气
在线	2019-7-21	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.30	3.51	10	否			13.15	19.98	35	否			23.44	35.72	50	否			660282.06	13.58	11.16	50.56	9.20	74	连续	大气
在线	2019-7-21	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.35	3.74	10	否			10.43	16.42	35	否			23.27	36.95	50	否			655789.94	13.49	11.55	50.33	9.30	74	连续	大气
在线	2019-7-21	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.35	3.63	10	否			10.63	16.38	35	否			20.72	32.02	50	否			654456.81	13.36	11.30	50.16	8.65	74	连续	大气
在线	2019-7-21	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.22	3.81	10	否			7.00	11.89	35	否			18.15	31.07	50	否			633857.25	12.82	12.25	48.95	8.07	74	连续	大气
在线	2019-7-21	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.20	3.35	10	否			7.37	11.29	35	否			21.08	32.08	50	否			642324.00	13.07	11.14	49.70	8.44	74	连续	大气
在线	2019-7-21	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.15	3.19	10	否			4.83	7.14	35	否			29.04	42.95	50	否			661937.75	13.61	10.86	50.66	9.20	74	连续	大气
在线	2019-7-21	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	2.73	10	否			5.35	7.76	35	否			27.03	39.31	50	否			659490.19	13.70	10.67	51.75	9.82	74	连续	大气
在线	2019-7-21	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.13	3.07	10	否			12.36	17.79	35	否			27.81	40.07	50	否			663400.00	13.80	10.59	51.82	9.96	74	连续	大气
在线	2019-7-21	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	3.17	10	否			10.79	15.14	35	否			27.64	38.91	50	否			665152.31	13.87	10.33	52.03	10.14	74	连续	大气
在线	2019-7-21	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.20	3.43	10	否			3.05	4.75	35	否			25.64	39.90	50	否			650317.06	13.46	11.35	50.86	9.68	74	连续	大气
在线	2019-7-21	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.21	3.44	10	否			2.83	4.41	35	否			20.44	31.89	50	否			642801.00	13.17	11.38	49.95	9.02	74	连续	大气
在线	2019-7-21	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.15	3.50	10	否			9.05	14.53	35	否			19.82	32.35	50	否			635135.06	12.97	11.78	49.40	8.84	74	连续	大气
在线	2019-7-21	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.13	3.27	10	否			9.68	14.83	35	否			24.03	36.74	50	否			639723.50	13.11	11.19	49.76	9.06	74	连续	大气
在线	2019-7-21	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.21	3.37	10	否			8.69	13.21	35	否			24.16	37.05	50	否			637985.38	13.15	11.17	50.56	9.43	74	连续	大气
在线	2019-7-21	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.29	3.43	10	否			9.10	13.69	35	否			23.21	34.66	50	否			633843.13	13.05	10.95	50.77	9.21	74	连续	大气
在线	2019-7-21	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.32	3.45	10	否			12.01	17.76	35	否			23.91	35.37	50	否			652384.38	13.35	10.87	50.58	8.77	74	连续	大气
在线	2019-7-21	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	2.78	10	否			2.94	4.18	35	否			28.55	40.74	50	否			652894.38	13.51	10.49	51.42	9.52	74	连续	大气
在线	2019-7-21	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	2.79	10	否			2.80	4.16	35	否			27.52	40.81	50	否			652033.38	13.52	10.89	51.67	9.65	74	连续	大气
在线	2019-7-21	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.02	3.12	10	否			9.71	14.96	35	否			25.61	39.42	50	否			650879.13	13.51	11.26	51.54	9.77	74	连续	大气