

| 监测方式 | 监测日期/时间 | 排放设备 | 监测点位 | 颗粒物 | | | | | | SO2 | | | | | | NOx | | | | | | 流量 Nm ³ /h | 流速 m/s | O ₂ % | 温度 ℃ | 湿度 % | 生产 负荷 % | 排放 方式 | 排放 去向 | |
|------|-----------|------|------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|------|--------------------------|-----------|---------------------|---------|---------|---------------|----------|----------|----|
| | | | | 实测 | 折算 | 标准 限值 | 是否 超标 | 超标倍 数 | 超标原因 | 实测 | 折算 | 标准 限值 | 是否 超标 | 超标倍 数 | 超标原因 | 实测 | 折算 | 标准 限值 | 是否 超标 | 超标倍 数 | 超标原因 | | | | | | | | | |
| | | | | mg/Nm ³ | mg/Nm ³ | | | | | mg/Nm ³ | mg/Nm ³ | | | | | mg/Nm ³ | mg/Nm ³ | | | | | | | | | | | | | |
| 在线 | 2019-7-22 | 0 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.62 | 6.84 | 10 | 否 | | | 7.08 | 8.61 | 35 | 否 | | | 24.72 | 30.06 | 50 | 否 | | | 545057.06 | 11.63 | 8.67 | 54.47 | 11.24 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 1 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.73 | 6.79 | 10 | 否 | | | 5.91 | 6.99 | 35 | 否 | | | 25.88 | 30.67 | 50 | 否 | | | 555596.69 | 11.58 | 8.34 | 54.16 | 9.20 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 2 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.76 | 6.63 | 10 | 否 | | | 5.65 | 6.50 | 35 | 否 | | | 25.47 | 29.32 | 50 | 否 | | | 568750.06 | 11.89 | 7.97 | 54.09 | 9.56 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 3 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.62 | 4.36 | 10 | 否 | | | 6.51 | 7.87 | 35 | 否 | | | 22.64 | 27.24 | 50 | 否 | | | 552784.50 | 11.58 | 8.54 | 53.49 | 9.85 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 4 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.59 | 4.28 | 10 | 否 | | | 15.79 | 18.86 | 35 | 否 | | | 21.42 | 25.57 | 50 | 否 | | | 543717.00 | 11.38 | 8.44 | 53.53 | 9.75 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 5 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.05 | 4.81 | 10 | 否 | | | 22.62 | 26.87 | 35 | 否 | | | 22.63 | 26.89 | 50 | 否 | | | 570566.00 | 12.02 | 8.37 | 53.77 | 10.32 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 6 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.49 | 5.51 | 10 | 否 | | | 19.34 | 23.67 | 35 | 否 | | | 25.14 | 30.81 | 50 | 否 | | | 640564.81 | 13.52 | 8.77 | 54.05 | 10.50 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 7 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.96 | 6.10 | 10 | 否 | | | 8.44 | 10.36 | 35 | 否 | | | 24.13 | 29.67 | 50 | 否 | | | 628485.38 | 13.30 | 8.81 | 54.43 | 10.66 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 8 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.28 | 6.62 | 10 | 否 | | | 2.41 | 3.03 | 35 | 否 | | | 20.88 | 26.13 | 50 | 否 | | | 602353.56 | 12.79 | 9.02 | 54.48 | 10.86 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 9 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.58 | 6.48 | 10 | 否 | | | 2.24 | 2.60 | 35 | 否 | | | 26.95 | 31.25 | 50 | 否 | | | 620398.81 | 13.18 | 8.09 | 54.91 | 10.86 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 10 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.79 | 6.71 | 10 | 否 | | | 4.33 | 4.98 | 35 | 否 | | | 33.58 | 38.71 | 50 | 否 | | | 639579.13 | 13.64 | 8.06 | 55.00 | 11.24 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 11 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.58 | 6.41 | 10 | 否 | | | 8.17 | 9.42 | 35 | 否 | | | 27.24 | 31.43 | 50 | 否 | | | 644111.50 | 13.81 | 7.99 | 55.34 | 11.60 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 12 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.42 | 4.09 | 10 | 否 | | | 17.83 | 21.37 | 35 | 否 | | | 29.07 | 34.78 | 50 | 否 | | | 637727.00 | 13.56 | 8.46 | 53.98 | 11.17 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 13 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 3.54 | 4.15 | 10 | 否 | | | 20.49 | 24.05 | 35 | 否 | | | 35.14 | 41.21 | 50 | 否 | | | 652428.31 | 13.58 | 8.22 | 53.94 | 9.35 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 14 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.48 | 5.14 | 10 | 否 | | | 24.47 | 28.09 | 35 | 否 | | | 27.67 | 31.79 | 50 | 否 | | | 646032.56 | 13.67 | 7.95 | 55.18 | 10.46 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 15 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.81 | 5.63 | 10 | 否 | | | 7.64 | 8.94 | 35 | 否 | | | 30.97 | 36.24 | 50 | 否 | | | 628840.63 | 13.39 | 8.19 | 55.08 | 11.01 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 16 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.05 | 6.12 | 10 | 否 | | | 1.09 | 1.32 | 35 | 否 | | | 30.48 | 36.79 | 50 | 否 | | | 612160.00 | 12.99 | 8.60 | 54.43 | 10.88 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 17 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.13 | 6.11 | 10 | 否 | | | 2.11 | 2.51 | 35 | 否 | | | 31.54 | 37.53 | 50 | 否 | | | 640135.81 | 13.57 | 8.41 | 54.84 | 10.75 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 18 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.16 | 6.35 | 10 | 否 | | | 3.12 | 3.85 | 35 | 否 | | | 27.21 | 33.53 | 50 | 否 | | | 651038.44 | 13.83 | 8.83 | 54.77 | 10.97 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 19 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.29 | 6.71 | 10 | 否 | | | 3.68 | 4.66 | 35 | 否 | | | 28.06 | 35.56 | 50 | 否 | | | 655296.00 | 13.93 | 9.16 | 54.57 | 11.06 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 20 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.38 | 6.88 | 10 | 否 | | | 4.48 | 5.72 | 35 | 否 | | | 29.57 | 37.80 | 50 | 否 | | | 664233.25 | 14.12 | 9.26 | 54.71 | 11.04 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 21 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.33 | 6.71 | 10 | 否 | | | 6.57 | 8.26 | 35 | 否 | | | 29.95 | 37.69 | 50 | 否 | | | 669291.56 | 14.23 | 9.08 | 54.81 | 11.01 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 22 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 5.35 | 6.82 | 10 | 否 | | | 8.86 | 11.26 | 35 | 否 | | | 28.75 | 36.57 | 50 | 否 | | | 655854.38 | 13.95 | 9.22 | 54.73 | 11.04 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 23 | 锅炉 | 1#脱硫塔烟道出口 | 4.42 | 5.84 | 10 | 否 | | | 8.89 | 11.61 | 35 | 否 | | | 27.59 | 36.22 | 50 | 否 | | | 662666.69 | 14.01 | 9.59 | 54.17 | 10.71 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 0 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.95 | 3.24 | 10 | 否 | | | 9.09 | 15.06 | 35 | 否 | | | 22.08 | 36.69 | 50 | 否 | | | 641049.38 | 13.25 | 11.94 | 50.71 | 9.58 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 1 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 2.01 | 3.36 | 10 | 否 | | | 6.45 | 10.69 | 35 | 否 | | | 20.45 | 33.99 | 50 | 否 | | | 637891.13 | 13.12 | 12.00 | 50.11 | 9.33 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 2 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 2.04 | 3.41 | 10 | 否 | | | 6.29 | 10.51 | 35 | 否 | | | 20.05 | 33.46 | 50 | 否 | | | 637615.69 | 13.04 | 12.01 | 49.78 | 8.84 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 3 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.82 | 3.11 | 10 | 否 | | | 7.14 | 12.17 | 35 | 否 | | | 17.42 | 29.73 | 50 | 否 | | | 630721.75 | 12.85 | 12.21 | 49.37 | 8.63 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 4 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.80 | 2.86 | 10 | 否 | | | 7.97 | 12.67 | 35 | 否 | | | 18.00 | 28.48 | 50 | 否 | | | 633513.19 | 12.95 | 11.55 | 50.09 | 8.76 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 5 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 1.97 | 3.09 | 10 | 否 | | | 5.78 | 9.06 | 35 | 否 | | | 21.38 | 33.63 | 50 | 否 | | | 633280.56 | 13.02 | 11.44 | 50.48 | 9.17 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 6 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 2.09 | 3.51 | 10 | 否 | | | 2.07 | 3.46 | 35 | 否 | | | 20.77 | 34.83 | 50 | 否 | | | 592780.94 | 12.17 | 12.06 | 50.12 | 9.09 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 7 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 2.14 | 3.68 | 10 | 否 | | | 2.73 | 4.68 | 35 | 否 | | | 16.69 | 28.59 | 50 | 否 | | | 588669.88 | 11.99 | 12.25 | 49.61 | 8.46 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 8 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 2.20 | 3.73 | 10 | 否 | | | 7.33 | 12.43 | 35 | 否 | | | 15.15 | 25.79 | 50 | 否 | | | 574441.00 | 11.63 | 12.16 | 49.40 | 7.98 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 9 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 2.26 | 3.59 | 10 | 否 | | | 7.67 | 12.17 | 35 | 否 | | | 16.71 | 26.52 | 50 | 否 | | | 582129.44 | 11.86 | 11.55 | 49.90 | 8.40 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 10 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 2.22 | 3.53 | 10 | 否 | | | 7.60 | 12.04 | 35 | 否 | | | 21.07 | 33.41 | 50 | 否 | | | 586624.56 | 12.03 | 11.54 | 50.44 | 8.93 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 11 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 2.20 | 3.67 | 10 | 否 | | | 7.56 | 12.25 | 35 | 否 | | | 22.92 | 38.14 | 50 | 否 | | | 598403.13 | 12.34 | 11.95 | 51.08 | 9.25 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 12 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 2.12 | 3.70 | 10 | 否 | | | 6.02 | 10.44 | 35 | 否 | | | 20.08 | 35.12 | 50 | 否 | | | 592602.06 | 12.13 | 12.42 | 49.90 | 8.84 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 13 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 2.12 | 3.40 | 10 | 否 | | | 8.90 | 14.41 | 35 | 否 | | | 22.06 | 35.41 | 50 | 否 | | | 610222.50 | 12.54 | 11.65 | 50.39 | 9.13 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 14 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 2.15 | 3.41 | 10 | 否 | | | 10.17 | 15.95 | 35 | 否 | | | 23.30 | 36.89 | 50 | 否 | | | 613018.50 | 12.71 | 11.52 | 51.29 | 9.70 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 15 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 2.23 | 3.66 | 10 | 否 | | | 10.40 | 17.22 | 35 | 否 | | | 22.55 | 37.04 | 50 | 否 | | | 604126.69 | 12.48 | 11.86 | 50.71 | 9.54 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 16 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 2.24 | 3.76 | 10 | 否 | | | 7.04 | 11.47 | 35 | 否 | | | 18.78 | 31.49 | 50 | 否 | | | 590853.81 | 12.13 | 12.02 | 50.03 | 9.10 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 17 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 2.23 | 3.44 | 10 | 否 | | | 6.44 | 9.90 | 35 | 否 | | | 23.47 | 36.24 | 50 | 否 | | | 611144.88 | 12.62 | 11.28 | 50.90 | 9.47 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 18 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 2.25 | 3.58 | 10 | 否 | | | 12.95 | 20.55 | 35 | 否 | | | 23.31 | 37.01 | 50 | 否 | | | 602597.63 | 12.47 | 11.55 | 50.97 | 9.59 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 19 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 2.35 | 3.92 | 10 | 否 | | | 8.68 | 14.26 | 35 | 否 | | | 23.04 | 38.34 | 50 | 否 | | | 594362.50 | 12.26 | 11.98 | 50.73 | 9.36 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 20 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 2.32 | 3.70 | 10 | 否 | | | 6.57 | 10.48 | 35 | 否 | | | 24.93 | 39.84 | 50 | 否 | | | 606441.88 | 12.45 | 11.61 | 51.07 | 8.87 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 21 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 2.31 | 3.78 | 10 | 否 | | | 5.21 | 8.54 | 35 | 否 | | | 23.44 | 38.39 | 50 | 否 | | | 608863.00 | 12.54 | 11.83 | 51.05 | 9.16 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 22 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 2.32 | 3.87 | 10 | 否 | | | 7.68 | 12.75 | 35 | 否 | | | 22.24 | 37.09 | 50 | 否 | | | 587772.38 | 12.08 | 12.01 | 50.68 | 9.07 | 76 | 连续 | 大气 |
| 在线 | 2019-7-22 | 23 | 锅炉 | 2#脱硫塔烟道出口 | 2.22 | 3.70 | 10 | 否 | | | 8.62 | 14.28 | 35 | 否 | | | 21.53 | 35.82 | 50 | 否 | | | 607887.81 | 12.48 | 11.98 | 50.54 | 9.05 | 76 | 连续 | 大气 |