

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-7-28	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	4.75	10	否			14.04	18.40	35	否			23.10	30.18	50	否			653422.25	13.87	9.52	53.87	11.14	73	连续	大气
在线	2019-7-28	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.26	5.31	10	否			11.59	14.43	35	否			25.28	31.48	50	否			658859.06	14.10	8.96	54.75	11.63	73	连续	大气
在线	2019-7-28	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.61	5.84	10	否			6.38	8.16	35	否			28.57	36.13	50	否			667243.50	14.18	9.12	54.73	10.99	73	连续	大气
在线	2019-7-28	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.68	5.97	10	否			2.47	3.15	35	否			25.75	32.84	50	否			667984.44	14.07	9.24	54.37	10.30	73	连续	大气
在线	2019-7-28	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.82	6.18	10	否			2.57	3.29	35	否			24.31	31.09	50	否			659486.50	13.95	9.27	54.38	10.69	73	连续	大气
在线	2019-7-28	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	3.62	10	否			5.85	7.66	35	否			24.09	31.39	50	否			663648.50	14.06	9.49	54.15	10.93	73	连续	大气
在线	2019-7-28	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	3.90	10	否			16.38	21.56	35	否			23.86	31.38	50	否			666597.88	14.13	9.60	54.08	10.97	73	连续	大气
在线	2019-7-28	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	4.80	10	否			13.99	18.75	35	否			23.59	31.66	50	否			668908.31	14.23	9.82	54.31	11.22	73	连续	大气
在线	2019-7-28	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	5.44	10	否			4.79	6.31	35	否			19.92	26.24	50	否			606926.00	13.00	9.57	54.54	11.65	73	连续	大气
在线	2019-7-28	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.65	5.90	10	否			5.66	7.18	35	否			23.78	30.17	50	否			634084.69	13.58	9.18	54.56	11.70	73	连续	大气
在线	2019-7-28	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.23	6.74	10	否			9.47	12.18	35	否			23.55	30.34	50	否			636003.00	13.66	9.35	54.79	11.94	73	连续	大气
在线	2019-7-28	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.53	6.85	10	否			9.65	11.93	35	否			23.69	29.35	50	否			636059.75	13.66	8.89	54.69	11.95	73	连续	大气
在线	2019-7-28	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.73	7.24	10	否			13.38	16.91	35	否			25.31	31.98	50	否			642463.81	13.84	9.13	54.84	12.20	73	连续	大气
在线	2019-7-28	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.67	7.07	10	否			10.74	13.26	35	否			23.63	29.45	50	否			620266.56	13.34	8.95	54.66	12.06	73	连续	大气
在线	2019-7-28	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	4.34	10	否			15.26	18.04	35	否			28.54	33.78	50	否			628775.44	13.45	8.33	54.76	11.54	73	连续	大气
在线	2019-7-28	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	4.52	10	否			9.82	11.97	35	否			27.97	34.13	50	否			621270.56	13.10	8.69	54.57	10.33	73	连续	大气
在线	2019-7-28	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.04	5.95	10	否			10.42	12.27	35	否			27.50	32.44	50	否			637519.69	13.65	8.28	55.36	11.45	73	连续	大气
在线	2019-7-28	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.46	6.51	10	否			13.58	16.08	35	否			28.34	33.78	50	否			635229.88	13.65	8.41	55.43	11.80	73	连续	大气
在线	2019-7-28	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.66	6.88	10	否			18.55	22.51	35	否			29.89	36.36	50	否			649787.69	14.00	8.67	55.56	11.99	73	连续	大气
在线	2019-7-28	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.96	7.45	10	否			12.12	15.09	35	否			30.64	38.30	50	否			644939.75	13.94	9.00	55.46	12.26	73	连续	大气
在线	2019-7-28	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	4.15	10	否			13.20	16.66	35	否			29.20	36.80	50	否			640297.44	13.69	9.09	54.56	11.58	73	连续	大气
在线	2019-7-28	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	4.82	10	否			18.80	24.62	35	否			27.91	36.71	50	否			639754.81	13.67	9.60	54.59	11.51	73	连续	大气
在线	2019-7-28	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	5.54	10	否			8.47	10.96	35	否			24.64	31.88	50	否			609618.81	13.05	9.39	54.70	11.58	73	连续	大气
在线	2019-7-28	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.69	6.10	10	否			6.78	8.77	35	否			25.34	32.95	50	否			604005.50	12.92	9.45	54.40	11.55	73	连续	大气
在线	2019-7-28	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	3.38	10	否			7.66	13.05	35	否			16.55	28.53	50	否			611743.31	12.47	12.30	49.81	8.58	73	连续	大气
在线	2019-7-28	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	3.24	10	否			7.70	12.67	35	否			19.50	32.24	50	否			621869.88	12.73	11.92	50.44	8.81	73	连续	大气
在线	2019-7-28	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	3.17	10	否			7.44	12.16	35	否			19.70	32.66	50	否			631233.56	12.94	11.94	50.61	8.92	73	连续	大气
在线	2019-7-28	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	3.18	10	否			8.60	13.97	35	否			21.24	34.51	50	否			634839.00	13.05	11.77	50.87	9.13	73	连续	大气
在线	2019-7-28	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.94	3.17	10	否			11.78	19.23	35	否			21.94	35.85	50	否			638793.63	13.13	11.81	50.77	9.11	73	连续	大气
在线	2019-7-28	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	1.36	10	否			9.91	16.67	35	否			20.73	34.74	50	否			624149.31	12.81	12.05	50.50	9.00	73	连续	大气
在线	2019-7-28	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	1.41	10	否			6.38	10.72	35	否			20.03</													