

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-7-30	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	5.03	10	否			7.04	9.71	35	否			22.89	31.58	50	否			578291.81	12.84	10.13	53.08	15.09	70	连续	大气
在线	2019-7-30	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	5.56	10	否			6.10	8.45	35	否			23.30	32.30	50	否			580616.69	12.85	10.18	52.65	14.96	70	连续	大气
在线	2019-7-30	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.76	6.52	10	否			8.43	11.53	35	否			24.46	33.46	50	否			590047.38	13.11	10.03	52.95	15.22	70	连续	大气
在线	2019-7-30	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	5.09	10	否			16.04	21.24	35	否			23.96	31.79	50	否			600655.44	13.35	9.69	53.03	15.25	70	连续	大气
在线	2019-7-30	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.12	2.85	10	否			8.57	11.64	35	否			27.43	36.96	50	否			605491.44	13.30	9.86	52.50	14.37	70	连续	大气
在线	2019-7-30	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.06	2.83	10	否			15.49	21.19	35	否			24.76	33.92	50	否			619878.81	13.38	10.05	52.26	12.95	70	连续	大气
在线	2019-7-30	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.41	3.21	10	否			4.74	6.30	35	否			24.90	33.17	50	否			610396.69	13.20	9.73	52.23	13.08	70	连续	大气
在线	2019-7-30	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	3.69	10	否			4.52	6.21	35	否			24.63	34.12	50	否			605710.75	13.12	10.17	52.21	13.23	70	连续	大气
在线	2019-7-30	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	4.42	10	否			5.29	7.22	35	否			22.06	30.29	50	否			572852.75	12.40	10.08	52.41	13.10	70	连续	大气
在线	2019-7-30	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	5.00	10	否			5.69	7.65	35	否			21.27	28.80	50	否			568323.56	12.27	9.91	52.27	12.91	70	连续	大气
在线	2019-7-30	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	5.45	10	否			8.54	10.80	35	否			22.47	28.64	50	否			570538.00	12.39	9.22	52.78	13.28	70	连续	大气
在线	2019-7-30	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.83	6.16	10	否			11.66	14.86	35	否			22.71	28.95	50	否			587750.94	12.82	9.23	53.51	13.53	70	连续	大气
在线	2019-7-30	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.23	6.73	10	否			10.08	12.89	35	否			21.06	27.03	50	否			581443.63	12.76	9.32	53.77	13.96	70	连续	大气
在线	2019-7-30	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	3.90	10	否			8.48	10.47	35	否			21.06	26.39	50	否			592047.00	12.99	9.01	53.86	14.00	70	连续	大气
在线	2019-7-30	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.18	2.94	10	否			9.94	13.37	35	否			22.15	29.84	50	否			599728.81	13.04	9.86	52.90	13.47	70	连续	大气
在线	2019-7-30	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	3.05	10	否			14.39	18.73	35	否			24.19	31.60	50	否			615132.56	13.26	9.51	52.57	12.78	70	连续	大气
在线	2019-7-30	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	3.63	10	否			16.75	21.51	35	否			27.80	35.70	50	否			631428.00	13.64	9.31	52.88	12.96	70	连续	大气
在线	2019-7-30	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	4.05	10	否			9.65	11.93	35	否			28.47	35.17	50	否			652844.88	13.93	8.85	53.12	11.83	70	连续	大气
在线	2019-7-30	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	4.36	10	否			11.00	13.40	35	否			31.23	38.07	50	否			638196.44	13.80	8.69	53.90	12.74	70	连续	大气
在线	2019-7-30	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	4.85	10	否			5.09	6.45	35	否			27.70	35.00	50	否			614662.69	13.33	9.14	53.95	12.94	70	连续	大气
在线	2019-7-30	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	5.34	10	否			2.56	3.40	35	否			28.76	38.15	50	否			606580.88	13.14	9.69	53.68	12.91	70	连续	大气
在线	2019-7-30	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	4.83	10	否			5.21	6.90	35	否			27.14	35.87	50	否			597353.75	12.96	9.66	53.63	13.00	70	连续	大气
在线	2019-7-30	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	4.32	10	否			10.77	14.68	35	否			25.92	35.39	50	否			613592.56	13.24	10.01	52.93	12.76	70	连续	大气
在线	2019-7-30	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	4.64	10	否			8.33	11.24	35	否			25.97	35.05	50	否			612625.69	13.21	9.88	52.83	12.70	70	连续	大气
在线	2019-7-30	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.23	4.04	10	否			9.65	17.58	35	否			15.24	27.57	50	否			560226.94	11.60	12.70	49.39	10.02	70	连续	大气
在线	2019-7-30	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.16	3.69	10	否			12.60	21.31	35	否			14.48	24.72	50	否			564316.00	11.62	12.21	48.88	9.63	70	连续	大气
在线	2019-7-30	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.14	3.52	10	否			15.59	25.67	35	否			15.14	24.92	50	否			570217.88	11.77	11.89	49.24	9.76	70	连续	大气
在线	2019-7-30	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.89	3.17	10	否			9.96	16.74	35	否			15.62	26.28	50	否			560820.00	11.55	12.08	49.05	9.67	70	连续	大气
在线	2019-7-30	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.86	3.05	10	否			9.25	15.22	35	否			15.53	25.54	50	否			549628.25	11.29	11.88	49.17	9.31	70	连续	大气
在线	2019-7-30	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.93	3.27	10	否			8.63	14.58	35	否			16.14	27.31	50	否			558777.75	11.43	12.13	48.81	9.06	70	连续	大气
在线	2019-7-30	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.08	3.55	10	否			4.90	8.41	35	否			15.91	27.11	50	否			563							