

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-8-1	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	5.17	10	否			14.77	20.45	35	否			23.43	32.35	50	否			611433.13	13.05	10.14	52.93	11.77	70	连续	大气
在线	2019-8-1	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.57	5.76	10	否			20.75	26.15	35	否			25.51	32.18	50	否			626465.88	13.43	9.11	53.57	11.99	70	连续	大气
在线	2019-8-1	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.60	7.10	10	否			17.48	22.01	35	否			26.16	33.07	50	否			618135.00	13.32	9.13	54.10	12.33	70	连续	大气
在线	2019-8-1	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.93	7.93	10	否			7.12	9.52	35	否			23.26	31.12	50	否			623140.81	13.39	9.78	53.64	12.18	70	连续	大气
在线	2019-8-1	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.06	8.06	10	否			5.57	7.42	35	否			25.10	33.40	50	否			625520.25	13.45	9.71	53.55	12.25	70	连续	大气
在线	2019-8-1	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.37	7.26	10	否			6.77	9.16	35	否			27.12	36.67	50	否			631172.19	13.27	9.90	53.41	10.31	70	连续	大气
在线	2019-8-1	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	4.46	10	否			15.37	20.61	35	否			25.75	34.57	50	否			630995.75	13.27	9.82	52.96	10.46	70	连续	大气
在线	2019-8-1	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	4.94	10	否			21.78	29.15	35	否			26.59	35.55	50	否			623709.25	13.15	9.78	52.82	10.71	70	连续	大气
在线	2019-8-1	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.48	6.26	10	否			12.37	17.15	35	否			22.55	31.41	50	否			562181.25	11.91	10.24	52.79	11.00	70	连续	大气
在线	2019-8-1	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.63	7.59	10	否			5.94	8.00	35	否			20.19	27.26	50	否			573475.56	12.13	9.83	52.58	10.98	70	连续	大气
在线	2019-8-1	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	5.31	10	否			8.04	10.65	35	否			21.25	28.21	50	否			561956.38	11.90	9.69	52.58	11.07	70	连续	大气
在线	2019-8-1	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	3.98	10	否			19.45	24.61	35	否			22.18	28.14	50	否			585679.69	12.36	9.18	52.31	10.93	70	连续	大气
在线	2019-8-1	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	4.49	10	否			21.74	27.26	35	否			25.71	32.18	50	否			610142.13	12.99	9.01	53.50	11.46	70	连续	大气
在线	2019-8-1	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.31	5.25	10	否			13.02	15.95	35	否			24.37	29.71	50	否			596214.94	12.80	8.69	54.24	11.93	70	连续	大气
在线	2019-8-1	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.53	5.24	10	否			11.56	12.07	35	否			19.97	23.39	50	否			612593.69	12.88	7.75	54.60	10.05	70	连续	大气
在线	2019-8-1	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	22.98	10	是	1.30	定期校准	11.47	24.07	35	否			39.68	522.44	50	是	9.45	定期校准	651877.00	13.24	10.34	54.35	7.01	70	连续	大气
在线	2019-8-1	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.64	6.21	10	否			4.37	5.83	35	否			25.61	34.29	50	否			616159.50	12.95	9.78	53.40	10.26	70	连续	大气
在线	2019-8-1	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.89	6.03	10	否			10.88	13.42	35	否			24.35	30.07	50	否			608798.94	12.74	8.84	54.12	9.62	70	连续	大气
在线	2019-8-1	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.08	6.49	10	否			11.23	14.34	35	否			20.83	26.60	50	否			604411.06	12.78	9.26	53.79	10.66	70	连续	大气
在线	2019-8-1	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.28	6.46	10	否			14.03	17.13	35	否			21.51	26.29	50	否			597407.38	12.70	8.73	54.02	11.09	70	连续	大气
在线	2019-8-1	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.44	6.87	10	否			10.66	13.41	35	否			19.80	24.95	50	否			587580.81	12.60	9.10	54.43	11.73	70	连续	大气
在线	2019-8-1	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.42	7.17	10	否			13.49	17.86	35	否			19.14	25.32	50	否			592186.63	12.71	9.66	54.14	11.93	70	连续	大气
在线	2019-8-1	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.64	7.27	10	否			19.96	25.64	35	否			20.66	26.58	50	否			604462.44	13.04	9.35	54.48	12.26	70	连续	大气
在线	2019-8-1	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.02	6.44	10	否			14.88	19.05	35	否			21.15	27.12	50	否			597271.81	12.92	9.31	54.41	12.51	70	连续	大气
在线	2019-8-1	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.08	3.59	10	否			10.14	17.42	35	否			19.17	33.09	50	否			541244.50	11.43	12.30	50.25	11.49	70	连续	大气
在线	2019-8-1	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.12	3.29	10	否			11.44	17.55	35	否			21.20	32.83	50	否			549494.88	11.60	11.32	50.56	11.44	70	连续	大气
在线	2019-8-1	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.21	3.32	10	否			11.81	17.67	35	否			21.59	32.45	50	否			542999.63	11.56	11.01	51.30	11.92	70	连续	大气
在线	2019-8-1	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.41	3.56	10	否			13.69	20.22	35	否			25.70	37.96	50	否			544103.31	11.60	10.86	51.55	12.01	70	连续	大气
在线	2019-8-1	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.43	3.65	10	否			10.74	16.13	35	否			25.95	38.98	50	否			547555.25	11.64	11.02	51.37	11.79	70	连续	大气
在线	2019-8-1	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.39	3.80	10	否			12.89	20.47	35	否			23.78	37.58	50	否			547559.06	11.53	11.53	51.01	11.07	70	连续	大气
在线	2019-8-1	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.46	3.80	10	否			13.81	21.25	35	否			23.34	36.04	50	否										