

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-8-3	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	5.00	10	否			17.17	22.22	35	否			25.96	33.67	50	否			608955.94	12.96	9.43	53.83	11.27	70	连续	大气
在线	2019-8-3	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.30	5.46	10	否			18.30	23.25	35	否			27.91	35.46	50	否			605928.94	12.95	9.19	54.18	11.54	70	连续	大气
在线	2019-8-3	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.53	5.57	10	否			13.21	16.22	35	否			23.27	28.59	50	否			598072.06	12.82	8.79	54.63	11.69	70	连续	大气
在线	2019-8-3	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.69	5.66	10	否			15.88	19.14	35	否			24.47	29.50	50	否			599341.44	12.87	8.56	54.81	11.82	70	连续	大气
在线	2019-8-3	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.78	5.93	10	否			12.30	15.22	35	否			22.76	28.24	50	否			577241.75	12.43	8.90	54.92	11.95	70	连续	大气
在线	2019-8-3	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	4.66	10	否			12.86	15.56	35	否			22.73	27.46	50	否			584372.75	12.44	8.59	54.69	11.01	70	连续	大气
在线	2019-8-3	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	4.20	10	否			18.31	22.72	35	否			21.07	26.13	50	否			577996.81	12.16	8.90	54.06	10.06	70	连续	大气
在线	2019-8-3	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	4.92	10	否			18.22	22.69	35	否			22.03	27.45	50	否			604521.56	12.74	8.95	53.85	10.37	70	连续	大气
在线	2019-8-3	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.60	5.99	10	否			16.22	21.09	35	否			24.95	32.42	50	否			582800.81	12.32	9.45	53.65	10.61	70	连续	大气
在线	2019-8-3	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.20	6.99	10	否			5.27	7.11	35	否			30.39	40.90	50	否			602918.88	12.78	9.85	53.92	10.85	70	连续	大气
在线	2019-8-3	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.76	7.24	10	否			2.67	3.34	35	否			30.62	38.45	50	否			605083.38	12.95	9.06	54.57	11.52	70	连续	大气
在线	2019-8-3	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.75	7.21	10	否			10.61	13.29	35	否			27.25	34.17	50	否			627356.69	13.42	9.03	54.36	11.60	70	连续	大气
在线	2019-8-3	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.71	7.43	10	否			10.78	13.99	35	否			25.88	33.71	50	否			622321.94	13.26	9.46	53.93	11.31	70	连续	大气
在线	2019-8-3	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.65	7.50	10	否			14.90	19.76	35	否			31.31	41.51	50	否			631789.44	13.41	9.68	53.57	11.13	70	连续	大气
在线	2019-8-3	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.04	7.94	10	否			14.15	18.57	35	否			30.27	39.80	50	否			609885.88	12.98	9.58	53.80	11.29	70	连续	大气
在线	2019-8-3	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	3.74	10	否			15.37	19.73	35	否			26.98	34.62	50	否			603450.13	12.86	9.31	53.67	11.41	70	连续	大气
在线	2019-8-3	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.62	10	否			13.37	17.45	35	否			26.20	34.24	50	否			580065.56	12.38	9.51	53.71	11.46	70	连续	大气
在线	2019-8-3	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	3.76	10	否			20.55	23.98	35	否			26.60	30.91	50	否			602785.00	12.84	8.12	54.29	11.21	70	连续	大气
在线	2019-8-3	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	4.17	10	否			17.74	20.40	35	否			26.53	30.54	50	否			624575.63	13.14	7.96	54.36	10.12	70	连续	大气
在线	2019-8-3	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	5.03	10	否			11.16	13.49	35	否			22.83	27.75	50	否			632903.75	13.38	8.65	54.15	10.58	70	连续	大气
在线	2019-8-3	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.33	5.25	10	否			12.88	15.63	35	否			24.81	30.08	50	否			635995.56	13.47	8.63	54.05	10.81	70	连续	大气
在线	2019-8-3	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.77	6.03	10	否			8.68	10.89	35	否			22.41	28.33	50	否			606386.75	12.88	9.14	54.04	11.05	70	连续	大气
在线	2019-8-3	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.25	6.85	10	否			13.18	17.13	35	否			22.83	29.80	50	否			614719.50	13.05	9.50	53.84	11.01	70	连续	大气
在线	2019-8-3	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	5.22	10	否			13.60	17.84	35	否			22.69	29.86	50	否			617508.13	13.08	9.60	53.49	10.97	70	连续	大气
在线	2019-8-3	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.21	3.40	10	否			7.65	11.50	35	否			22.28	34.04	50	否			550732.06	11.25	11.23	50.38	8.52	70	连续	大气
在线	2019-8-3	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.30	3.50	10	否			11.68	17.67	35	否			22.99	34.81	50	否			556126.69	11.44	11.11	51.20	8.93	70	连续	大气
在线	2019-8-3	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.30	3.59	10	否			7.29	11.12	35	否			20.67	32.21	50	否			559913.63	11.48	11.35	50.81	8.74	70	连续	大气
在线	2019-8-3	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.26	3.51	10	否			7.58	11.62	35	否			22.35	34.56	50	否			569763.31	11.65	11.31	50.58	8.56	70	连续	大气
在线	2019-8-3	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.22	3.48	10	否			7.39	11.50	35	否			20.59	32.20	50	否			562185.44	11.41	11.43	50.72	7.80	70	连续	大气
在线	2019-8-3	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	2.06	10	否			5.69	9.25	35	否			20.10	32.60	50	否			557272.69	11.28	11.76	50.01	7.72	70	连续	大气
在线	2019-8-3	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.00	1.65	10	否			8.67	14.48	35	否			18.35	30.42	50	否			546605.69							