

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-8-4	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.91	10	否			15.93	20.69	35	否			20.89	27.07	50	否			599961.81	12.63	9.43	52.78	10.54	70	连续	大气
在线	2019-8-4	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	3.46	10	否			18.64	24.72	35	否			23.40	31.01	50	否			618779.56	13.08	9.67	53.17	10.81	70	连续	大气
在线	2019-8-4	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	3.58	10	否			15.78	20.72	35	否			21.66	28.54	50	否			601426.25	12.74	9.59	53.21	10.96	70	连续	大气
在线	2019-8-4	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	3.57	10	否			24.58	30.76	35	否			20.34	25.47	50	否			605143.69	12.80	9.02	52.98	10.91	70	连续	大气
在线	2019-8-4	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	4.37	10	否			20.28	25.82	35	否			21.52	27.45	50	否			625045.38	13.19	9.24	52.72	10.82	70	连续	大气
在线	2019-8-4	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	4.69	10	否			17.06	21.80	35	否			23.10	29.52	50	否			609417.50	12.84	9.26	53.02	10.57	70	连续	大气
在线	2019-8-4	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	3.59	10	否			9.56	12.13	35	否			23.49	29.78	50	否			616264.69	12.81	9.16	53.08	9.31	70	连续	大气
在线	2019-8-4	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	3.89	10	否			9.37	12.02	35	否			22.16	28.42	50	否			607608.50	12.75	9.31	53.39	10.09	70	连续	大气
在线	2019-8-4	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	4.22	10	否			9.77	12.64	35	否			19.29	24.99	50	否			570068.56	12.00	9.41	53.28	10.35	70	连续	大气
在线	2019-8-4	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	4.03	10	否			15.47	19.49	35	否			18.35	23.14	50	否			577056.75	12.14	9.10	52.96	10.41	70	连续	大气
在线	2019-8-4	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	4.00	10	否			24.04	30.06	35	否			19.71	24.63	50	否			598173.56	12.59	8.99	53.00	10.49	70	连续	大气
在线	2019-8-4	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	3.81	10	否			24.03	29.66	35	否			19.83	24.48	50	否			596300.13	12.56	8.85	52.84	10.53	70	连续	大气
在线	2019-8-4	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	4.55	10	否			18.67	23.54	35	否			20.51	25.92	50	否			592380.81	12.55	9.12	53.24	11.00	70	连续	大气
在线	2019-8-4	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	5.00	10	否			11.77	14.95	35	否			22.63	28.80	50	否			605056.31	12.87	9.21	53.57	11.26	70	连续	大气
在线	2019-8-4	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	5.29	10	否			4.24	5.42	35	否			20.12	25.57	50	否			571498.13	12.16	9.19	53.84	11.21	70	连续	大气
在线	2019-8-4	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.33	5.44	10	否			1.61	2.02	35	否			21.83	27.44	50	否			579922.56	12.36	9.07	53.74	11.35	70	连续	大气
在线	2019-8-4	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	5.40	10	否			1.83	2.39	35	否			19.10	25.01	50	否			572392.56	12.21	9.54	53.52	11.49	70	连续	大气
在线	2019-8-4	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	5.26	10	否			8.69	11.00	35	否			21.55	27.14	50	否			589843.44	12.57	9.08	53.86	11.40	70	连续	大气
在线	2019-8-4	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	5.67	10	否			5.79	7.41	35	否			22.70	28.99	50	否			597293.44	12.50	9.27	53.95	9.74	70	连续	大气
在线	2019-8-4	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.77	6.08	10	否			9.23	11.69	35	否			21.60	27.55	50	否			603052.50	12.74	9.23	54.16	10.54	70	连续	大气
在线	2019-8-4	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.64	6.04	10	否			8.95	11.67	35	否			22.33	29.05	50	否			607694.94	12.90	9.49	54.35	10.92	70	连续	大气
在线	2019-8-4	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.29	2.93	10	否			12.43	15.88	35	否			20.56	26.29	50	否			590482.44	12.52	9.27	53.75	10.90	70	连续	大气
在线	2019-8-4	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.98	10	否			18.83	24.97	35	否			22.32	29.54	50	否			609610.56	12.87	9.66	53.23	10.72	70	连续	大气
在线	2019-8-4	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.37	3.23	10	否			16.08	21.99	35	否			22.90	31.27	50	否			605295.69	12.76	10.01	52.93	10.64	70	连续	大气
在线	2019-8-4	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.35	3.81	10	否			5.35	8.55	35	否			18.02	29.08	50	否			548937.63	11.19	11.71	50.24	8.34	70	连续	大气
在线	2019-8-4	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.06	3.20	10	否			8.18	12.53	35	否			20.97	32.52	50	否			561723.31	11.45	11.35	50.34	8.29	70	连续	大气
在线	2019-8-4	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.91	3.10	10	否			8.65	13.96	35	否			19.76	32.09	50	否			554581.94	11.33	11.75	50.57	8.39	70	连续	大气
在线	2019-8-4	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.14	3.24	10	否			10.12	15.26	35	否			20.43	31.06	50	否			557432.31	11.36	11.11	50.42	8.26	70	连续	大气
在线	2019-8-4	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.23	3.37	10	否			2.81	4.20	35	否			22.77	34.44	50	否			555459.69	11.26	11.07	50.50	7.72	70	连续	大气
在线	2019-8-4	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.75	2.82	10	否			5.37	8.71	35	否			21.11	34.21	50	否			556938.94	11.27	11.76	50.21	7.64	70	连续	大气
在线	2019-8-4	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	1.72	10	否			8.50	13.35	35	否			20.19	31.81	50	否			571051.63	11.57	11.49					