

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-8-5	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	3.18	10	否			11.50	15.51	35	否			21.44	29.06	50	否			587973.69	12.38	9.92	52.84	10.55	67	连续	大气
在线	2019-8-5	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	3.28	10	否			10.08	13.18	35	否			24.66	32.26	50	否			613555.31	12.95	9.52	53.06	10.77	67	连续	大气
在线	2019-8-5	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	3.53	10	否			11.43	14.77	35	否			23.76	30.67	50	否			614214.19	13.01	9.38	53.36	10.96	67	连续	大气
在线	2019-8-5	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	3.58	10	否			17.36	22.51	35	否			21.20	27.52	50	否			595933.69	12.62	9.44	53.23	10.97	67	连续	大气
在线	2019-8-5	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	3.26	10	否			23.90	29.84	35	否			22.57	28.20	50	否			599891.25	12.67	8.99	52.90	10.79	67	连续	大气
在线	2019-8-5	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	3.88	10	否			16.57	20.92	35	否			24.49	30.88	50	否			598579.88	12.66	9.10	53.19	10.89	67	连续	大气
在线	2019-8-5	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	4.38	10	否			8.59	10.95	35	否			24.54	31.21	50	否			587142.56	12.21	9.20	53.37	9.25	67	连续	大气
在线	2019-8-5	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	4.41	10	否			4.95	6.23	35	否			22.00	27.69	50	否			575715.25	12.04	9.08	53.28	9.77	67	连续	大气
在线	2019-8-5	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	4.92	10	否			4.76	6.33	35	否			20.27	26.98	50	否			551770.31	11.57	9.73	52.85	10.09	67	连续	大气
在线	2019-8-5	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	4.80	10	否			5.15	6.77	35	否			20.86	27.48	50	否			571108.06	11.93	9.60	52.38	9.91	67	连续	大气
在线	2019-8-5	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	4.87	10	否			7.45	9.31	35	否			22.96	28.82	50	否			572733.25	12.06	9.06	53.24	10.42	67	连续	大气
在线	2019-8-5	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.24	5.07	10	否			15.94	19.04	35	否			26.55	31.75	50	否			578228.13	12.32	8.46	54.51	11.14	67	连续	大气
在线	2019-8-5	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	5.87	10	否			13.51	17.03	35	否			23.89	30.23	50	否			558800.44	11.99	9.16	54.64	11.69	67	连续	大气
在线	2019-8-5	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	5.27	10	否			8.09	10.51	35	否			22.57	29.48	50	否			577786.63	12.33	9.53	53.90	11.45	67	连续	大气
在线	2019-8-5	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	4.05	10	否			13.40	17.13	35	否			22.21	28.51	50	否			585154.50	12.43	9.32	53.58	11.17	67	连续	大气
在线	2019-8-5	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	4.39	10	否			19.02	24.23	35	否			23.56	30.03	50	否			583816.75	12.44	9.23	53.63	11.40	67	连续	大气
在线	2019-8-5	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	4.68	10	否			18.70	23.35	35	否			24.37	30.42	50	否			592500.69	12.62	8.98	53.62	11.40	67	连续	大气
在线	2019-8-5	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	5.19	10	否			14.89	19.06	35	否			25.23	32.42	50	否			583065.06	12.48	9.31	53.74	11.79	67	连续	大气
在线	2019-8-5	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	5.13	10	否			8.57	10.95	35	否			24.59	31.43	50	否			604669.75	12.57	9.27	53.07	9.35	67	连续	大气
在线	2019-8-5	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	5.42	10	否			7.60	9.96	35	否			23.11	30.25	50	否			609121.50	12.72	9.54	53.05	9.78	67	连续	大气
在线	2019-8-5	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	5.28	10	否			10.99	14.32	35	否			22.31	29.13	50	否			546914.06	11.48	9.50	53.09	10.17	67	连续	大气
在线	2019-8-5	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.23	5.12	10	否			14.32	17.32	35	否			26.88	32.58	50	否			549346.25	11.56	8.62	53.11	10.36	67	连续	大气
在线	2019-8-5	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.65	5.65	10	否			14.11	17.15	35	否			30.69	37.29	50	否			563013.25	11.94	8.66	53.78	10.87	67	连续	大气
在线	2019-8-5	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.77	6.03	10	否			12.91	16.21	35	否			27.78	35.03	50	否			539615.50	11.48	9.12	53.85	11.08	67	连续	大气
在线	2019-8-5	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.23	3.48	10	否			5.15	8.00	35	否			21.09	32.70	50	否			570825.56	11.68	11.33	50.55	8.57	67	连续	大气
在线	2019-8-5	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.44	3.69	10	否			5.18	7.79	35	否			24.21	36.63	50	否			587709.38	12.05	11.07	51.04	8.68	67	连续	大气
在线	2019-8-5	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.49	3.73	10	否			7.61	11.37	35	否			23.59	35.31	50	否			587350.13	12.08	10.98	51.33	8.88	67	连续	大气
在线	2019-8-5	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.53	3.82	10	否			8.72	13.04	35	否			23.68	35.70	50	否			572478.06	11.76	11.06	51.16	8.80	67	连续	大气
在线	2019-8-5	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.33	3.46	10	否			8.87	13.14	35	否			26.34	39.14	50	否			583284.63	11.89	10.91	50.92	8.15	67	连续	大气
在线	2019-8-5	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.21	3.45	10	否			8.26	12.78	35	否			23.65	36.93	50	否			582756.19	11.78	11.40	50.08	7.61	67	连续	大气
在线	2019-8-5	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	3.38	10	否			2.85	4.57	35	否			20.36	32.69	50	否			567838.44	11.46	11.65	49.				