

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-8-9	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	3.90	10	否			15.49	19.87	35	否			22.88	29.38	50	否			547240.75	11.65	9.31	54.03	11.14	71	连续	大气
在线	2019-8-9	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	4.10	10	否			15.11	18.34	35	否			23.12	28.07	50	否			545901.75	11.67	8.65	54.38	11.37	71	连续	大气
在线	2019-8-9	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	4.78	10	否			6.13	7.63	35	否			24.12	30.06	50	否			542863.25	11.63	8.96	54.43	11.54	71	连续	大气
在线	2019-8-9	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	4.97	10	否			5.67	6.95	35	否			25.32	31.03	50	否			557662.94	11.94	8.76	54.41	11.53	71	连续	大气
在线	2019-8-9	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.22	5.10	10	否			6.48	7.82	35	否			24.97	30.16	50	否			551340.88	11.82	8.58	54.62	11.59	71	连续	大气
在线	2019-8-9	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.40	5.42	10	否			5.87	7.20	35	否			23.98	29.48	50	否			543937.19	11.64	8.80	54.27	11.55	71	连续	大气
在线	2019-8-9	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.59	5.89	10	否			7.01	8.86	35	否			25.03	32.01	50	否			544895.75	11.60	9.28	53.74	11.23	71	连续	大气
在线	2019-8-9	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	4.80	10	否			9.86	12.09	35	否			25.39	31.16	50	否			563275.81	11.77	8.78	53.91	9.54	71	连续	大气
在线	2019-8-9	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	3.23	10	否			7.80	9.97	35	否			21.92	28.12	50	否			513660.84	10.79	9.32	53.36	10.04	71	连续	大气
在线	2019-8-9	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.30	2.87	10	否			7.10	8.81	35	否			21.52	26.83	50	否			537197.13	11.27	8.99	53.02	10.07	71	连续	大气
在线	2019-8-9	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	3.49	10	否			9.44	11.64	35	否			18.90	23.32	50	否			525097.38	11.10	8.85	53.68	10.55	71	连续	大气
在线	2019-8-9	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.21	3.94	10	否			10.84	13.21	35	否			21.33	26.14	50	否			538080.94	11.42	8.77	53.78	10.98	71	连续	大气
在线	2019-8-9	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	4.67	10	否			8.39	10.19	35	否			25.12	30.65	50	否			569400.75	12.16	8.70	54.41	11.40	71	连续	大气
在线	2019-8-9	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	4.62	10	否			12.24	15.11	35	否			24.62	30.41	50	否			560932.88	12.02	8.86	54.52	11.60	71	连续	大气
在线	2019-8-9	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.02	2.48	10	否			15.61	19.18	35	否			23.25	28.60	50	否			550471.75	11.77	8.80	54.10	11.54	71	连续	大气
在线	2019-8-9	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.15	2.68	10	否			12.18	15.19	35	否			23.21	29.01	50	否			553813.75	11.85	8.99	54.14	11.60	71	连续	大气
在线	2019-8-9	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.85	10	否			11.37	14.35	35	否			23.40	29.60	50	否			542804.88	11.61	9.13	53.93	11.61	71	连续	大气
在线	2019-8-9	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	3.02	10	否			17.67	22.01	35	否			22.94	28.59	50	否			546727.38	11.70	8.96	53.96	11.62	71	连续	大气
在线	2019-8-9	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	3.48	10	否			16.88	20.95	35	否			23.87	29.60	50	否			547307.19	11.74	8.90	54.06	11.83	71	连续	大气
在线	2019-8-9	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	3.84	10	否			13.05	15.89	35	否			23.89	29.08	50	否			564612.56	11.83	8.67	54.29	9.70	71	连续	大气
在线	2019-8-9	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	4.45	10	否			9.83	12.42	35	否			22.62	28.66	50	否			560555.88	11.83	9.15	54.29	10.28	71	连续	大气
在线	2019-8-9	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	4.60	10	否			12.39	15.65	35	否			21.55	27.26	50	否			556878.19	11.77	9.14	54.03	10.49	71	连续	大气
在线	2019-8-9	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	2.99	10	否			14.29	18.22	35	否			20.17	25.82	50	否			545311.13	11.50	9.27	53.30	10.49	71	连续	大气
在线	2019-8-9	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.29	2.94	10	否			19.42	24.86	35	否			20.59	26.38	50	否			536181.88	11.30	9.29	53.02	10.47	71	连续	大气
在线	2019-8-9	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.20	3.20	10	否			10.14	14.61	35	否			22.10	32.12	50	否			576784.69	12.01	10.68	52.25	9.75	71	连续	大气
在线	2019-8-9	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.30	3.38	10	否			10.33	15.15	35	否			21.03	30.85	50	否			574607.25	11.94	10.78	51.89	9.60	71	连续	大气
在线	2019-8-9	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.43	3.55	10	否			10.94	15.98	35	否			20.96	30.66	50	否			581910.94	12.05	10.74	51.63	9.44	71	连续	大气
在线	2019-8-9	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.50	3.70	10	否			10.57	15.53	35	否			20.09	29.66	50	否			580301.94	11.99	10.83	51.43	9.27	71	连续	大气
在线	2019-8-9	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.55	3.81	10	否			11.46	17.06	35	否			20.34	30.37	50	否			581119.44	12.01	10.95	51.35	9.27	71	连续	大气
在线	2019-8-9	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.55	3.70	10	否			12.77	18.56	35	否			20.68	30.05	50	否			586870.75	11.99	10.68	51.22	8.31	71	连续	大气
在线	2019-8-9	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.54	3.75	10	否			11.71	17.30	35	否			20.34	30.07	50	否			584301.19	11.97						