

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2019-8-12	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.44	7.18	10	否			3.91	5.19	35	否			23.48	31.11	50	否			537652.38	11.30	9.59	52.82	10.26	72	连续	大气
在线	2019-8-12	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.64	7.26	10	否			3.18	4.07	35	否			21.96	28.31	50	否			540268.88	11.35	9.32	52.76	10.27	72	连续	大气
在线	2019-8-12	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.75	7.32	10	否			6.27	7.99	35	否			21.75	27.68	50	否			542230.00	11.42	9.21	52.95	10.44	72	连续	大气
在线	2019-8-12	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.84	7.63	10	否			9.53	12.46	35	否			22.91	29.93	50	否			541760.63	11.43	9.51	53.19	10.59	72	连续	大气
在线	2019-8-12	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.16	7.89	10	否			12.51	15.98	35	否			22.33	28.59	50	否			538549.81	11.38	9.27	53.23	10.65	72	连续	大气
在线	2019-8-12	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.43	8.50	10	否			15.06	19.89	35	否			22.58	29.84	50	否			545968.00	11.54	9.65	53.19	10.73	72	连续	大气
在线	2019-8-12	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.97	6.37	10	否			17.87	22.74	35	否			22.65	28.91	50	否			537869.75	11.35	9.24	52.96	10.62	72	连续	大气
在线	2019-8-12	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.22	5.41	10	否			22.71	29.24	35	否			25.11	32.23	50	否			537601.31	11.21	9.30	52.42	9.69	72	连续	大气
在线	2019-8-12	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.48	5.79	10	否			18.42	23.83	35	否			22.31	28.85	50	否			528960.13	10.94	9.39	52.60	8.89	72	连续	大气
在线	2019-8-12	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.62	5.80	10	否			17.42	21.85	35	否			22.27	27.93	50	否			534333.19	11.13	9.05	53.05	9.41	72	连续	大气
在线	2019-8-12	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.04	6.09	10	否			21.73	26.28	35	否			24.13	29.19	50	否			543933.00	11.46	8.60	54.14	10.21	72	连续	大气
在线	2019-8-12	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.57	6.53	10	否			21.42	25.08	35	否			26.81	31.43	50	否			560290.19	11.87	8.20	54.51	10.60	72	连续	大气
在线	2019-8-12	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.40	7.61	10	否			9.41	11.18	35	否			29.76	35.37	50	否			558736.25	11.92	8.38	54.77	11.14	72	连续	大气
在线	2019-8-12	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.67	8.01	10	否			5.40	6.49	35	否			26.52	31.83	50	否			549206.94	11.72	8.51	54.37	11.24	72	连续	大气
在线	2019-8-12	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.35	6.13	10	否			9.01	10.30	35	否			29.12	33.28	50	否			564513.88	12.08	7.88	54.57	11.47	72	连续	大气
在线	2019-8-12	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	4.70	10	否			15.53	17.94	35	否			28.16	32.53	50	否			567467.94	12.07	8.02	53.90	11.11	72	连续	大气
在线	2019-8-12	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.24	5.28	10	否			13.26	16.55	35	否			22.68	28.22	50	否			519032.44	10.99	8.96	53.05	10.88	72	连续	大气
在线	2019-8-12	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.81	5.59	10	否			12.95	15.06	35	否			28.25	32.84	50	否			567402.25	12.05	8.10	53.32	11.12	72	连续	大气
在线	2019-8-12	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.29	6.13	10	否			14.96	17.35	35	否			29.60	34.34	50	否			580938.06	12.42	8.07	54.41	11.49	72	连续	大气
在线	2019-8-12	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.57	6.38	10	否			12.21	14.03	35	否			30.35	34.75	50	否			579847.31	12.38	7.89	54.72	11.29	72	连续	大气
在线	2019-8-12	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.95	7.29	10	否			5.24	6.31	35	否			26.18	31.93	50	否			558774.56	11.81	8.71	54.86	10.27	72	连续	大气
在线	2019-8-12	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.21	6.66	10	否			1.94	2.49	35	否			22.74	29.13	50	否			543986.38	11.46	9.29	53.72	10.24	72	连续	大气
在线	2019-8-12	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.36	5.65	10	否			3.52	4.57	35	否			20.42	26.45	50	否			529372.44	11.10	9.42	52.97	10.01	72	连续	大气
在线	2019-8-12	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.01	6.54	10	否			5.22	6.80	35	否			19.38	25.27	50	否			534116.63	11.22	9.48	52.94	10.19	72	连续	大气
在线	2019-8-12	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	2.03	10	否			5.90	9.00	35	否			23.85	36.36	50	否			574770.31	11.82	11.16	51.05	8.90	72	连续	大气
在线	2019-8-12	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	2.15	10	否			10.82	15.38	35	否			24.63	35.26	50	否			590595.38	12.16	10.50	51.29	9.00	72	连续	大气
在线	2019-8-12	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.63	2.22	10	否			19.87	27.03	35	否			25.87	35.23	50	否			617366.50	12.77	9.98	51.83	9.26	72	连续	大气
在线	2019-8-12	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	2.31	10	否			18.78	25.73	35	否			25.50	34.95	50	否			617954.00	12.81	10.05	52.01	9.41	72	连续	大气
在线	2019-8-12	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.82	2.50	10	否			16.77	23.05	35	否			26.57	36.54	50	否			616233.31	12.78	10.09	52.00	9.47	72	连续	大气
在线	2019-8-12	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.96	2.77	10	否			10.57	14.96	35	否			27.89	39.46	50	否			619450.31	12.80	10.40	51.68	9.26	72	连续	大气
在线	2019-8-12	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.02	2.89	10	否			13.77	19.68	35	否			28.21	40.41	50	否			628753.69	12.82	10.53	51.58	8.06	72	连续	大气
在线	2019-8-12	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	3.11	10	否			12.78	18.79	35	否			24.34	35.91	50	否			613876.38	12.56	10.84	51.27	8.41	72	连续	大气
在线	2019-8-12	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.11	3.13	10	否			7.68	11.28	35	否			20.81	30.83	50	否			573726.56	11.76	10.87	51.07	8.59	72	连续	大气
在线	2019-8-12	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.18	3.11	10	否			8.75	12.39	35	否			21.23	30.40	50	否			610737.63	12.53	10.51	51.36	8.70	72	连续	大气
在线	2019-8-12	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.19	3.07	10	否			7.90	11.02	35	否			21.93	30.66	50	否			606396.00	12.54	10.27	52.09	9.22	72	连续	大气
在线	2019-8-12	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.32	3.20	10	否			11.56	15.86	35	否			23.03	31.75	50	否			607872.50	12.61	10.10	52.31	9.42	72	连续	大气
在线	2019-8-12	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.47	3.29	10	否			14.22	18.93	35	否			26.59	35.38	50	否			607254.94	12.66	9.73	52.74	9.78	72	连续	大气
在线	2019-8-12	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.67	3.54	10	否			6.50	8.62	35	否			30.17	40.07	50	否			606066.75	12.66	9.71	52.75	9.94	72	连续	大气
在线	2019-8-12	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.69	3.62	10	否			7.71	10.32	35	否			30.86	41.54	50	否			613900.63	12.81	9.86	52.56	9.88	72	连续	大气
在线	2019-8-12	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.78	3.69	10	否			9.59	12.69	35	否			26.40	35.07	50	否			615110.44	12.81	9.70	52.66	9.69	72	连续	大气
在线	2019-8-12	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.78	3.85	10	否			9.84	13.56	35	否			24.63	34.03	50	否			577992.31	12.04	10.16	52.08	9.80	72	连续	大气
在线	2019-8-12	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.54	3.43	10	否			10.89	14.63	35	否			23.31	31.38	50	否			586378.69	12.20	9.87	52.18	9.68	72	连续	大气
在线	2019-8-12	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.72	3.65	10	否			12.11	16.07	35	否			20.69	27.76	50	否			593817.88	12.18	9.80	52.15	8.44	72	连续	大气
在线	2019-8-12	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.93	3.91	10	否			12.15	16.20	35	否			23.68	31.68	50	否			613243.63	12.61	9.78	52.01	8.75	72	连续	大气
在线	2019-8-12	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.76	4.05	10	否			5.69	8.24	35	否			19.45	28.47	50	否			553450.06	11.38	10.76	51.41	8.84	72	连续	大气
在线	2019-8-12	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.23	3.40	10	否			8.14	12.33	35	否			20.13	30.64	50	否			572270.69	11.70	11.13	50.69	8.51	72	连续	大气
在线	2019-8-12	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.26	3.35	10	否			8.07	11.95	35	否			19.91	29.59	50	否			587479.88	12.04	10.88	50.98	8.66	72	连续	大气
在线	2019-8-12	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.19	3.15	10	否			8.02	11.44	35	否			18.99	27.32	50	否			572665.75	11.76	10.54	51.07	8.82	72	连续	大气