

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-8-13	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.39	7.10	10	否			3.53	4.66	35	否			19.38	25.53	50	否			528801.94	11.11	9.60	52.83	10.22	67	连续	大气
在线	2019-8-13	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.69	7.31	10	否			2.48	3.18	35	否			19.11	24.55	50	否			517775.22	10.89	9.32	52.81	10.37	67	连续	大气
在线	2019-8-13	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.98	7.72	10	否			2.42	3.13	35	否			20.98	27.08	50	否			539862.13	11.35	9.37	52.67	10.38	67	连续	大气
在线	2019-8-13	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.46	8.15	10	否			3.45	4.34	35	否			21.59	27.24	50	否			549274.94	11.60	9.11	53.21	10.62	67	连续	大气
在线	2019-8-13	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.52	8.88	10	否			4.41	5.99	35	否			20.42	27.78	50	否			534994.94	11.31	9.97	53.05	10.73	67	连续	大气
在线	2019-8-13	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	4.96	10	否			4.46	6.06	35	否			20.49	27.68	50	否			537247.63	11.29	9.87	52.25	10.40	67	连续	大气
在线	2019-8-13	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	4.59	10	否			12.49	16.15	35	否			20.82	27.01	50	否			532219.94	11.16	9.43	52.27	10.24	67	连续	大气
在线	2019-8-13	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	5.44	10	否			19.34	26.49	35	否			21.22	29.09	50	否			514356.00	10.79	10.02	52.27	10.17	67	连续	大气
在线	2019-8-13	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.60	6.05	10	否			12.46	16.47	35	否			22.26	29.30	50	否			533479.94	11.04	9.56	52.50	8.92	67	连续	大气
在线	2019-8-13	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.25	6.90	10	否			3.70	4.85	35	否			22.62	29.73	50	否			539643.63	11.23	9.55	52.75	9.42	67	连续	大气
在线	2019-8-13	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.48	7.31	10	否			2.15	2.84	35	否			23.85	31.81	50	否			567854.44	11.88	9.72	53.09	9.88	67	连续	大气
在线	2019-8-13	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.02	7.80	10	否			2.38	3.06	35	否			22.52	29.23	50	否			605695.75	12.74	9.41	53.32	10.31	67	连续	大气
在线	2019-8-13	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.34	7.78	10	否			2.57	3.15	35	否			22.38	27.48	50	否			545905.75	11.52	8.79	53.58	10.52	67	连续	大气
在线	2019-8-13	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.57	8.10	10	否			3.72	4.57	35	否			24.48	30.17	50	否			552068.25	11.71	8.82	53.98	10.86	67	连续	大气
在线	2019-8-13	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.61	7.17	10	否			6.13	7.84	35	否			22.70	29.19	50	否			598580.56	12.68	9.31	53.60	10.87	67	连续	大气
在线	2019-8-13	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	4.04	10	否			11.79	15.90	35	否			23.06	31.08	50	否			611451.19	12.87	9.87	52.71	10.59	67	连续	大气
在线	2019-8-13	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	4.04	10	否			11.60	15.41	35	否			21.55	28.64	50	否			589996.63	12.41	9.69	52.56	10.48	67	连续	大气
在线	2019-8-13	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	4.54	10	否			15.81	20.65	35	否			21.69	28.38	50	否			618675.94	13.06	9.53	52.80	10.80	67	连续	大气
在线	2019-8-13	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	5.17	10	否			11.56	15.28	35	否			20.54	27.16	50	否			610308.94	12.86	9.66	52.68	10.67	67	连续	大气
在线	2019-8-13	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.50	5.81	10	否			10.77	13.87	35	否			21.00	27.09	50	否			627054.50	13.25	9.37	52.88	10.86	67	连续	大气
在线	2019-8-13	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.33	5.49	10	否			6.62	8.39	35	否			20.24	25.67	50	否			617997.19	12.85	9.17	53.03	9.34	67	连续	大气
在线	2019-8-13	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	3.44	10	否			10.71	14.74	35	否			22.17	30.58	50	否			621901.75	12.93	10.11	52.58	9.50	67	连续	大气
在线	2019-8-13	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	3.83	10	否			13.37	17.84	35	否			22.24	29.71	50	否			624439.38	13.05	9.77	52.85	9.88	67	连续	大气
在线	2019-8-13	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	4.40	10	否			14.76	20.11	35	否			21.75	29.67	50	否			614315.69	12.86	10.00	52.67	10.04	67	连续	大气
在线	2019-8-13	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.29	3.47	10	否			8.85	13.28	35	否			19.27	29.18	50	否			557579.50	11.45	11.08	50.83	8.78	67	连续	大气
在线	2019-8-13	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.52	3.66	10	否			9.71	13.97	35	否			20.45	29.70	50	否			591635.25	12.14	10.69	50.92	8.78	67	连续	大气
在线	2019-8-13	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.65	3.88	10	否			12.11	17.70	35	否			22.32	32.66	50	否			613097.44	12.60	10.75	51.11	8.89	67	连续	大气
在线	2019-8-13	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.62	3.86	10	否			16.06	23.68	35	否			23.13	34.11	50	否			616365.63	12.67	10.83	51.09	8.89	67	连续	大气
在线	2019-8-13	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.56	3.84	10	否			16.35	24.45	35	否			21.58	32.31	50	否			596058.75	12.22	10.98	50.77	8.71	67	连续	大气
在线	2019-8-13	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.56	3.71	10	否			16.46	23.81	35	否			20.26	29.31	50	否			582394.94	11.94	10.63	50.77	8.71	67	连续	大气
在线	2019-8-13	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.58	3.85	10	否			11.30	16.73	35	否			22.36	33.32	50	否			59							