

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³ /h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-8-14	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	4.83	10	否			12.03	16.85	35	否			20.89	29.31	50	否			601079.13	12.56	10.30	52.25	10.00	67	连续	大气
在线	2019-8-14	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	5.00	10	否			9.37	12.43	35	否			21.08	28.01	50	否			615594.25	12.89	9.71	52.52	10.11	67	连续	大气
在线	2019-8-14	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	5.56	10	否			7.72	9.98	35	否			23.35	30.38	50	否			603452.38	12.70	9.46	53.05	10.47	67	连续	大气
在线	2019-8-14	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	6.34	10	否			5.78	7.91	35	否			22.66	31.01	50	否			583947.63	12.27	10.04	52.61	10.42	67	连续	大气
在线	2019-8-14	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.06	7.16	10	否			9.61	13.57	35	否			22.44	31.74	50	否			596668.94	12.55	10.39	52.66	10.45	67	连续	大气
在线	2019-8-14	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.31	7.34	10	否			12.23	16.87	35	否			21.81	30.13	50	否			585333.31	12.31	10.14	52.65	10.47	67	连续	大气
在线	2019-8-14	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	4.02	10	否			16.35	21.80	35	否			21.17	28.28	50	否			579957.63	12.19	9.76	52.43	10.47	67	连续	大气
在线	2019-8-14	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	4.36	10	否			16.99	23.44	35	否			22.24	30.65	50	否			578181.56	12.19	10.10	52.43	10.74	67	连续	大气
在线	2019-8-14	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	5.32	10	否			6.30	8.88	35	否			22.18	31.27	50	否			579353.38	11.97	10.36	52.24	8.96	67	连续	大气
在线	2019-8-14	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.25	5.88	10	否			6.79	9.33	35	否			21.87	30.33	50	否			611176.38	12.64	10.17	52.25	9.10	67	连续	大气
在线	2019-8-14	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.97	6.71	10	否			8.84	11.93	35	否			25.03	33.81	50	否			637317.25	13.31	9.90	52.90	9.90	67	连续	大气
在线	2019-8-14	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.55	7.33	10	否			10.71	14.14	35	否			23.54	31.08	50	否			607049.00	12.74	9.64	53.31	10.19	67	连续	大气
在线	2019-8-14	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.98	7.95	10	否			13.41	17.84	35	否			22.12	29.42	50	否			614695.19	12.95	9.72	53.44	10.45	67	连续	大气
在线	2019-8-14	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.97	7.90	10	否			12.52	16.57	35	否			21.42	28.33	50	否			613683.56	12.91	9.66	53.21	10.40	67	连续	大气
在线	2019-8-14	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	1633.87	10	是	162.39	定期校准	16.76	411.30	35	是	10.75	定期校准	26.24	740.83	50	是	13.82	定期校准	643187.44	12.85	8.80	53.00	5.74	67	连续	大气
在线	2019-8-14	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	3.45	10	否			24.63	31.29	35	否			27.64	35.11	50	否			641885.56	12.97	9.16	52.41	7.00	67	连续	大气
在线	2019-8-14	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	3.93	10	否			5.23	6.80	35	否			24.03	31.31	50	否			608283.25	12.50	9.46	52.14	8.52	67	连续	大气
在线	2019-8-14	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	3.97	10	否			9.24	11.74	35	否			23.58	30.01	50	否			607214.81	12.59	9.22	52.33	9.36	67	连续	大气
在线	2019-8-14	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	4.45	10	否			6.79	8.65	35	否			26.41	33.63	50	否			620525.25	12.96	9.22	52.73	9.90	67	连续	大气
在线	2019-8-14	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	5.22	10	否			7.72	10.03	35	否			26.66	34.80	50	否			609048.75	12.82	9.50	53.31	10.43	67	连续	大气
在线	2019-8-14	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.34	6.06	10	否			4.81	6.68	35	否			25.18	35.13	50	否			629555.75	12.97	10.24	52.85	8.62	67	连续	大气
在线	2019-8-14	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.80	6.56	10	否			7.07	9.63	35	否			23.78	32.48	50	否			627749.75	13.02	10.02	52.82	9.21	67	连续	大气
在线	2019-8-14	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.14	7.23	10	否			7.45	10.45	35	否			23.54	33.09	50	否			621641.69	12.97	10.33	52.70	9.83	67	连续	大气
在线	2019-8-14	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.61	7.85	10	否			9.89	13.81	35	否			23.86	33.40	50	否			617433.06	12.93	10.27	52.82	10.07	67	连续	大气
在线	2019-8-14	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.02	3.05	10	否			8.63	12.68	35	否			20.84	31.39	50	否			498624.81	10.30	11.03	51.42	9.14	67	连续	大气
在线	2019-8-14	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.32	3.70	10	否			5.56	8.85	35	否			20.69	32.90	50	否			523665.00	10.78	11.56	50.96	8.94	67	连续	大气
在线	2019-8-14	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.26	3.78	10	否			9.63	15.95	35	否			20.39	34.08	50	否			559067.75	11.41	12.01	50.02	8.49	67	连续	大气
在线	2019-8-14	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.21	3.48	10	否			10.88	17.07	35	否			19.44	30.63	50	否			550315.44	11.15	11.48	49.29	8.03	67	连续	大气
在线	2019-8-14	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.35	3.65	10	否			13.45	20.64	35	否			22.24	34.51	50	否			557479.25	11.36	11.32	49.95	8.34	67	连续	大气
在线	2019-8-14	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.30	3.47	10	否			11.46	17.12	35	否			20.04	30.26	50	否			539021.50	11.01	11.06	50.21	8.49	67	连续	大气
在线	2019-8-14</																													