

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-8-21	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	4.89	10	否			11.50	15.29	35	否			24.48	33.36	50	否			628064.38	13.22	9.97	53.69	10.31	64	连续	大气
在线	2019-8-21	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.90	5.48	10	否			12.48	17.15	35	否			25.06	35.13	50	否			602239.00	12.75	10.28	54.07	10.66	64	连续	大气
在线	2019-8-21	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	5.72	10	否			5.80	8.11	35	否			23.53	32.99	50	否			598880.69	12.63	10.29	53.47	10.51	64	连续	大气
在线	2019-8-21	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	5.54	10	否			11.32	15.58	35	否			22.71	31.26	50	否			597451.13	12.60	10.10	53.44	10.51	64	连续	大气
在线	2019-8-21	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.38	6.10	10	否			12.36	17.22	35	否			24.18	33.75	50	否			607811.25	12.80	10.25	53.15	10.49	64	连续	大气
在线	2019-8-21	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.87	7.14	10	否			11.43	16.73	35	否			23.22	33.98	50	否			686721.25	14.44	10.75	53.11	10.56	64	连续	大气
在线	2019-8-21	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.29	7.95	10	否			10.54	15.80	35	否			22.38	33.65	50	否			702192.38	14.74	11.02	52.90	10.51	64	连续	大气
在线	2019-8-21	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.65	8.88	10	否			9.88	15.62	35	否			26.54	41.75	50	否			702999.88	14.74	11.46	52.74	10.45	64	连续	大气
在线	2019-8-21	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.38	8.34	10	否			4.90	7.64	35	否			24.61	38.08	50	否			690994.31	14.54	11.25	52.65	10.74	64	连续	大气
在线	2019-8-21	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	4.26	10	否			7.90	11.43	35	否			19.91	28.70	50	否			686758.13	14.33	10.55	52.67	9.98	64	连续	大气
在线	2019-8-21	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	3.93	10	否			11.51	15.64	35	否			18.36	24.93	50	否			700204.69	14.48	9.95	52.89	9.16	64	连续	大气
在线	2019-8-21	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	4.35	10	否			15.87	21.69	35	否			18.80	25.71	50	否			693693.94	14.42	10.02	52.97	9.63	64	连续	大气
在线	2019-8-21	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	4.80	10	否			15.38	21.14	35	否			19.34	26.59	50	否			691112.69	14.42	10.09	52.95	9.94	64	连续	大气
在线	2019-8-21	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.46	6.03	10	否			13.39	18.13	35	否			17.98	24.35	50	否			702489.00	14.72	9.92	53.10	10.30	64	连续	大气
在线	2019-8-21	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.18	5.69	10	否			10.07	13.71	35	否			17.83	24.30	50	否			703214.88	14.77	9.99	53.35	10.42	64	连续	大气
在线	2019-8-21	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	6.20	10	否			4.61	6.72	35	否			20.36	30.69	50	否			697012.88	14.60	10.94	52.73	10.35	64	连续	大气
在线	2019-8-21	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.31	6.76	10	否			2.13	3.35	35	否			22.09	34.72	50	否			694101.13	14.40	11.43	51.49	9.78	64	连续	大气
在线	2019-8-21	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.81	10.28	10	是	0.03	#3机启动	2.16	3.79	35	否			24.70	43.97	50	否			666197.31	13.80	12.53	51.08	9.73	64	连续	大气
在线	2019-8-21	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.39	9.24	10	否			5.32	9.17	35	否			28.51	49.04	50	否			681671.75	14.12	12.25	51.24	9.69	64	连续	大气
在线	2019-8-21	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.35	12.52	10	是	0.25	#3机启动	6.72	12.66	35	否			20.75	42.53	50	否			623059.38	12.86	13.94	50.53	9.45	64	连续	大气
在线	2019-8-21	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.08	9.67	10	否			6.61	10.29	35	否			21.55	34.06	50	否			557226.81	11.62	11.52	51.99	9.87	64	连续	大气
在线	2019-8-21	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.38	10.55	10	是	0.06	降负荷氧高	5.72	11.19	35	否			25.99	50.91	50	是	0.02	降负荷氧高	548403.19	11.37	13.31	51.04	9.58	64	连续	大气
在线	2019-8-21	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.22	8.90	10	否			7.94	13.17	35	否			20.54	35.71	50	否			613376.19	12.46	12.23	50.70	7.91	64	连续	大气
在线	2019-8-21	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	7.05	10	否			5.49	9.34	35	否			18.50	31.62	50	否			616117.19	12.66	12.21	51.62	8.74	64	连续	大气
在线	2019-8-21	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.75	3.89	10	否			14.32	20.03	35	否			24.50	34.50	50	否			536587.50	11.13	10.39	52.16	9.34	64	连续	大气
在线	2019-8-21	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.83	3.89	10	否			13.98	19.16	35	否			24.21	33.28	50	否			514195.13	10.74	10.08	52.87	9.69	64	连续	大气
在线	2019-8-21	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.74	3.75	10	否			10.63	14.57	35	否			23.04	31.61	50	否			514335.19	10.72	10.06	52.60	9.62	64	连续	大气
在线	2019-8-21	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.81	3.78	10	否			14.12	19.00	35	否			25.36	34.14	50	否			520228.28	10.83	9.86	52.49	9.55	64	连续	大气
在线	2019-8-21	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.81	4.05	10	否			8.53	12.29	35	否			27.64	39.83	50	否			534420.56	11.10	10.59	52.10	9.45	64	连续	大气
在线	2019-8-21	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.42	5.45	10	否			5.62	12.15	35	否			16.21	34.45	50	否			650684.63	13.11	14.12	48.43	8.05	64	连续	大气
在线	2019-8-21	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.22	5.51	10	否																						