

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-8-25	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	5.89	10	否			4.44	8.78	35	否			19.47	38.40	50	否			653838.19	13.38	13.40	50.38	8.77	69	连续	大气
在线	2019-8-25	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	5.82	10	否			2.71	5.21	35	否			20.06	38.72	50	否			655731.56	13.43	13.22	50.20	8.87	69	连续	大气
在线	2019-8-25	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	5.96	10	否			4.08	7.74	35	否			20.57	39.04	50	否			659270.06	13.55	13.10	50.44	9.16	69	连续	大气
在线	2019-8-25	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	6.21	10	否			6.40	12.21	35	否			19.55	37.34	50	否			657244.44	13.54	13.15	50.53	9.33	69	连续	大气
在线	2019-8-25	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	6.44	10	否			7.49	14.52	35	否			20.18	39.10	50	否			655831.63	13.53	13.26	50.70	9.44	69	连续	大气
在线	2019-8-25	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	7.07	10	否			7.12	14.59	35	否			19.25	39.49	50	否			649870.81	13.42	13.68	50.54	9.49	69	连续	大气
在线	2019-8-25	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	6.94	10	否			7.21	15.21	35	否			17.78	38.12	50	否			634822.94	13.05	13.99	49.91	9.29	69	连续	大气
在线	2019-8-25	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	6.98	10	否			5.28	11.00	35	否			19.04	40.17	50	否			644791.44	13.21	13.89	49.64	9.03	69	连续	大气
在线	2019-8-25	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	7.69	10	否			5.32	12.50	35	否			17.18	41.54	50	否			587799.25	12.01	14.78	48.77	8.89	69	连续	大气
在线	2019-8-25	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	7.64	10	否			6.80	15.12	35	否			18.12	40.14	50	否			563130.69	11.54	14.20	48.53	9.18	69	连续	大气
在线	2019-8-25	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	6.88	10	否			4.62	8.49	35	否			17.36	31.82	50	否			617218.06	12.44	12.77	49.70	7.44	69	连续	大气
在线	2019-8-25	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	7.31	10	否			6.36	12.31	35	否			18.41	35.80	50	否			647965.75	13.08	13.26	49.52	7.71	69	连续	大气
在线	2019-8-25	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	6.74	10	否			8.81	16.80	35	否			18.67	35.42	50	否			632843.00	12.87	13.09	49.94	8.32	69	连续	大气
在线	2019-8-25	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	6.35	10	否			5.85	11.10	35	否			17.72	34.01	50	否			620469.94	12.68	13.20	50.00	8.66	69	连续	大气
在线	2019-8-25	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	6.75	10	否			4.68	8.61	35	否			18.52	34.08	50	否			634447.06	13.00	12.85	50.25	8.91	69	连续	大气
在线	2019-8-25	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	7.77	10	否			6.25	12.53	35	否			17.67	35.49	50	否			646249.56	13.25	13.52	49.94	9.06	69	连续	大气
在线	2019-8-25	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.80	7.53	10	否			9.31	18.40	35	否			17.62	34.82	50	否			625228.00	12.83	13.41	49.82	9.09	69	连续	大气
在线	2019-8-25	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	5.35	10	否			9.16	17.62	35	否			18.26	34.86	50	否			628662.88	12.95	13.14	50.19	9.38	69	连续	大气
在线	2019-8-25	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	5.27	10	否			13.16	24.86	35	否			18.56	35.20	50	否			627414.75	12.93	13.08	50.13	9.40	69	连续	大气
在线	2019-8-25	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	5.67	10	否			13.66	25.02	35	否			19.66	36.11	50	否			626834.88	12.98	12.82	50.81	9.68	69	连续	大气
在线	2019-8-25	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	6.13	10	否			8.66	15.69	35	否			21.18	38.36	50	否			620103.25	12.87	12.71	51.12	9.71	69	连续	大气
在线	2019-8-25	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	6.47	10	否			6.74	12.10	35	否			21.26	38.31	50	否			614072.81	12.86	12.66	51.50	10.46	69	连续	大气
在线	2019-8-25	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	6.13	10	否			5.68	9.47	35	否			20.54	34.31	50	否			642243.69	13.20	12.01	51.84	8.70	69	连续	大气
在线	2019-8-25	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.92	7.05	10	否			3.95	7.01	35	否			22.55	40.44	50	否			626344.81	12.85	12.62	51.43	8.59	69	连续	大气
在线	2019-8-25	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	2.00	10	否			12.63	15.44	35	否			25.49	31.08	50	否			609594.50	12.71	8.71	53.41	9.63	69	连续	大气
在线	2019-8-25	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	2.22	10	否			13.06	16.24	35	否			22.71	28.27	50	否			615885.69	12.85	8.94	53.40	9.66	69	连续	大气
在线	2019-8-25	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.90	2.39	10	否			16.97	21.41	35	否			21.40	26.99	50	否			618207.88	12.88	9.11	53.25	9.63	69	连续	大气
在线	2019-8-25	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	2.71	10	否			13.93	17.37	35	否			24.91	31.03	50	否			618161.44	12.89	8.96	53.35	9.68	69	连续	大气
在线	2019-8-25	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.29	2.97	10	否			15.04	19.47	35	否			24.79	32.08	50	否			618702.63	12.89	9.41	53.10	9.64	69	连续	大气
在线	2019-8-25	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.99	2.73	10	否			13.79	18.83	35	否			23.16	31.65	50	否			611983.25	12.72	10.03	52.80	9.52	69	连续	大气
在线	2019-8-25	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	2.05	10	否			12.12	16.68	35	否			24.31													