

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-8-27	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	6.48	10	否			4.13	7.93	35	否			19.72	37.66	50	否			634911.88	12.97	13.15	50.51	8.53	70	连续	大气
在线	2019-8-27	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	6.68	10	否			4.27	7.77	35	否			21.08	38.47	50	否			656952.50	13.47	12.78	50.76	8.83	70	连续	大气
在线	2019-8-27	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	7.16	10	否			4.02	7.55	35	否			18.91	35.50	50	否			658446.63	13.55	13.02	50.87	9.12	70	连续	大气
在线	2019-8-27	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	7.24	10	否			6.34	11.94	35	否			18.34	34.61	50	否			657847.63	13.55	13.05	50.75	9.23	70	连续	大气
在线	2019-8-27	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	7.44	10	否			7.29	13.76	35	否			18.54	35.00	50	否			650126.69	13.38	13.05	50.53	9.23	70	连续	大气
在线	2019-8-27	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.92	7.42	10	否			7.31	13.84	35	否			18.97	35.93	50	否			655289.25	13.47	13.08	50.37	9.18	70	连续	大气
在线	2019-8-27	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	7.63	10	否			7.77	14.70	35	否			19.74	37.39	50	否			655957.75	13.51	13.08	50.51	9.31	70	连续	大气
在线	2019-8-27	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	8.19	10	否			6.50	13.04	35	否			18.72	37.70	50	否			645201.06	13.28	13.55	50.18	9.29	70	连续	大气
在线	2019-8-27	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	8.00	10	否			6.05	13.18	35	否			15.47	34.43	50	否			601284.56	12.23	14.21	48.60	8.58	70	连续	大气
在线	2019-8-27	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	7.30	10	否			8.63	16.49	35	否			17.07	32.79	50	否			585769.50	11.91	13.20	48.69	8.48	70	连续	大气
在线	2019-8-27	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	8.25	10	否			10.50	20.33	35	否			20.23	38.98	50	否			628270.63	12.81	13.19	49.79	8.57	70	连续	大气
在线	2019-8-27	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.98	8.50	10	否			11.99	20.49	35	否			20.94	35.76	50	否			629583.63	12.82	12.22	51.31	7.99	70	连续	大气
在线	2019-8-27	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.87	8.74	10	否			6.64	11.89	35	否			19.63	35.24	50	否			626779.06	12.87	12.65	51.41	8.72	70	连续	大气
在线	2019-8-27	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	6.32	10	否			8.89	16.38	35	否			20.15	37.16	50	否			632642.25	12.96	12.88	50.38	8.81	70	连续	大气
在线	2019-8-27	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	8.03	10	否			5.05	9.21	35	否			21.48	39.29	50	否			626437.63	12.77	12.80	49.78	8.54	70	连续	大气
在线	2019-8-27	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	5.47	10	否			11.14	20.07	35	否			21.51	38.86	50	否			633446.69	13.00	12.70	50.30	8.99	70	连续	大气
在线	2019-8-27	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	5.79	10	否			8.30	15.16	35	否			18.16	33.19	50	否			622017.69	12.77	12.80	49.88	9.07	70	连续	大气
在线	2019-8-27	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	5.88	10	否			8.65	14.96	35	否			19.74	34.48	50	否			626001.25	12.87	12.43	49.96	9.27	70	连续	大气
在线	2019-8-27	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	6.40	10	否			5.94	10.42	35	否			18.21	32.02	50	否			616335.50	12.70	12.47	50.29	9.38	70	连续	大气
在线	2019-8-27	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	7.21	10	否			7.22	13.79	35	否			20.31	38.72	50	否			621579.44	12.83	13.13	50.37	9.46	70	连续	大气
在线	2019-8-27	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.80	7.09	10	否			3.95	7.18	35	否			18.79	35.03	50	否			630468.50	13.00	12.93	50.29	9.43	70	连续	大气
在线	2019-8-27	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	5.51	10	否			7.05	12.68	35	否			20.26	36.14	50	否			627224.94	12.98	12.60	50.68	9.65	70	连续	大气
在线	2019-8-27	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.12	7.57	10	否			10.76	19.92	35	否			21.35	39.38	50	否			644048.69	13.27	12.84	50.29	9.38	70	连续	大气
在线	2019-8-27	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.91	9.25	10	否			4.82	9.01	35	否			19.68	37.07	50	否			637994.56	12.88	13.01	49.97	7.53	70	连续	大气
在线	2019-8-27	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	2.37	10	否			9.35	11.93	35	否			24.54	31.28	50	否			586099.38	12.21	9.29	53.30	9.53	70	连续	大气
在线	2019-8-27	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.13	2.63	10	否			9.06	11.14	35	否			16.37	20.10	50	否			609333.56	12.72	8.82	53.65	9.65	70	连续	大气
在线	2019-8-27	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.39	2.86	10	否			8.34	9.93	35	否			26.64	31.82	50	否			607566.50	12.72	8.50	54.00	9.81	70	连续	大气
在线	2019-8-27	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.59	3.11	10	否			4.09	4.92	35	否			31.47	37.87	50	否			605381.13	12.68	8.53	53.88	9.90	70	连续	大气
在线	2019-8-27	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.45	3.00	10	否			9.07	11.10	35	否			25.28	30.98	50	否			603200.25	12.58	8.76	53.41	9.62	70	连续	大气
在线	2019-8-27	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.24	2.73	10	否			7.31	8.93	35	否			28.53	34.79	50	否			608493.06	12.68	8.71	53.27	9.58	70	连续	大气
在线	2019-8-27	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.95	2.48	10	否			5.38	6.82	35	否			27.29	34.76	50	否			608074.56	12.65	9.22	53.13	9.51	70	连续	大气
在线	2019-8-27	7	锅炉	2#脱硫																										