

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-8-31	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	8.44	10	否			6.64	13.95	35	否			19.32	40.73	50	否			641520.94	12.79	13.88	47.96	6.95	70	连续	大气
在线	2019-8-31	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.38	8.98	10	否			7.62	15.56	35	否			20.07	41.12	50	否			633271.81	12.71	13.68	48.13	7.50	70	连续	大气
在线	2019-8-31	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.51	8.62	10	否			7.55	14.46	35	否			20.22	38.67	50	否			627278.69	12.68	13.16	48.85	7.98	70	连续	大气
在线	2019-8-31	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	5.85	10	否			4.60	9.30	35	否			20.30	40.90	50	否			628839.88	12.76	13.55	48.74	8.37	70	连续	大气
在线	2019-8-31	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	6.08	10	否			7.24	15.05	35	否			19.09	39.75	50	否			611834.81	12.39	13.79	48.15	8.29	70	连续	大气
在线	2019-8-31	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	6.52	10	否			6.16	12.10	35	否			20.21	40.40	50	否			611384.31	12.39	13.48	48.17	8.31	70	连续	大气
在线	2019-8-31	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.62	7.04	10	否			4.20	8.07	35	否			19.66	38.14	50	否			581300.88	11.78	13.25	48.10	8.28	70	连续	大气
在线	2019-8-31	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	7.48	10	否			8.29	16.15	35	否			21.26	41.31	50	否			604105.06	12.28	13.29	48.39	8.57	70	连续	大气
在线	2019-8-31	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	8.58	10	否			6.49	13.30	35	否			18.37	38.72	50	否			586270.38	11.93	13.69	48.23	8.64	70	连续	大气
在线	2019-8-31	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	7.75	10	否			9.92	19.19	35	否			20.10	38.58	50	否			635618.50	12.99	13.19	49.26	8.93	70	连续	大气
在线	2019-8-31	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	6.31	10	否			9.40	19.14	35	否			18.89	38.50	50	否			655879.88	13.41	13.64	49.04	9.04	70	连续	大气
在线	2019-8-31	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	5.94	10	否			9.74	19.15	35	否			18.27	35.86	50	否			668908.88	13.44	13.33	48.89	7.52	70	连续	大气
在线	2019-8-31	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	5.91	10	否			7.86	14.90	35	否			18.09	34.34	50	否			659420.31	13.23	13.10	48.97	7.33	70	连续	大气
在线	2019-8-31	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	6.22	10	否			10.86	20.15	35	否			19.19	35.69	50	否			656755.38	13.27	12.94	49.15	7.98	70	连续	大气
在线	2019-8-31	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	6.59	10	否			12.16	22.02	35	否			21.16	38.34	50	否			654085.63	13.31	12.72	49.55	8.50	70	连续	大气
在线	2019-8-31	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	7.17	10	否			7.58	13.85	35	否			20.22	37.04	50	否			655407.31	13.38	12.81	49.44	8.82	70	连续	大气
在线	2019-8-31	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.90	6.72	10	否			10.18	17.54	35	否			21.02	36.22	50	否			658544.81	13.45	12.29	49.33	8.90	70	连续	大气
在线	2019-8-31	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.44	7.63	10	否			5.50	9.42	35	否			20.24	34.79	50	否			654407.50	13.43	12.27	49.71	9.26	70	连续	大气
在线	2019-8-31	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.48	7.76	10	否			12.22	21.01	35	否			20.54	35.62	50	否			652368.75	13.48	12.34	50.42	9.63	70	连续	大气
在线	2019-8-31	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.12	8.37	10	否			8.72	17.61	35	否			17.63	35.82	50	否			647037.00	13.24	13.61	48.77	9.17	70	连续	大气
在线	2019-8-31	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.21	8.92	10	否			5.48	11.51	35	否			16.43	34.80	50	否			643999.75	13.05	13.90	47.82	8.53	70	连续	大气
在线	2019-8-31	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	9.13	10	否			5.84	12.43	35	否			17.07	36.37	50	否			652538.63	13.18	13.96	47.58	8.31	70	连续	大气
在线	2019-8-31	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	5.78	10	否			7.48	16.38	35	否			17.16	37.50	50	否			649942.25	13.08	14.12	47.14	8.11	70	连续	大气
在线	2019-8-31	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.30	5.14	10	否			11.58	25.85	35	否			18.78	41.96	50	否			662682.56	13.16	14.28	46.98	6.93	70	连续	大气
在线	2019-8-31	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	2.50	10	否			10.87	14.41	35	否			22.15	29.61	50	否			592499.50	12.17	9.73	51.63	8.68	70	连续	大气
在线	2019-8-31	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.00	2.59	10	否			8.48	10.90	35	否			26.86	34.71	50	否			593933.31	12.18	9.41	51.41	8.61	70	连续	大气
在线	2019-8-31	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.13	2.70	10	否			9.69	12.28	35	否			27.74	35.16	50	否			592639.88	12.20	9.16	51.85	8.83	70	连续	大气
在线	2019-8-31	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.74	10	否			9.22	11.85	35	否			29.45	37.90	50	否			596227.63	12.25	9.34	51.56	8.75	70	连续	大气
在线	2019-8-31	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	1.55	10	否			9.48	12.20	35	否			26.99	34.89	50	否			572748.00	11.78	9.41	51.56	8.79	70	连续	大气
在线	2019-8-31	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.60	10	否			11.15	14.48	35	否			24.30	31.56	50	否			572864.56	11.78	9.46	51.45	8.74	70	连续	大气
在线	2019-8-31	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	1.64	10	否			9.91	12.58	35	否			21.53	27.44	50	否			547746.946							