

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2019-9-12	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	4.57	10	否			12.02	20.71	35	否			18.09	31.33	50	否			579408.38	11.85	12.33	49.54	8.78	68	连续	大气
在线	2019-9-12	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	4.26	10	否			10.32	17.45	35	否			16.92	28.68	50	否			564653.38	11.46	12.15	49.58	8.07	68	连续	大气
在线	2019-9-12	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	4.31	10	否			10.38	18.11	35	否			15.95	27.87	50	否			576849.44	11.52	12.41	49.30	6.56	68	连续	大气
在线	2019-9-12	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	4.52	10	否			12.14	20.80	35	否			15.33	26.26	50	否			567128.56	11.41	12.25	49.37	7.20	68	连续	大气
在线	2019-9-12	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.62	4.57	10	否			11.77	20.51	35	否			14.95	26.04	50	否			563049.94	11.38	12.39	49.36	7.63	68	连续	大气
在线	2019-9-12	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	4.82	10	否			12.32	21.59	35	否			14.55	25.50	50	否			569650.06	11.55	12.44	49.45	7.98	68	连续	大气
在线	2019-9-12	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	5.13	10	否			11.73	20.85	35	否			14.68	26.12	50	否			553918.50	11.27	12.57	49.51	8.19	68	连续	大气
在线	2019-9-12	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	5.31	10	否			9.00	16.24	35	否			14.27	25.80	50	否			548390.13	11.18	12.70	49.45	8.39	68	连续	大气
在线	2019-9-12	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	5.74	10	否			6.93	12.99	35	否			14.00	26.46	50	否			529378.56	10.81	13.02	49.36	8.55	68	连续	大气
在线	2019-9-12	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	5.83	10	否			10.75	18.09	35	否			14.54	24.51	50	否			542561.63	11.13	12.11	50.10	8.80	68	连续	大气
在线	2019-9-12	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	6.16	10	否			13.27	21.89	35	否			15.62	25.77	50	否			538459.63	11.11	11.91	50.74	9.18	68	连续	大气
在线	2019-9-12	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	6.25	10	否			13.60	22.67	35	否			14.78	24.65	50	否			538669.81	11.15	12.00	50.86	9.41	68	连续	大气
在线	2019-9-12	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	6.42	10	否			13.22	21.59	35	否			15.61	25.50	50	否			547672.44	11.34	11.82	51.00	9.45	68	连续	大气
在线	2019-9-12	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	6.44	10	否			14.85	24.22	35	否			20.51	33.58	50	否			595888.06	12.30	11.82	51.36	9.18	68	连续	大气
在线	2019-9-12	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	5.42	10	否			16.39	26.03	35	否			20.42	32.43	50	否			627417.50	12.73	11.55	51.58	7.54	68	连续	大气
在线	2019-9-12	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	5.76	10	否			15.08	25.40	35	否			19.83	33.44	50	否			612794.44	12.53	12.10	51.46	8.27	68	连续	大气
在线	2019-9-12	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	5.41	10	否			13.05	22.34	35	否			15.89	27.21	50	否			560130.63	11.48	12.24	50.88	8.52	68	连续	大气
在线	2019-9-12	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	5.18	10	否			12.66	21.58	35	否			15.45	26.34	50	否			602029.50	12.31	12.20	50.38	8.52	68	连续	大气
在线	2019-9-12	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	5.89	10	否			12.55	21.72	35	否			19.05	33.09	50	否			621931.38	12.78	12.36	50.63	8.95	68	连续	大气
在线	2019-9-12	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	6.10	10	否			6.57	12.36	35	否			16.79	31.57	50	否			606609.44	12.49	13.02	50.50	9.16	68	连续	大气
在线	2019-9-12	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	6.34	10	否			7.73	15.09	35	否			17.43	34.08	50	否			605879.81	12.42	13.33	49.97	8.94	68	连续	大气
在线	2019-9-12	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	6.59	10	否			9.15	17.50	35	否			17.54	33.60	50	否			590730.50	12.11	13.17	49.94	8.89	68	连续	大气
在线	2019-9-12	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	6.48	10	否			10.64	19.23	35	否			16.03	29.05	50	否			584462.44	12.00	12.72	49.90	8.99	68	连续	大气
在线	2019-9-12	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	7.71	10	否			5.99	11.43	35	否			18.06	35.64	50	否			598485.13	12.28	13.22	49.63	9.01	68	连续	大气
在线	2019-9-12	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.19	2.80	10	否			10.31	12.93	35	否			18.58	23.63	50	否			562567.06	11.59	9.25	52.11	8.76	68	连续	大气
在线	2019-9-12	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	2.30	10	否			15.60	19.42	35	否			17.33	21.57	50	否			542973.81	11.20	8.95	51.98	8.87	68	连续	大气
在线	2019-9-12	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	2.18	10	否			14.12	18.44	35	否			16.98	22.18	50	否			547195.81	11.30	9.52	51.76	9.00	68	连续	大气
在线	2019-9-12	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	2.33	10	否			15.89	20.86	35	否			16.53	21.68	50	否			538555.00	11.13	9.57	51.68	9.11	68	连续	大气
在线	2019-9-12	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.10	1.42	10	否			16.84	21.70	35	否			16.39	21.19	50	否			542233.38	11.20	9.40	51.55	9.06	68	连续	大气
在线	2019-9-12	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	1.37	10	否			11.64	14.60	35	否			16.97	21.30	50	否			550041.13	11.39	9.05	51.87	9.27	68	连续	大气
在线	2019-9-12	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.46	10	否			9.70	12.55	35	否			15.43	19.96	50	否			535208.63	11.10	9.42	51.95	9.34	68	连续	大气
在线	2019-9-12	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.59	10	否			5.46	7.16	35	否			15.53	20.43	50	否			533099.63	11.03	9.60	51.55	9.18	68	连续	大气
在线	2019-9-12	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.71	10	否			8.98	12.42	35	否			14.69	20.30	50	否			514415.09	10.61	10.15	51.02	9.01	68	连续	大气
在线	2019-9-12	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.85	10	否			9.72	12.87	35	否			14.14	18.79	50	否			533044.63	10.98	9.70	51.13	8.95	68	连续	大气
在线	2019-9-12	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.97	10	否			9.77	12.90	35	否			13.84	18.26	50	否			533959.75	11.02	9.62	51.27	9.02	68	连续	大气
在线	2019-9-12	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.62	2.12	10	否			10.98	14.43	35	否			13.74	18.06	50	否			530021.56	10.98	9.58	51.65	9.27	68	连续	大气
在线	2019-9-12	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.78	2.24	10	否			12.57	15.82	35	否			14.35	18.06	50	否			546973.56	11.29	9.09	52.19	8.87	68	连续	大气
在线	2019-9-12	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.12	2.52	10	否			13.85	16.51	35	否			21.84	25.96	50	否			581628.69	12.14	8.39	53.43	9.62	68	连续	大气
在线	2019-9-12	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.18	2.56	10	否			15.72	18.54	35	否			25.53	30.04	50	否			586634.94	12.40	8.28	54.42	10.53	68	连续	大气
在线	2019-9-12	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.17	2.65	10	否			13.48	16.40	35	否			17.08	20.80	50	否			578567.25	12.19	8.70	53.71	10.37	68	连续	大气
在线	2019-9-12	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.18	2.70	10	否			5.82	7.22	35	否			17.92	22.18	50	否			530496.75	11.16	8.89	53.16	10.25	68	连续	大气
在线	2019-9-12	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.39	2.93	10	否			4.20	5.16	35	否			27.90	34.26	50	否			566812.88	11.92	8.79	53.28	10.35	68	连续	大气
在线	2019-9-12	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.47	2.99	10	否			11.76	14.26	35	否			22.47	27.24	50	否			584238.94	12.36	8.62	54.09	10.71	68	连续	大气
在线	2019-9-12	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.56	3.16	10	否			13.30	16.39	35	否			19.72	24.37	50	否			572787.13	12.10	8.86	53.67	10.64	68	连续	大气
在线	2019-9-12	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.56	3.23	10	否			13.05	16.44	35	否			20.46	25.79	50	否			573616.06	12.04	9.10	53.18	10.19	68	连续	大气
在线	2019-9-12	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.48	3.17	10	否			11.72	14.84	35	否			20.82	26.52	50	否			560058.44	11.72	9.25	52.91	9.94	68	连续	大气
在线	2019-9-12	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.37	3.10	10	否			13.26	17.34	35	否			18.56	24.25	50	否			559879.31	11.64	9.52	52.13	9.57	68	连续	大气
在线	2019-9-12	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.38	3.10	10	否			8.31	10.67	35	否			21.83	28.25	50	否			567233.06	11.78	9.47	52.02	9.49	68	连续	大气