

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-9-13	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.87	7.09	10	否			9.93	18.17	35	否			15.83	29.08	50	否			579935.25	11.88	12.81	49.50	8.88	71	连续	大气
在线	2019-9-13	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	7.19	10	否			9.78	17.43	35	否			14.73	26.27	50	否			584381.75	11.92	12.59	49.30	8.58	71	连续	大气
在线	2019-9-13	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	7.31	10	否			9.82	16.78	35	否			16.79	28.68	50	否			625170.75	12.45	12.22	49.28	6.43	71	连续	大气
在线	2019-9-13	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.45	7.76	10	否			10.88	18.97	35	否			15.93	27.80	50	否			623860.88	12.52	12.40	49.27	7.09	71	连续	大气
在线	2019-9-13	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.69	8.30	10	否			10.17	18.00	35	否			15.04	26.63	50	否			612370.25	12.34	12.53	49.26	7.54	71	连续	大气
在线	2019-9-13	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.80	8.64	10	否			7.10	12.76	35	否			14.63	26.33	50	否			610503.69	12.33	12.66	49.13	7.79	71	连续	大气
在线	2019-9-13	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	5.21	10	否			9.35	16.76	35	否			14.26	25.59	50	否			615029.13	12.44	12.64	48.99	7.95	71	连续	大气
在线	2019-9-13	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	4.83	10	否			8.35	14.84	35	否			14.43	25.66	50	否			616786.00	12.53	12.57	49.23	8.29	71	连续	大气
在线	2019-9-13	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	5.03	10	否			9.48	17.04	35	否			13.95	25.18	50	否			574782.31	11.72	12.70	49.34	8.52	71	连续	大气
在线	2019-9-13	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	5.43	10	否			7.48	13.06	35	否			17.64	30.77	50	否			608007.69	12.39	12.40	49.30	8.54	71	连续	大气
在线	2019-9-13	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	5.52	10	否			7.36	13.27	35	否			17.09	30.82	50	否			617467.88	12.62	12.68	49.48	8.76	71	连续	大气
在线	2019-9-13	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	5.52	10	否			4.88	8.72	35	否			15.30	27.35	50	否			612715.25	12.49	12.62	49.28	8.57	71	连续	大气
在线	2019-9-13	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	5.72	10	否			5.70	10.25	35	否			16.91	30.37	50	否			621917.44	12.70	12.65	49.35	8.78	71	连续	大气
在线	2019-9-13	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	5.19	10	否			8.46	14.54	35	否			16.81	28.98	50	否			610588.00	12.46	12.30	49.58	8.64	71	连续	大气
在线	2019-9-13	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	4.95	10	否			8.80	14.54	35	否			16.32	26.96	50	否			603982.31	12.06	11.92	49.78	6.51	71	连续	大气
在线	2019-9-13	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	5.14	10	否			8.92	14.83	35	否			17.34	28.86	50	否			589778.81	11.87	11.98	49.77	7.27	71	连续	大气
在线	2019-9-13	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.16	7.55	10	否			5.33	9.70	35	否			18.33	34.86	50	否			534050.69	10.79	12.84	49.33	7.57	71	连续	大气
在线	2019-9-13	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	5.82	10	否			11.86	19.06	35	否			11.95	19.26	50	否			545894.00	11.04	11.70	49.14	7.74	71	连续	大气
在线	2019-9-13	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	4.63	10	否			11.84	19.43	35	否			14.41	23.84	50	否			574797.88	11.65	11.90	48.93	8.13	71	连续	大气
在线	2019-9-13	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	4.78	10	否			9.87	16.62	35	否			15.82	26.66	50	否			579835.69	11.82	12.10	49.56	8.48	71	连续	大气
在线	2019-9-13	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	5.24	10	否			9.27	16.10	35	否			16.40	28.49	50	否			596111.44	12.22	12.37	50.10	8.89	71	连续	大气
在线	2019-9-13	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	5.76	10	否			11.24	19.23	35	否			18.17	31.11	50	否			618177.00	12.72	12.24	50.42	9.13	71	连续	大气
在线	2019-9-13	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	5.83	10	否			16.96	27.60	35	否			18.38	30.06	50	否			619537.25	12.80	11.83	50.97	9.36	71	连续	大气
在线	2019-9-13	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	5.56	10	否			12.47	19.48	35	否			20.43	32.34	50	否			614224.81	12.40	11.53	51.07	7.13	71	连续	大气
在线	2019-9-13	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.30	3.02	10	否			10.47	13.62	35	否			19.60	25.64	50	否			558138.63	11.51	9.56	51.81	8.86	71	连续	大气
在线	2019-9-13	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	2.93	10	否			6.78	8.76	35	否			19.84	25.81	50	否			560556.81	11.51	9.48	51.51	8.60	71	连续	大气
在线	2019-9-13	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.27	2.94	10	否			14.24	18.49	35	否			24.67	31.94	50	否			583229.63	12.04	9.41	51.78	9.05	71	连续	大气
在线	2019-9-13	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.31	3.07	10	否			17.27	22.99	35	否			24.20	32.20	50	否			577207.06	11.93	9.73	51.68	9.17	71	连续	大气
在线	2019-9-13	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.30	3.04	10	否			14.49	19.17	35	否			22.57	29.85	50	否			574054.19	11.86	9.66	51.51	9.16	71	连续	大气
在线	2019-9-13	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.38	3.10	10	否			10.82	14.11	35	否			22.87	29.75	50	否			568589.75	11.79	9.49	51.88	9.38	71	连续	大气
在线	2019-9-13	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.45	3.07	10	否			8.45	10.61	35	否			26.08	32.65	50	否										