

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2019-9-16	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	7.61	10	否			8.54	15.85	35	否			19.37	37.47	50	否			570826.94	11.72	13.03	49.64	9.06	72	连续	大气
在线	2019-9-16	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	7.31	10	否			10.43	19.07	35	否			19.93	36.47	50	否			607939.94	12.45	12.80	49.48	8.97	72	连续	大气
在线	2019-9-16	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	7.61	10	否			11.56	21.63	35	否			20.84	39.33	50	否			603000.25	12.44	13.03	49.61	9.55	72	连续	大气
在线	2019-9-16	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	7.45	10	否			9.56	17.90	35	否			21.26	39.88	50	否			611097.13	12.43	12.99	49.64	8.30	72	连续	大气
在线	2019-9-16	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	7.20	10	否			11.55	20.88	35	否			21.05	37.99	50	否			606664.19	12.40	12.68	49.84	8.63	72	连续	大气
在线	2019-9-16	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	7.10	10	否			10.79	19.10	35	否			19.94	35.51	50	否			615923.38	12.60	12.56	49.82	8.76	72	连续	大气
在线	2019-9-16	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	6.83	10	否			12.88	21.97	35	否			19.49	33.24	50	否			619145.25	12.71	12.20	50.15	9.00	72	连续	大气
在线	2019-9-16	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	6.80	10	否			14.61	24.64	35	否			19.62	33.13	50	否			608153.81	12.53	12.12	50.39	9.25	72	连续	大气
在线	2019-9-16	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	7.28	10	否			8.12	14.50	35	否			18.91	34.38	50	否			573679.63	11.78	12.71	49.56	9.09	72	连续	大气
在线	2019-9-16	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	6.78	10	否			8.97	15.36	35	否			20.15	34.10	50	否			601658.75	12.31	12.14	49.48	8.83	72	连续	大气
在线	2019-9-16	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	6.55	10	否			9.66	15.74	35	否			21.80	35.47	50	否			609459.19	12.57	11.78	50.59	9.34	72	连续	大气
在线	2019-9-16	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	6.38	10	否			8.95	14.11	35	否			23.35	36.71	50	否			598780.69	12.44	11.46	51.19	9.83	72	连续	大气
在线	2019-9-16	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	6.63	10	否			7.21	11.53	35	否			20.10	32.69	50	否			570440.25	11.88	11.77	51.18	10.00	72	连续	大气
在线	2019-9-16	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	6.35	10	否			10.95	17.07	35	否			20.13	31.58	50	否			593955.13	12.31	11.44	50.71	9.73	72	连续	大气
在线	2019-9-16	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	6.31	10	否			11.88	18.33	35	否			21.76	33.54	50	否			598660.38	12.54	11.26	51.16	10.61	72	连续	大气
在线	2019-9-16	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	6.23	10	否			9.51	14.64	35	否			22.07	34.01	50	否			596799.31	12.34	11.27	51.48	9.33	72	连续	大气
在线	2019-9-16	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	6.67	10	否			6.85	11.26	35	否			19.84	32.80	50	否			565220.06	11.68	11.92	50.78	9.36	72	连续	大气
在线	2019-9-16	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	6.74	10	否			9.42	15.77	35	否			19.39	32.45	50	否			592437.63	12.22	12.04	50.71	9.29	72	连续	大气
在线	2019-9-16	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	7.10	10	否			8.59	15.15	35	否			18.43	32.53	50	否			580826.94	11.97	12.49	50.39	9.27	72	连续	大气
在线	2019-9-16	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	7.35	10	否			9.58	17.52	35	否			19.71	36.07	50	否			575987.63	11.85	12.80	50.04	9.19	72	连续	大气
在线	2019-9-16	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	7.42	10	否			9.70	17.88	35	否			19.96	36.88	50	否			564250.13	11.62	12.87	49.98	9.28	72	连续	大气
在线	2019-9-16	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	6.97	10	否			12.70	21.90	35	否			20.06	34.73	50	否			573559.81	11.84	12.32	50.28	9.42	72	连续	大气
在线	2019-9-16	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	7.26	10	否			10.13	18.14	35	否			20.04	36.17	50	否			593189.81	12.23	12.66	50.07	9.41	72	连续	大气
在线	2019-9-16	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	7.59	10	否			6.57	12.42	35	否			20.08	37.97	50	否			576401.25	11.86	13.06	49.77	9.29	72	连续	大气
在线	2019-9-16	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.23	2.94	10	否			12.09	15.75	35	否			21.75	28.63	50	否			548325.88	11.40	9.61	52.04	9.55	72	连续	大气
在线	2019-9-16	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.37	2.96	10	否			12.39	15.47	35	否			25.65	32.02	50	否			595790.75	12.26	8.98	52.21	8.67	72	连续	大气
在线	2019-9-16	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.40	3.02	10	否			11.36	14.32	35	否			23.39	29.42	50	否			595293.50	12.32	9.07	52.39	9.14	72	连续	大气
在线	2019-9-16	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.38	3.05	10	否			10.89	13.89	35	否			23.50	30.09	50	否			593712.13	12.29	9.29	52.09	9.26	72	连续	大气
在线	2019-9-16	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.28	2.86	10	否			14.03	17.60	35	否			25.86	32.49	50	否			588123.94	12.17	9.06	51.93	9.23	72	连续	大气
在线	2019-9-16	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.25	2.87	10	否			13.94	17.85	35	否			25.93	33.14	50	否			597900.81	12.37	9.26	51.88	9.26	72	连续	大气
在线	2019-9-16	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.23	2.84	10	否			14.40	18.26	35	否			26.65	33.82	50	否			598120.81	12.37	9.19	51.83	9.25	72	连续	大气
在线	2019-9-16	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.24	2.80	10	否			15.04	18.77	35	否			26.19	32.67	50	否			590783.94	12.26	8.98	52.08	9.49	72	连续	大气
在线	2019-9-16	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.19	2.88	10	否			11.01	14.17	35	否			20.21	26.38	50	否			552178.13	11.46	9.54	51.78	9.44	72	连续	大气
在线	2019-9-16	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.28	2.81	10	否			17.55	21.57	35	否			26.90	33.09	50	否			585402.25	12.18	8.84	52.33	9.62	72	连续	大气
在线	2019-9-16	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.42	2.92	10	否			19.64	23.71	35	否			27.02	32.61	50	否			601020.75	12.58	8.58	53.20	9.99	72	连续	大气
在线	2019-9-16	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.54	3.04	10	否			18.31	21.90	35	否			31.55	37.74	50	否			596071.75	12.49	8.46	53.15	10.10	72	连续	大气
在线	2019-9-16	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.47	2.91	10	否			17.85	21.08	35	否			24.51	28.93	50	否			566236.13	11.86	8.30	53.00	10.08	72	连续	大气
在线	2019-9-16	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.37	2.71	10	否			14.89	17.12	35	否			24.29	27.85	50	否			594023.50	12.31	7.92	52.93	9.18	72	连续	大气
在线	2019-9-16	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.20	2.60	10	否			8.79	10.45	35	否			18.92	22.52	50	否			606541.19	12.63	8.34	53.06	9.56	72	连续	大气
在线	2019-9-16	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	1.46	10	否			17.77	22.05	35	否			22.16	27.64	50	否			604515.63	12.61	8.99	53.01	9.74	72	连续	大气
在线	2019-9-16	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.04	1.31	10	否			9.77	12.11	35	否			20.95	26.24	50	否			571437.38	11.92	9.04	52.62	9.83	72	连续	大气
在线	2019-9-16	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.05	1.30	10	否			18.41	22.59	35	否			18.27	22.60	50	否			598237.88	12.44	8.87	52.37	9.64	72	连续	大气
在线	2019-9-16	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.49	10	否			6.79	8.28	35	否			17.77	21.66	50	否			580736.31	12.09	8.71	52.63	9.65	72	连续	大气
在线	2019-9-16	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	1.50	10	否			6.70	8.42	35	否			19.62	24.58	50	否			571779.81	11.89	9.03	52.16	9.61	72	连续	大气
在线	2019-9-16	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.36	10	否			9.89	12.58	35	否			19.20	24.44	50	否			566884.75	11.74	9.22	51.59	9.39	72	连续	大气
在线	2019-9-16	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.45	10	否			14.58	18.51	35	否			19.15	24.40	50	否			572023.88	11.88	9.20	51.93	9.56	72	连续	大气
在线	2019-9-16	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.69	10	否			13.80	17.28	35	否			23.69	29.70	50	否			587434.38	12.25	9.04	52.51	9.78	72	连续	大气
在线	2019-9-16	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.86	10	否			10.36	13.29	35	否			22.99	29.44	50	否			569356.25	11.89	9.29	52.54	9.92	72	连续	大气