

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-10-7	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	3.19	10	否			12.45	17.74	35	否			21.34	30.38	50	否			553739.13	11.40	10.46	50.35	9.04	69	连续	大气
在线	2019-10-7	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	3.10	10	否			11.18	15.44	35	否			19.55	27.04	50	否			552859.13	11.38	10.15	50.30	9.06	69	连续	大气
在线	2019-10-7	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.41	3.35	10	否			10.84	14.98	35	否			20.84	28.89	50	否			566161.50	11.68	10.18	50.54	9.18	69	连续	大气
在线	2019-10-7	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	3.34	10	否			11.15	15.79	35	否			19.05	27.05	50	否			550538.00	11.37	10.41	50.63	9.26	69	连续	大气
在线	2019-10-7	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	3.56	10	否			11.35	16.59	35	否			17.93	26.32	50	否			533278.25	10.99	10.75	50.18	9.15	69	连续	大气
在线	2019-10-7	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	3.69	10	否			12.91	17.85	35	否			17.95	24.83	50	否			548897.88	11.30	10.16	50.19	9.07	69	连续	大气
在线	2019-10-7	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	4.24	10	否			11.62	16.99	35	否			17.68	25.86	50	否			520178.44	10.84	10.73	50.36	10.08	69	连续	大气
在线	2019-10-7	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	3.89	10	否			9.76	14.01	35	否			17.88	25.72	50	否			532117.25	10.88	10.56	50.16	8.46	69	连续	大气
在线	2019-10-7	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	3.77	10	否			8.55	12.35	35	否			16.82	24.31	50	否			510560.59	10.44	10.62	50.05	8.43	69	连续	大气
在线	2019-10-7	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	3.81	10	否			9.09	13.49	35	否			17.45	25.90	50	否			515773.53	10.54	10.89	49.82	8.46	69	连续	大气
在线	2019-10-7	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.62	3.73	10	否			12.56	17.78	35	否			16.82	23.91	50	否			521197.41	10.66	10.43	49.90	8.55	69	连续	大气
在线	2019-10-7	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	4.12	10	否			11.98	17.56	35	否			19.68	29.02	50	否			523196.22	10.72	10.78	49.81	8.74	69	连续	大气
在线	2019-10-7	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	4.31	10	否			8.67	12.48	35	否			19.56	28.18	50	否			530555.63	10.89	10.58	49.90	8.91	69	连续	大气
在线	2019-10-7	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.55	3.61	10	否			11.72	16.51	35	否			19.28	27.33	50	否			545936.25	11.23	10.40	50.12	9.00	69	连续	大气
在线	2019-10-7	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	3.42	10	否			14.40	19.18	35	否			19.53	26.02	50	否			569477.50	11.72	9.75	50.36	9.05	69	连续	大气
在线	2019-10-7	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	3.86	10	否			15.84	21.02	35	否			19.05	25.30	50	否			574888.50	11.89	9.70	50.98	9.35	69	连续	大气
在线	2019-10-7	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	4.36	10	否			18.23	24.29	35	否			20.85	27.84	50	否			572822.44	11.91	9.75	51.48	9.69	69	连续	大气
在线	2019-10-7	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	4.59	10	否			18.89	24.58	35	否			22.39	29.16	50	否			586532.63	12.24	9.48	51.81	9.98	69	连续	大气
在线	2019-10-7	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	5.14	10	否			18.93	25.92	35	否			23.54	32.15	50	否			590318.00	12.43	10.01	51.69	10.79	69	连续	大气
在线	2019-10-7	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	5.21	10	否			20.92	29.09	35	否			23.92	33.22	50	否			585087.13	12.09	10.20	51.54	9.13	69	连续	大气
在线	2019-10-7	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	5.43	10	否			14.64	19.76	35	否			22.31	30.09	50	否			550610.81	11.37	9.88	51.25	9.06	69	连续	大气
在线	2019-10-7	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.21	5.72	10	否			9.93	13.45	35	否			19.40	26.30	50	否			538006.94	11.10	9.94	50.97	8.99	69	连续	大气
在线	2019-10-7	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.16	5.54	10	否			8.10	10.79	35	否			18.73	24.97	50	否			551001.06	11.35	9.75	50.68	8.99	69	连续	大气
在线	2019-10-7	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.16	5.67	10	否			7.51	10.23	35	否			19.73	26.92	50	否			567482.19	11.68	10.00	50.53	9.01	69	连续	大气
在线	2019-10-7	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.75	10	否			14.86	19.33	35	否			21.08	27.33	50	否			485491.44	10.07	9.49	52.02	9.26	69	连续	大气
在线	2019-10-7	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.87	10	否			9.47	12.37	35	否			23.34	31.07	50	否			489110.78	10.12	9.61	51.77	9.08	69	连续	大气
在线	2019-10-7	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.76	10	否			8.22	10.26	35	否			19.71	24.70	50	否			500113.78	10.32	9.06	51.53	8.89	69	连续	大气
在线	2019-10-7	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.81	10	否			14.49	17.98	35	否			23.56	29.27	50	否			489053.59	10.12	8.93	51.82	9.05	69	连续	大气
在线	2019-10-7	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.87	10	否			8.85	11.04	35	否			23.15	29.07	50	否			474750.47	9.82	9.08	51.63	9.04	69	连续	大气
在线	2019-10-7	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	2.01	10	否			9.50	12.49	35	否			22.12	29.03	50	否			491129.59	10.05	9.58	51.34	8.24	69	连续	大气
在线	2019-10-7	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.93	10	否			10.11	13.37	35	否			20.44	27.14	50	否										