监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2019-10-10	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	4.75	10	否			11.91	15.60	35	否			21.53	28.47	50	否			558507.81	11.55	9.67	51.10	9.21	75	连续	大气
在线	2019-10-10	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	4.33	10	否			11.89	15.34	35	否			22.78	29.39	50	否			572050.31	11.79	9.37	50.86	9.04	75	连续	大气
在线	2019-10-10	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	4.68	10	否			12.83	16.34	35	否			23.44	29.80	50	否			561027.13	11.62	9.21	51.38	9.30	75	连续	大气
在线	2019-10-10	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	4.71	10	否			8.01	10.56	35	否			19.90	26.51	50	否			537556.50	11.12	9.74	50.93	9.29	75	连续	大气
在线	2019-10-10	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	5.00	10	否			13.18	17.31	35	否			18.92	25.02	50	否			550022.69	11.36	9.65	50.69	9.21	75	连续	大气
在线	2019-10-10	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.12	5.41	10	否			20.75	27.24	35	否			19.65	25.80	50	否			553693.06	11.45	9.58	50.85	9.27	75	连续	大气
在线	2019-10-10	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.89	6.40	10	否			12.68	16.56	35	否			22.05	28.82	50	否			568279.38	11.76	9.53	51.02	9.34	75	连续	大气
在线	2019-10-10	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.21	6.98	10	否			12.58	16.86	35	否			22.98	30.80	50	否			558801.56	11.66	9.80	51.08	10.06	75	连续	大气
在线	2019-10-10	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.10	7.04	10	否			12.71	17.52	35	否			21.03	29.01	50	否			545290.19	11.15	10.12	50.51	8.35	75	连续	大气
在线	2019-10-10	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.64	7.73	10	否			10.03	13.60	35	否			20.46	28.02	50	否			559481.25	11.49	10.04	50.84	8.69	75	连续	大气
在线	2019-10-10	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.93	7.58	10	否			9.95	12.46	35	否			21.39	27.26	50	否			576950.56	11.89	9.23	51.18	9.01	75	连续	大气
在线	2019-10-10	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.18	6.59	10	否			4.84	6.05	35	否			21.27	27.22	50	否			549647.38	11.38	9.27	51.12	9.38	75	连续	大气
在线	2019-10-10	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	4.08	10	否			8.34	10.88	35	否			19.24	26.05	50	否			546402.44	11.27	9.89	50.38	9.24	75	连续	大气
在线	2019-10-10	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	4.21	10	否			10.37	12.91	35	否			23.58	29.14	50	否			575586.00	11.85	8.90	50.56	9.13	75	连续	大气
在线	2019-10-10	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	4.66	10	否			7.66	9.33	35	否			27.96	34.16	50	否			589634.75	12.27	8.73	51.89	9.72	75	连续	大气
在线	2019-10-10	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.26	5.71	10	否			9.33	12.58	35	否			25.51	34.23	50	否			584352.25	12.23	9.81	52.18	10.15	75	连续	大气
在线	2019-10-10	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.34	5.95	10	否			9.44	12.88	35	否			21.25	29.10	50	否			547959.25	11.42	10.04	51.47	9.91	75	连续	大气
在线	2019-10-10	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.55	15.97	10	是	0.60	定期校准	16.35	19.27	35	否			30.47	34.07	50	否			620361.38	12.46	8.67	51.03	6.73	75	连续	大气
在线	2019-10-10	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.94	6.42	10	否			7.23	9.42	35	否			28.28	36.79	50	否			622931.13	12.86	9.48	51.62	9.10	75	连续	大气
在线	2019-10-10	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	3.38	10	否			9.16	12.21	35	否			21.28	28.50	50	否			586437.25	12.14	9.79	51.12	9.38	75	连续	大气
在线	2019-10-10	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	3.40	10	否			7.21	9.56	35	否			22.08	29.27	50	否			611786.00	12.51	9.70	51.09	8.35	75	连续	大气
在线	2019-10-10	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	3.80	10	否			5.80	7.90	35	否			20.18	27.60	50	否			603088.06	12.38	10.02	51.24	8.61	75	连续	大气
在线	2019-10-10	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	3.89	10	否			8.64	11.44	35	否			24.30	32.29	50	否			619860.75	12.75	9.72	51.29	8.83	75	连续	大气
在线	2019-10-10	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	4.28	10	否			16.92	21.11	35	否			27.15	33.91	50	否			626544.19	12.98	8.99	52.04	9.30	75	连续	大气
在线	2019-10-10	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.51	10	否			10.18	13.29	35	否			19.22	25.26	50	否			496939.75	10.24	9.54	51.48	8.79	75	连续	大气
在线	2019-10-10	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.70	10	否			9.11	11.24	35	否			22.75	28.41	50	否			516273.59	10.64	8.99	51.60	8.80	75	连续	大气
在线	2019-10-10	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.72	10	否			4.56	5.78	35	否			22.99	29.06	50	否			499360.41	10.31	9.14	51.82	8.92	75	连续	大气
在线	2019-10-10	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.85	10	否			12.67	16.96	35	否			21.33	28.49	50	否			483666.19	9.95	9.77	51.27	8.72	75	连续	大气
在线	2019-10-10	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	2.05	10	否			7.93	10.33	35	否			18.09	23.68	50	否			490871.88	10.03	9.54	50.55	8.30	75	连续	大气
在线	2019-10-10	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	2.18	10	否			2.86	3.70	35	否			22.29	29.02	50	否			491025.13	10.07	9.48	50.93	8.55	75	连续	大气
在线	2019-10-10	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	2.17	10	否			10.11	12.57	35	否			27.15	33.94	50	否			510324.97	10.36	9.01	51.16	7.58	75	连续	大气
在线	2019-10-10	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.85	2.51	10	否			2.14	2.90	35	否			24.98	33.79	50	否			505552.34	10.33	9.91	51.16	8.15	75	连续	大气
在线	2019-10-10	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.81	2.40	10	否			7.68	9.77	35	否			21.83	28.84	50	否			486446.34	9.96	9.65	51.01	8.36	75	连续	大气
在线	2019-10-10	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.03	2.57	10	否			6.99	8.92	35	否			25.17	31.75	50	否			501355.81	10.35	9.10	51.67	8.91	75	连续	大气
在线	2019-10-10	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.19	2.71	10	否			8.58	10.67	35	否			26.86	33.23	50	否			517442.34	10.71	8.87	51.91	9.16	75	连续	大气
在线	2019-10-10	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.98	2.47	10	否			8.15	10.16	35	否			28.14	35.30	50	否			494717.94	10.31	9.06	52.46	9.53	75	连续	大气
在线	2019-10-10	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.44	10	否			14.38	18.27	35	否			26.50	33.67	50	否			496678.41	10.29	9.19	52.01	9.18	75	连续	大气
在线	2019-10-10	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.63	10	否			10.87	13.19	35	否			29.33	35.51	50	否			538740.06	11.18	8.61	52.52	9.27	75	连续	大气
在线	2019-10-10	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.62	10	否			11.18	13.70	35	否			28.22	34.48	50	否			541906.63	11.26	8.73	52.49	9.39	75	连续	大气
在线	2019-10-10	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.67	10	否			13.57	17.35	35	否			23.87	30.66	50	否			535753.88	11.06	9.31	51.78	8.99	75	连续	大气
在线	2019-10-10	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.74	10	否			6.67	8.85	35	否			22.49	29.97	50	否			498573.09	10.25	9.75	51.03	8.72	75	连续	大气
在线	2019-10-10	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	4.98	10	否			13.00	12.75	35	否			30.53	36.26	50	否			564439.38	11.13	9.00	51.41	4.79	75	连续	大气
在线	2019-10-10	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.95	10	否			8.08	9.77	35	否			22.42	27.17	50	否			546051.50	11.16	8.62	52.13	8.03	75	连续	大气
在线	2019-10-10	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.84	2.34	10	否			9.92	12.60	35	否			24.75	31.44	50	否			514720.47	10.62	9.19	52.12	8.83	75	连续	大气
在线	2019-10-10	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	2.11	10	否			8.64	11.01	35	否			18.40	23.48	50	否			529044.25	10.89	9.24	51.71	8.73	75	连续	大气
在线	2019-10-10	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.93	10	否			7.75	9.86	35	否			18.29	23.41	50	否			518303.19	10.68	9.28	51.73	8.83	75	连续	大气
在线	2019-10-10	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	2.09	10	否			9.26	11.60	35	否			22.59	28.28	50	否			534043.25	11.02	9.02	51.77	8.94	75	连续	大气
在线	2019-10-10	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.86	2.37	10	否			8.03	10.29	35	否			24.47	31.25	50	否			542437.81	11.20	9.22	51.78	8.99	75	连续	大气