

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2019-10-15	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	4.70	10	否			15.80	22.20	35	否			19.32	27.15	50	否			577410.38	11.87	10.32	50.27	8.93	74	连续	大气
在线	2019-10-15	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	5.06	10	否			8.08	11.35	35	否			22.59	31.85	50	否			597203.00	12.26	10.28	50.11	8.91	74	连续	大气
在线	2019-10-15	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	5.45	10	否			5.12	6.91	35	否			22.20	30.09	50	否			605850.00	12.46	9.91	50.18	9.05	74	连续	大气
在线	2019-10-15	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.19	5.71	10	否			6.16	8.39	35	否			22.78	31.05	50	否			608964.63	12.54	9.99	50.29	9.14	74	连续	大气
在线	2019-10-15	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.38	6.20	10	否			8.91	12.56	35	否			23.13	32.76	50	否			602769.50	12.43	10.39	50.35	9.26	74	连续	大气
在线	2019-10-15	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.46	6.17	10	否			8.06	11.07	35	否			20.71	28.75	50	否			580497.75	11.95	10.14	50.07	9.12	74	连续	大气
在线	2019-10-15	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.93	6.82	10	否			4.98	6.88	35	否			20.83	28.79	50	否			566253.75	11.64	10.14	49.83	9.06	74	连续	大气
在线	2019-10-15	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.68	6.56	10	否			3.12	4.36	35	否			20.59	28.88	50	否			573707.63	11.75	10.26	49.37	8.87	74	连续	大气
在线	2019-10-15	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	4.00	10	否			5.72	8.23	35	否			20.15	29.07	50	否			570630.06	11.74	10.53	49.38	9.21	74	连续	大气
在线	2019-10-15	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.90	10	否			13.67	19.32	35	否			22.14	31.27	50	否			592162.88	11.98	10.35	49.51	7.72	74	连续	大气
在线	2019-10-15	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	3.89	10	否			13.25	18.50	35	否			21.14	29.48	50	否			595571.88	12.10	10.24	49.77	8.06	74	连续	大气
在线	2019-10-15	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	4.06	10	否			12.05	16.25	35	否			21.44	28.84	50	否			591954.31	12.12	9.85	50.37	8.60	74	连续	大气
在线	2019-10-15	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	4.55	10	否			10.20	14.21	35	否			20.21	28.42	50	否			568545.19	11.67	10.33	49.97	8.85	74	连续	大气
在线	2019-10-15	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	4.73	10	否			10.57	14.01	35	否			20.08	26.87	50	否			561374.06	11.54	9.79	50.18	8.98	74	连续	大气
在线	2019-10-15	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	4.85	10	否			8.34	11.63	35	否			18.37	25.71	50	否			554422.88	11.36	10.28	49.56	8.77	74	连续	大气
在线	2019-10-15	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	4.52	10	否			8.22	10.99	35	否			20.20	27.16	50	否			576947.56	11.82	9.85	49.82	8.80	74	连续	大气
在线	2019-10-15	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	4.43	10	否			7.45	10.48	35	否			21.02	29.76	50	否			572131.88	11.78	10.39	50.18	9.10	74	连续	大气
在线	2019-10-15	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	4.31	10	否			14.78	20.99	35	否			17.78	25.50	50	否			529968.00	10.91	10.54	49.98	9.10	74	连续	大气
在线	2019-10-15	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	4.80	10	否			5.01	7.19	35	否			18.53	26.64	50	否			549609.56	11.30	10.56	49.83	9.04	74	连续	大气
在线	2019-10-15	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	5.01	10	否			11.87	16.64	35	否			17.68	24.78	50	否			555161.88	11.42	10.30	49.94	9.10	74	连续	大气
在线	2019-10-15	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	4.19	10	否			14.92	21.58	35	否			18.16	26.25	50	否			550697.13	11.37	10.62	49.55	9.51	74	连续	大气
在线	2019-10-15	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	3.87	10	否			17.24	24.24	35	否			18.47	26.00	50	否			542955.31	10.99	10.34	49.47	7.68	74	连续	大气
在线	2019-10-15	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	4.13	10	否			13.77	19.89	35	否			17.57	25.35	50	否			525017.19	10.67	10.60	49.62	7.96	74	连续	大气
在线	2019-10-15	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	4.40	10	否			16.60	24.04	35	否			17.27	25.01	50	否			530672.44	10.83	10.64	49.79	8.34	74	连续	大气
在线	2019-10-15	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.02	1.27	10	否			8.45	10.51	35	否			25.38	31.66	50	否			508992.09	10.48	9.00	51.18	8.78	74	连续	大气
在线	2019-10-15	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.39	10	否			13.64	16.91	35	否			29.43	36.47	50	否			523100.78	10.75	8.91	51.14	8.69	74	连续	大气
在线	2019-10-15	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	1.57	10	否			7.74	9.47	35	否			28.24	34.60	50	否			530800.31	10.97	8.76	51.71	9.02	74	连续	大气
在线	2019-10-15	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.68	10	否			9.39	11.52	35	否			28.62	35.06	50	否			529888.38	10.95	8.76	51.62	9.08	74	连续	大气
在线	2019-10-15	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.78	10	否			9.38	11.72	35	否			28.12	35.07	50	否			527956.44	10.90	8.98	51.48	8.97	74	连续	大气
在线	2019-10-15	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.87	10	否			8.81	10.92	35	否			26.91	33.23	50	否			507573.38	10.48	8.87	51.49	8.97	74	连续	大气
在线	2019-10-15	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.88	10	否			7.72	9.39	35	否			27.28	33.15	5											