

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原 因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原 因									
				mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2019-10-16	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	4.67	10	否			13.35	19.85	35	否			17.34	25.66	50	否			510791.88	10.45	10.86	49.76	8.53	59	连续	大气
在线	2019-10-16	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	4.85	10	否			7.16	10.26	35	否			17.23	24.68	50	否			503596.09	10.31	10.52	49.77	8.61	59	连续	大气
在线	2019-10-16	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	5.08	10	否			6.47	9.38	35	否			17.24	25.00	50	否			510869.66	10.47	10.65	49.70	8.69	59	连续	大气
在线	2019-10-16	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	4.13	10	否			9.49	13.26	35	否			18.43	25.88	50	否			544029.63	11.15	10.33	49.71	8.76	59	连续	大气
在线	2019-10-16	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	4.42	10	否			15.06	20.90	35	否			21.63	30.02	50	否			601585.25	12.37	10.19	50.43	9.03	59	连续	大气
在线	2019-10-16	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	4.41	10	否			13.39	18.97	35	否			17.85	25.33	50	否			554466.75	11.45	10.39	50.54	9.23	59	连续	大气
在线	2019-10-16	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	4.44	10	否			15.82	21.47	35	否			17.48	23.74	50	否			550610.88	11.36	9.94	50.43	9.19	59	连续	大气
在线	2019-10-16	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	4.76	10	否			17.76	24.19	35	否			19.08	26.03	50	否			563914.69	11.63	9.96	50.58	9.19	59	连续	大气
在线	2019-10-16	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	5.64	10	否			16.91	25.87	35	否			18.50	28.45	50	否			490654.69	10.21	11.17	50.51	9.87	59	连续	大气
在线	2019-10-16	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	5.55	10	否			7.33	11.43	35	否			17.28	26.87	50	否			641283.13	12.98	11.26	49.54	7.75	59	连续	大气
在线	2019-10-16	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	5.04	10	否			8.16	11.32	35	否			16.28	22.57	50	否			752824.38	15.25	10.18	49.47	7.92	59	连续	大气
在线	2019-10-16	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	17.46	10	是	0.75	定期校准	17.42	18.61	35	否			26.30	33.27	50	否			785032.94	15.27	9.77	49.30	4.18	59	连续	大气
在线	2019-10-16	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	5.68	10	否			5.44	7.60	35	否			16.05	22.43	50	否			753104.56	15.17	10.26	49.31	7.42	59	连续	大气
在线	2019-10-16	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.30	5.87	10	否			6.67	9.08	35	否			15.69	21.40	50	否			748472.31	15.20	10.00	49.74	8.05	59	连续	大气
在线	2019-10-16	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.98	8.04	10	否			9.34	12.34	35	否			14.26	18.91	50	否			507986.38	10.36	9.71	49.89	8.33	59	连续	大气
在线	2019-10-16	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	13.23	93.43	10	是	8.34	停塔检修	14.22	233.14	35	是	5.66	停塔检修	2.05	13.82	50	否			13223.31	0.27	17.35	47.48	8.73	59	连续	大气
在线	2019-10-16	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	8.16	154.38	10	是	14.44	停塔检修	54.03	1025.70	35	是	28.31	停塔检修	1.67	31.58	50	否			25118.40	0.50	20.21	42.49	7.51	59	连续	大气
在线	2019-10-16	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.56	120.14	10	是	11.01	停塔检修	36.06	573.96	35	是	15.40	停塔检修	1.70	27.03	50	否			24009.55	0.47	20.05	41.06	6.62	59	连续	大气
在线	2019-10-16	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.37	96.94	10	是	8.69	停塔检修	34.69	456.93	35	是	12.06	停塔检修	1.71	22.52	50	否			31758.45	0.61	19.86	40.18	5.56	59	连续	大气
在线	2019-10-16	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.11	84.11	10	是	7.41	停塔检修	37.95	447.60	35	是	11.79	停塔检修	1.77	20.96	50	否			30139.03	0.58	19.73	39.17	4.89	59	连续	大气
在线	2019-10-16	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	8.74	55.96	10	是	4.60	停塔检修	18.23	183.58	35	是	4.25	停塔检修	6.20	18.12	50	否			134762.48	2.60	15.46	42.56	4.69	59	连续	大气
在线	2019-10-16	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.27	5.34	10	否			5.61	7.03	35	否			18.70	23.39	50	否			521784.03	10.34	9.01	48.95	5.84	59	连续	大气
在线	2019-10-16	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.04	5.31	10	否			11.55	15.19	35	否			17.77	23.35	50	否			531957.75	10.80	9.58	50.56	7.66	59	连续	大气
在线	2019-10-16	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.11	5.53	10	否			10.88	14.67	35	否			17.63	23.71	50	否			539274.56	11.02	9.84	50.60	8.23	59	连续	大气
在线	2019-10-16	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	1.17	10	否			7.69	10.32	35	否			17.31	23.25	50	否			463056.00	9.46	9.84	50.21	8.32	59	连续	大气
在线	2019-10-16	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	1.26	10	否			7.22	9.64	35	否			16.90	22.46	50	否			454321.59	9.28	9.69	50.07	8.24	59	连续	大气
在线	2019-10-16	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	1.36	10	否			8.19	10.78	35	否			17.46	23.20	50	否			465538.44	9.49	9.70	49.98	8.17	59	连续	大气
在线	2019-10-16	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.45	10	否			8.20	10.45	35	否			20.39	26.39	50	否			492231.41	10.04	9.45	50.11	8.22	59	连续	大气
在线	2019-10-16	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.43	10	否			6.22	7.86	35	否			23.77	30.05	50	否			541047.00	11.11	9.14	51.20	8.67	59	连续	大气
在线	2019-10-16	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.44	10	否			7.35	9.34	35	否			22.27	28.49	50	否			497973.75	10.28	9.27	51.53	8.93	59	连续	大气
在线	2019-10-16	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	1.59	10	否			9.23	12.11	35	否			21.35	28.24	50	否			497929.88	10.27	9.64	51.34	8.89	59	连续	大气
在线	2019-10-16	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.74	10	否			9.95	12.45	35	否			23.45	29.45	50	否			506784.81	10.33	9.05	51.11	7.93	59	连续	大气
在线	2019-10-16	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	1.82	10	否			4.78	6.80	35	否			18.49	26.12	50	否			444370.25	9.06	10.40	50.64	7.91	59	连续	大气
在线	2019-10-16	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	3.06	7.87	10	否			3.69	7.35	35	否			11.32	22.51	50	否			114813.33	2.33	13.71	49.22	8.05	59	连续	大气
在线	2019-10-16	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	4.36	35.30	10	是	2.53	停塔检修	9.77	13.47	35	否			17.08	33.45	50	否			17597.62	0.35	15.34	48.48	5.68	59	连续	大气
在线	2019-10-16	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.74	11.55	10	是	0.15	停塔检修	231.91	1038.31	35	是	28.67	停塔检修	6.43	22.97	50	否			22859.79	0.44	17.27	44.32	3.51	59	连续	大气
在线	2019-10-16	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.66	12.77	10	是	0.28	停塔检修	287.60	1381.29	35	是	38.47	停塔检修	4.55	21.83	50	否			25721.96	0.50	17.88	43.72	4.85	59	连续	大气
在线	2019-10-16	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.51	12.40	10	是	0.24	停塔检修	291.62	1438.71	35	是	40.11	停塔检修	4.43	21.85	50	否			31757.86	0.62	17.96	44.22	4.73	59	连续	大气
在线	2019-10-16	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	2.45	8.26	10	否			159.38	653.17	35	是	17.66	停塔检修	9.56	21.40	50	否			306242.09	6.00	14.04	46.05	5.08	59	连续	大气
在线	2019-10-16	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.58	10	否			26.76	32.56	35	否			16.17	19.66	50	否			802427.75	16.13	8.66	49.82	7.32	59	连续	大气
在线	2019-10-16	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.63	10	否			15.25	18.32	35	否			17.09	20.56	50	否			801573.19	16.40	8.53	51.00	8.60	59	连续	大气
在线	2019-10-16	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.63	10	否			9.44	11.46	35	否			17.69	21.46	50	否			804436.25	16.51	8.63	50.73	8.96	59	连续	大气
在线	2019-10-16	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.62	10	否			10.13	12.27	35	否			17.94	21.68	50	否			795922.88	16.38	8.59	50.86	9.15	59	连续	大气
在线	2019-10-16	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.71	10	否			10.70	12.86	35	否			18.21	21.81	50	否			794686.81	16.26	8.47	50.95	8.63	59	连续	大气
在线	2019-10-16	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.85	10	否			9.95	11.98	35	否			18.54	22.34	50	否			702722.31	14.39	8.55	51.02	8.60	59	连续	大气
在线	2019-10-16	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	2.24	10	否			5.04	6.37	35	否			22.29	28.19	50	否			457926.16	9.43	9.14	50.79	8.86	59	连续	大气
在线	2019-10-16	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	2.27	10	否			13.21	17.00	35	否			21.14	27.17	50	否			471332.13	9.74	9.33	51.11	9.11	59	连续	大气
在线	2019-10-16	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.86	2.45	10	否			9.88	13.00	35	否			21.70	28.61	50	否			475673.00	9.87	9.62	51.35	9.41	59	连续	大气