

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2019-10-23	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.08	2.84	10	否			7.43	10.11	35	否			18.10	24.69	50	否			515327.16	10.52	10.00	50.16	8.25	66	连续	大气
在线	2019-10-23	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.09	2.76	10	否			11.33	14.93	35	否			18.35	24.19	50	否			536962.19	10.99	9.62	50.23	8.52	66	连续	大气
在线	2019-10-23	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	3.11	10	否			10.70	14.29	35	否			18.97	25.36	50	否			539041.19	11.06	9.78	50.31	8.72	66	连续	大气
在线	2019-10-23	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.44	3.30	10	否			11.81	15.94	35	否			19.36	26.14	50	否			556698.06	11.43	9.89	50.42	8.78	66	连续	大气
在线	2019-10-23	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	3.57	10	否			10.83	14.88	35	否			19.59	26.90	50	否			557205.69	11.45	10.08	50.33	8.83	66	连续	大气
在线	2019-10-23	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	3.90	10	否			9.40	12.80	35	否			18.05	24.56	50	否			547844.19	11.27	9.97	50.44	8.89	66	连续	大气
在线	2019-10-23	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	3.41	10	否			11.18	14.98	35	否			18.76	25.16	50	否			544075.13	11.17	9.82	50.19	8.83	66	连续	大气
在线	2019-10-23	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	2.98	10	否			13.38	17.71	35	否			19.51	25.83	50	否			540192.88	11.08	9.67	50.11	8.77	66	连续	大气
在线	2019-10-23	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.28	3.19	10	否			8.91	12.41	35	否			20.39	28.68	50	否			504179.31	10.35	10.23	50.11	8.73	66	连续	大气
在线	2019-10-23	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	3.27	10	否			10.70	14.85	35	否			18.87	26.33	50	否			500822.75	10.31	10.23	49.95	9.04	66	连续	大气
在线	2019-10-23	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	2.97	10	否			17.33	23.06	35	否			18.59	24.75	50	否			522355.03	10.64	9.72	50.18	8.10	66	连续	大气
在线	2019-10-23	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.32	3.03	10	否			17.42	22.79	35	否			17.94	23.47	50	否			529934.00	10.77	9.53	50.47	7.77	66	连续	大气
在线	2019-10-23	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	3.22	10	否			16.02	20.91	35	否			17.33	22.63	50	否			526388.75	10.80	9.51	50.65	8.55	66	连续	大气
在线	2019-10-23	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	3.38	10	否			12.30	16.21	35	否			16.87	22.25	50	否			520305.06	10.71	9.62	50.72	8.84	66	连续	大气
在线	2019-10-23	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.28	3.06	10	否			11.82	15.86	35	否			16.96	22.77	50	否			507775.13	10.48	9.82	50.86	9.03	66	连续	大气
在线	2019-10-23	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	3.07	10	否			16.73	21.72	35	否			18.32	23.87	50	否			518838.13	10.74	9.48	51.07	9.26	66	连续	大气
在线	2019-10-23	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.53	8.77	10	否			18.07	35.20	35	是	0.01	定期校准	27.63	33.40	50	否			521862.34	10.41	9.79	50.79	5.91	66	连续	大气
在线	2019-10-23	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	3.78	10	否			14.94	19.45	35	否			16.72	21.81	50	否			518909.53	10.58	9.50	51.17	7.85	66	连续	大气
在线	2019-10-23	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	4.10	10	否			11.96	15.62	35	否			16.50	21.56	50	否			529245.94	10.85	9.52	51.22	8.40	66	连续	大气
在线	2019-10-23	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	4.61	10	否			10.58	14.40	35	否			19.40	26.45	50	否			578314.25	11.90	9.99	51.05	8.88	66	连续	大气
在线	2019-10-23	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	4.96	10	否			11.02	15.21	35	否			21.86	30.18	50	否			587669.81	12.14	10.14	51.28	9.13	66	连续	大气
在线	2019-10-23	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	5.15	10	否			12.42	17.32	35	否			21.57	30.15	50	否			562324.38	11.65	10.21	51.33	9.32	66	连续	大气
在线	2019-10-23	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	5.26	10	否			12.44	16.73	35	否			17.20	23.13	50	否			555974.38	11.41	9.84	51.07	8.55	66	连续	大气
在线	2019-10-23	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	4.20	10	否			11.06	15.29	35	否			17.53	24.32	50	否			577754.50	11.78	10.17	50.71	8.08	66	连续	大气
在线	2019-10-23	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	1.15	10	否			5.71	7.84	35	否			17.62	24.31	50	否			453261.69	9.26	10.12	49.59	8.45	66	连续	大气
在线	2019-10-23	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	1.29	10	否			11.00	14.35	35	否			21.81	28.50	50	否			476308.09	9.72	9.53	49.61	8.43	66	连续	大气
在线	2019-10-23	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.49	10	否			12.92	16.97	35	否			20.87	27.67	50	否			477536.75	9.77	9.67	49.79	8.56	66	连续	大气
在线	2019-10-23	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.24	1.67	10	否			13.78	18.62	35	否			22.36	30.22	50	否			489335.84	10.00	9.90	49.91	8.49	66	连续	大气
在线	2019-10-23	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.78	10	否			12.28	16.48	35	否			22.74	30.54	50	否			487907.28	9.98	9.83	50.03	8.53	66	连续	大气
在线	2019-10-23	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.86	10	否			9.96	13.37	35	否			19.59	26.26	50	否			479396.41	9.82	9.80	50.19	8.57	66	连续	大气
在线	2019-10-23	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	0.99	10	否			11.25	14.57	35	否			20.63	26.89	50	否			486333.78	9.96	9.50	50.22	8.54	66	连续	大气
在线	2019-10-23	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.92	1.21	10	否			13.46	17.49	35	否			20.55	26.76	50	否			474442.00	9.73	9.49	50.47	8.61	66	连续	大气
在线	2019-10-23	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.54	10	否			9.68	13.20	35	否			16.53	22.52	50	否			441193.34	9.01	9.98	50.05	8.24	66	连续	大气
在线	2019-10-23	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.65	10	否			9.87	12.74	35	否			16.58	21.69	50	否			440823.41	8.92	9.55	49.63	7.51	66	连续	大气
在线	2019-10-23	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.37	1.72	10	否			10.42	13.08	35	否			18.12	22.74	50	否			454843.81	9.26	9.05	50.02	7.98	66	连续	大气
在线	2019-10-23	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.81	10	否			14.31	18.09	35	否			19.59	24.75	50	否			464632.09	9.53	9.12	50.64	8.53	66	连续	大气
在线	2019-10-23	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.96	10	否			15.16	20.26	35	否			18.52	24.76	50	否			463655.41	9.53	9.78	50.59	8.74	66	连续	大气
在线	2019-10-23	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.31	1.75	10	否			16.71	22.23	35	否			18.17	24.17	50	否			464020.78	9.53	9.72	50.50	8.72	66	连续	大气
在线	2019-10-23	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.70	0.91	10	否			16.87	21.92	35	否			18.64	24.24	50	否			469905.47	9.64	9.46	50.49	8.64	66	连续	大气
在线	2019-10-23	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	0.99	10	否			17.61	23.30	35	否			20.52	27.17	50	否			478231.19	9.84	9.67	50.69	8.81	66	连续	大气
在线	2019-10-23	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	2.74	10	否			17.66	18.76	35	否			27.53	34.04	50	否			478633.88	9.42	9.42	50.60	4.69	66	连续	大气
在线	2019-10-23	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.00	1.23	10	否			11.34	13.90	35	否			19.53	23.97	50	否			464817.22	9.50	8.78	51.15	8.06	66	连续	大气
在线	2019-10-23	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.37	10	否			14.23	17.25	35	否			20.15	24.48	50	否			470164.72	9.68	8.67	51.22	8.72	66	连续	大气
在线	2019-10-23	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.54	10	否			9.11	11.47	35	否			25.66	32.36	50	否			513271.50	10.56	9.10	51.12	8.79	66	连续	大气
在线	2019-10-23	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.57	10	否			16.27	20.21	35	否			26.85	33.54	50	否			522012.66	10.77	8.99	51.65	8.95	66	连续	大气
在线	2019-10-23	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.69	10	否			11.60	14.33	35	否			22.38	27.70	50	否			503593.47	10.33	8.90	51.71	8.33	66	连续	大气
在线	2019-10-23	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.73	10	否			9.87	12.34	35	否			17.43	21.81	50	否			494989.16	10.18	9.01	51.34	8.67	66	连续	大气
在线	2019-10-23	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.73	10	否			14.45	17.80	35	否			16.53	20.37	50	否			496509.50	10.24	8.83	51.31	8.89	66	连续	大气