

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-10-24	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	3.41	10	否			11.72	16.34	35	否			18.81	26.24	50	否			562262.94	11.51	10.25	50.43	8.50	68	连续	大气
在线	2019-10-24	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	3.36	10	否			12.63	17.48	35	否			19.99	27.67	50	否			552401.56	11.33	10.16	50.40	8.62	68	连续	大气
在线	2019-10-24	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	3.28	10	否			15.96	21.63	35	否			18.78	25.44	50	否			568054.19	11.66	9.93	50.36	8.76	68	连续	大气
在线	2019-10-24	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.62	10	否			17.97	24.73	35	否			18.55	25.54	50	否			571473.44	11.73	10.10	50.07	8.84	68	连续	大气
在线	2019-10-24	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.83	10	否			19.23	26.58	35	否			18.54	25.63	50	否			578028.88	11.86	10.15	49.95	8.83	68	连续	大气
在线	2019-10-24	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	4.14	10	否			16.34	22.98	35	否			17.99	25.31	50	否			567389.25	11.63	10.32	49.81	8.76	68	连续	大气
在线	2019-10-24	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	3.51	10	否			11.49	15.80	35	否			18.50	25.43	50	否			544088.31	11.15	10.08	49.65	8.73	68	连续	大气
在线	2019-10-24	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	3.60	10	否			13.88	19.22	35	否			18.36	25.47	50	否			533951.63	10.92	10.18	49.36	8.59	68	连续	大气
在线	2019-10-24	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	3.70	10	否			13.08	18.34	35	否			17.97	25.22	50	否			506558.59	10.36	10.30	49.15	8.62	68	连续	大气
在线	2019-10-24	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	3.68	10	否			12.57	17.73	35	否			18.39	25.94	50	否			526771.88	10.73	10.36	48.76	8.43	68	连续	大气
在线	2019-10-24	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	3.74	10	否			17.33	24.28	35	否			18.38	25.75	50	否			519226.16	10.47	10.29	48.59	7.49	68	连续	大气
在线	2019-10-24	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	3.88	10	否			15.03	20.90	35	否			18.05	25.11	50	否			527999.63	10.59	10.22	48.61	7.02	68	连续	大气
在线	2019-10-24	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	4.08	10	否			12.95	18.18	35	否			17.58	24.67	50	否			529571.19	10.71	10.31	48.76	7.77	68	连续	大气
在线	2019-10-24	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	3.53	10	否			12.52	17.54	35	否			17.67	24.75	50	否			542906.50	11.01	10.29	48.74	8.09	68	连续	大气
在线	2019-10-24	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.13	2.83	10	否			16.93	22.42	35	否			18.92	25.10	50	否			574292.31	11.68	9.69	48.98	8.30	68	连续	大气
在线	2019-10-24	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.62	3.52	10	否			16.66	22.38	35	否			18.60	25.01	50	否			541517.38	11.06	9.84	49.37	8.57	68	连续	大气
在线	2019-10-24	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	3.76	10	否			11.77	16.03	35	否			18.66	25.42	50	否			546034.00	11.16	9.99	49.31	8.59	68	连续	大气
在线	2019-10-24	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	3.89	10	否			8.66	11.83	35	否			18.51	25.28	50	否			534917.50	10.92	10.02	49.10	8.53	68	连续	大气
在线	2019-10-24	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	3.60	10	否			9.09	12.07	35	否			18.81	25.00	50	否			540895.25	11.04	9.71	49.15	8.54	68	连续	大气
在线	2019-10-24	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	3.59	10	否			9.27	12.28	35	否			19.09	25.30	50	否			549400.19	11.22	9.68	49.22	8.63	68	连续	大气
在线	2019-10-24	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	3.62	10	否			9.48	12.50	35	否			20.47	27.03	50	否			565554.88	11.55	9.64	49.17	8.62	68	连续	大气
在线	2019-10-24	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.57	10	否			9.16	12.37	35	否			20.62	27.94	50	否			577009.75	11.80	9.92	49.33	8.72	68	连续	大气
在线	2019-10-24	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.41	3.11	10	否			14.48	18.68	35	否			20.22	26.12	50	否			568910.69	11.56	9.38	49.45	8.08	68	连续	大气
在线	2019-10-24	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	3.18	10	否			16.59	20.62	35	否			21.51	26.77	50	否			594153.56	11.99	8.95	49.66	7.40	68	连续	大气
在线	2019-10-24	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.84	10	否			12.21	15.38	35	否			16.56	20.99	50	否			475792.84	9.82	9.13	51.19	9.00	68	连续	大气
在线	2019-10-24	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.92	10	否			11.65	15.27	35	否			16.77	22.44	50	否			471427.63	9.67	9.74	50.43	8.64	68	连续	大气
在线	2019-10-24	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.47	10	否			19.66	25.45	35	否			18.95	24.70	50	否			497303.03	10.20	9.45	50.60	8.59	68	连续	大气
在线	2019-10-24	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.52	10	否			13.42	18.25	35	否			22.41	30.49	50	否			502749.31	10.28	9.97	50.02	8.45	68	连续	大气
在线	2019-10-24	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.82	10	否			13.36	18.45	35	否			23.03	31.85	50	否			499887.50	10.21	10.15	49.88	8.40	68	连续	大气
在线	2019-10-24	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.68	10	否			12.19	16.49	35	否			21.22	28.76	50	否			499606.75	10.19	9.92	49.80	8.29	68	连续	大气
在线	2019-10-24	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.64	0.87	10	否			13.12	17.77	35	否			18.148													