

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-10-25	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	3.27	10	否			9.49	12.06	35	否			23.90	30.51	50	否			600765.06	12.19	9.24	49.73	7.97	75	连续	大气
在线	2019-10-25	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.28	10	否			10.61	13.13	35	否			26.66	33.35	50	否			616193.31	12.57	8.98	50.05	8.40	75	连续	大气
在线	2019-10-25	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	3.63	10	否			11.26	14.03	35	否			25.80	32.26	50	否			616028.06	12.62	9.00	50.30	8.69	75	连续	大气
在线	2019-10-25	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	3.58	10	否			22.17	26.88	35	否			27.46	33.31	50	否			623116.81	12.80	8.64	50.37	8.89	75	连续	大气
在线	2019-10-25	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	3.84	10	否			18.31	22.22	35	否			28.39	34.47	50	否			604826.81	12.42	8.64	50.27	8.92	75	连续	大气
在线	2019-10-25	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	3.92	10	否			14.01	17.21	35	否			28.83	35.40	50	否			599535.06	12.33	8.78	50.27	8.98	75	连续	大气
在线	2019-10-25	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	3.12	10	否			18.29	22.72	35	否			29.40	36.53	50	否			587595.94	12.08	8.92	50.18	8.95	75	连续	大气
在线	2019-10-25	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.40	2.94	10	否			25.29	30.92	35	否			30.37	37.14	50	否			605474.31	12.44	8.74	50.13	8.99	75	连续	大气
在线	2019-10-25	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	3.26	10	否			15.05	19.37	35	否			30.56	39.85	50	否			577478.94	11.85	9.48	49.77	8.92	75	连续	大气
在线	2019-10-25	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.49	3.13	10	否			14.80	18.47	35	否			27.09	33.96	50	否			569331.75	11.67	9.02	49.62	8.80	75	连续	大气
在线	2019-10-25	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	3.21	10	否			13.32	16.60	35	否			26.68	33.29	50	否			570666.38	11.60	8.98	49.50	8.15	75	连续	大气
在线	2019-10-25	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	3.70	10	否			11.18	14.59	35	否			29.83	39.08	50	否			621875.81	12.52	9.62	49.61	7.28	75	连续	大气
在线	2019-10-25	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.75	10	否			12.00	15.51	35	否			22.40	29.18	50	否			577778.25	11.76	9.48	49.78	8.19	75	连续	大气
在线	2019-10-25	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	4.06	10	否			14.54	18.13	35	否			26.41	32.91	50	否			580069.81	11.87	8.96	50.19	8.56	75	连续	大气
在线	2019-10-25	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	4.58	10	否			12.95	16.78	35	否			26.41	34.22	50	否			560614.63	11.51	9.42	50.16	8.87	75	连续	大气
在线	2019-10-25	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	4.70	10	否			13.34	17.18	35	否			27.31	35.28	50	否			559363.44	11.49	9.39	49.96	8.94	75	连续	大气
在线	2019-10-25	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	4.99	10	否			13.43	16.97	35	否			27.49	34.70	50	否			552552.75	11.34	9.11	49.83	8.88	75	连续	大气
在线	2019-10-25	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	5.24	10	否			8.46	10.99	35	否			27.26	35.46	50	否			575878.69	11.81	9.46	49.77	8.87	75	连续	大气
在线	2019-10-25	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	5.52	10	否			7.89	10.64	35	否			26.88	36.28	50	否			558204.19	11.42	9.88	49.27	8.74	75	连续	大气
在线	2019-10-25	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	4.82	10	否			11.60	14.99	35	否			27.70	35.81	50	否			583869.63	11.96	9.40	49.56	8.80	75	连续	大气
在线	2019-10-25	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	3.43	10	否			11.85	15.09	35	否			27.35	34.82	50	否			610889.25	12.51	9.21	49.73	8.80	75	连续	大气
在线	2019-10-25	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	4.08	10	否			5.30	6.97	35	否			26.01	34.25	50	否			591440.63	12.13	9.61	49.83	8.86	75	连续	大气
在线	2019-10-25	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	4.16	10	否			7.13	9.05	35	否			27.99	35.57	50	否			558997.94	11.42	9.20	49.68	8.50	75	连续	大气
在线	2019-10-25	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	4.45	10	否			9.60	12.08	35	否			26.58	33.45	50	否			569285.38	11.47	9.08	49.73	7.23	75	连续	大气
在线	2019-10-25	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	1.03	10	否			14.35	17.96	35	否			32.32	40.91	50	否			546016.25	11.07	9.18	49.85	7.78	75	连续	大气
在线	2019-10-25	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	1.15	10	否			13.52	16.46	35	否			24.95	30.40	50	否			553966.94	11.32	8.70	50.67	8.32	75	连续	大气
在线	2019-10-25	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.33	10	否			14.91	18.35	35	否			29.89	36.99	50	否			548643.44	11.17	8.89	50.13	8.13	75	连续	大气
在线	2019-10-25	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.51	10	否			25.12	30.36	35	否			34.24	41.44	50	否			553049.06	11.31	8.61	50.68	8.41	75	连续	大气
在线	2019-10-25	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.74	10	否			9.56	12.39	35	否			29.56	38.50	50	否			539447.38	10.98	9.46	49.94	8.15	75	连续	大气
在线	2019-10-25	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.61	10	否			11.53	15.10	35	否			29.04	38.06	50	否			540448.19	10.96	9.56	49.51	7.90	75	连续	大气
在线	2019-10-25	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	1.02	10	否			14.07	18.33	35	否			28.76	37.68	50											