

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm ³ /h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³					mg/Nm ³	mg/Nm ³												
在线	2019-10-26	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	4.72	10	否			13.30	16.90	35	否			27.31	34.75	50	否			582986.25	11.84	9.21	49.90	7.92	74	连续	大气
在线	2019-10-26	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	5.01	10	否			16.25	20.44	35	否			27.59	34.79	50	否			593757.88	12.13	9.10	50.09	8.42	74	连续	大气
在线	2019-10-26	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	5.11	10	否			8.63	11.42	35	否			28.39	37.67	50	否			594835.63	12.16	9.69	49.94	8.58	74	连续	大气
在线	2019-10-26	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	3.34	10	否			15.66	20.22	35	否			27.80	35.88	50	否			619516.25	12.65	9.38	49.64	8.55	74	连续	大气
在线	2019-10-26	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	3.23	10	否			16.62	21.49	35	否			27.38	35.42	50	否			624283.88	12.77	9.41	49.88	8.67	74	连续	大气
在线	2019-10-26	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	3.63	10	否			14.73	19.40	35	否			27.47	36.18	50	否			615536.94	12.62	9.61	49.87	8.83	74	连续	大气
在线	2019-10-26	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	3.96	10	否			14.24	18.73	35	否			27.08	35.62	50	否			603124.25	12.36	9.60	49.67	8.83	74	连续	大气
在线	2019-10-26	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	4.33	10	否			12.42	16.29	35	否			26.82	35.19	50	否			617828.63	12.64	9.57	49.69	8.74	74	连续	大气
在线	2019-10-26	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	4.81	10	否			8.99	12.10	35	否			25.05	33.89	50	否			570641.44	11.68	9.90	49.58	8.72	74	连续	大气
在线	2019-10-26	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	4.87	10	否			8.52	11.09	35	否			23.24	30.24	50	否			547466.63	11.18	9.47	49.12	8.58	74	连续	大气
在线	2019-10-26	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.98	5.17	10	否			11.02	14.25	35	否			23.19	30.11	50	否			539743.69	10.99	9.45	49.15	8.34	74	连续	大气
在线	2019-10-26	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	4.96	10	否			15.22	18.91	35	否			27.92	34.69	50	否			570174.19	11.45	8.94	49.56	6.95	74	连续	大气
在线	2019-10-26	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.32	5.60	10	否			11.48	14.83	35	否			28.56	36.92	50	否			567795.44	11.53	9.42	49.82	7.98	74	连续	大气
在线	2019-10-26	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	5.45	10	否			15.94	20.81	35	否			28.30	36.97	50	否			568451.56	11.60	9.52	49.84	8.45	74	连续	大气
在线	2019-10-26	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.20	5.69	10	否			17.23	23.31	35	否			25.49	34.48	50	否			550010.69	11.22	9.91	49.37	8.51	74	连续	大气
在线	2019-10-26	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.44	5.78	10	否			13.18	17.02	35	否			26.82	34.86	50	否			547354.06	11.17	9.46	49.48	8.52	74	连续	大气
在线	2019-10-26	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	6.11	10	否			10.35	13.61	35	否			25.33	33.48	50	否			545507.38	11.14	9.64	49.33	8.55	74	连续	大气
在线	2019-10-26	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.73	6.16	10	否			10.12	13.15	35	否			24.93	32.45	50	否			559228.75	11.43	9.47	49.49	8.66	74	连续	大气
在线	2019-10-26	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.81	6.33	10	否			9.72	12.79	35	否			25.37	33.41	50	否			583976.06	11.95	9.61	49.62	8.78	74	连续	大气
在线	2019-10-26	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.73	6.29	10	否			15.86	21.10	35	否			25.80	34.33	50	否			602154.94	12.34	9.73	49.64	8.90	74	连续	大气
在线	2019-10-26	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.55	3.37	10	否			15.89	21.03	35	否			25.67	34.03	50	否			601181.75	12.32	9.68	49.68	8.91	74	连续	大气
在线	2019-10-26	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.11	2.79	10	否			6.44	8.54	35	否			25.78	34.12	50	否			596096.19	12.21	9.67	49.52	8.84	74	连续	大气
在线	2019-10-26	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.08	2.81	10	否			8.81	11.90	35	否			25.69	34.75	50	否			605309.63	12.37	9.91	49.26	8.73	74	连续	大气
在线	2019-10-26	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	2.86	10	否			20.08	25.61	35	否			28.02	35.88	50	否			639004.94	12.82	9.28	49.54	7.01	74	连续	大气
在线	2019-10-26	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.89	10	否			9.35	11.93	35	否			25.84	32.98	50	否			520976.97	10.54	9.25	49.22	7.77	74	连续	大气
在线	2019-10-26	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.82	10	否			12.02	14.89	35	否			25.65	31.85	50	否			532284.44	10.79	8.94	49.43	7.88	74	连续	大气
在线	2019-10-26	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.49	10	否			14.53	18.34	35	否			25.80	32.62	50	否			534025.81	10.85	9.15	49.62	8.09	74	连续	大气
在线	2019-10-26	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.42	10	否			14.91	18.67	35	否			28.14	35.24	50	否			545008.38	11.09	9.02	49.77	8.19	74	连续	大气
在线	2019-10-26	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.74	10	否			15.40	19.36	35	否			26.93	33.84	50	否			548139.25	11.17	9.06	50.00	8.29	74	连续	大气
在线	2019-10-26	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.82	10	否			17.64	22.08	35	否			29.12	36.45	50	否			537314.44	10.97	9.02	50.00	8.41	74	连续	大气
在线	2019-10-26	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.87	10	否			15.08	18.89	35	否			28.52	35.73	50	否			529583.63	10.80	9.03	49.73	8.38	74	连续	大气
在线	2019-10-26	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.60	1.99	10	否			13.84	17.26	35	否			28.39	35.43	50	否			540782.81	11.01	8.98	49.67	8.23	74	连续	大气
在线	2019-10-26	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	2.20	10	否			10.11	13.15	35	否			24.51	31.94	50	否			494899.09	10.08	9.48	49.56	8.20	74	连续	大气
在线	2019-10-26	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.68	2.16	10	否			11.26	14.44	35	否			23.03	29.54	50	否			488143.47	9.85	9.31	49.31	7.45	74	连续	大气
在线	2019-10-26	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.67	2.15	10	否			13.68	17.40	35	否			22.12	28.40	50	否			489058.78	9.85	9.32	49.13	7.34	74	连续	大气
在线	2019-10-26	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	2.06	10	否			22.17	26.95	35	否			28.09	34.11	50	否			511561.78	10.36	8.68	49.69	7.75	74	连续	大气
在线	2019-10-26	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	2.14	10	否			13.52	16.87	35	否			29.61	36.99	50	否			515632.69	10.51	9.00	50.10	8.24	74	连续	大气
在线	2019-10-26	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.71	2.10	10	否			16.52	20.24	35	否			28.94	35.47	50	否			519267.19	10.63	8.77	50.51	8.50	74	连续	大气
在线	2019-10-26	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.66	2.11	10	否			10.98	13.90	35	否			22.28	28.20	50	否			501761.06	10.26	9.15	50.29	8.42	74	连续	大气
在线	2019-10-26	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	2.11	10	否			14.75	18.93	35	否			22.96	29.49	50	否			504375.66	10.26	9.35	49.61	8.13	74	连续	大气
在线	2019-10-26	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	2.12	10	否			14.06	17.84	35	否			21.42	27.40	50	否			500939.44	10.17	9.28	49.40	8.05	74	连续	大气
在线	2019-10-26	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.64	2.03	10	否			15.09	18.64	35	否			22.35	27.64	50	否			510606.09	10.39	8.89	49.59	8.20	74	连续	大气
在线	2019-10-26	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	1.98	10	否			14.67	18.31	35	否			27.03	33.80	50	否			535417.81	10.92	8.99	49.98	8.38	74	连续	大气
在线	2019-10-26	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.51	1.87	10	否			18.11	22.29	35	否			29.49	36.37	50	否			544292.44	11.14	8.84	50.33	8.55	74	连续	大气
在线	2019-10-26	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.11	1.36	10	否			19.49	23.96	35	否			28.84	35.50	50	否			534821.06	10.95	8.82	50.40	8.59	74	连续	大气
在线	2019-10-26	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.64	10	否			9.69	12.22	35	否			27.82	35.11	50	否			528481.69	10.72	9.11	49.91	7.83	74	连续	大气
在线	2019-10-26	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.29	1.63	10	否			13.15	16.40	35	否			26.37	33.23	50	否			537663.75	10.84	9.08	49.54	7.43	74	连续	大气
在线	2019-10-26	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.56	10	否			17.75	21.77	35	否			27.78	34.09	50	否			554862.44	11.25	8.77	49.88	7.88	74	连续	大气