

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2019-10-27	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	3.09	10	否			7.84	10.42	35	否			25.54	33.83	50	否			577317.88	11.70	9.68	49.61	7.81	78	连续	大气
在线	2019-10-27	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.55	3.26	10	否			11.24	14.29	35	否			27.37	35.08	50	否			616691.88	12.53	9.29	49.42	8.13	78	连续	大气
在线	2019-10-27	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	3.75	10	否			17.56	21.82	35	否			28.40	35.47	50	否			634912.50	12.98	8.98	50.07	8.57	78	连续	大气
在线	2019-10-27	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	4.12	10	否			9.79	12.34	35	否			28.56	36.31	50	否			641737.94	13.14	9.18	50.07	8.74	78	连续	大气
在线	2019-10-27	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	4.24	10	否			11.23	14.08	35	否			29.64	37.16	50	否			635978.19	13.05	9.03	50.26	8.91	78	连续	大气
在线	2019-10-27	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	4.43	10	否			12.55	15.49	35	否			29.74	36.78	50	否			622106.00	12.77	8.87	50.10	8.91	78	连续	大气
在线	2019-10-27	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	4.45	10	否			9.06	11.60	35	否			30.26	38.81	50	否			631559.94	12.95	9.30	49.87	8.88	78	连续	大气
在线	2019-10-27	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	3.94	10	否			7.67	10.04	35	否			29.97	39.27	50	否			614470.88	12.57	9.55	49.58	8.75	78	连续	大气
在线	2019-10-27	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	3.67	10	否			7.66	10.08	35	否			25.29	33.42	50	否			573786.81	11.75	9.65	49.58	8.75	78	连续	大气
在线	2019-10-27	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.98	3.80	10	否			16.39	20.85	35	否			24.13	30.73	50	否			549580.38	11.22	9.23	49.31	8.54	78	连续	大气
在线	2019-10-27	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	3.98	10	否			20.84	25.64	35	否			26.48	32.59	50	否			581156.19	11.89	8.81	49.59	8.75	78	连续	大气
在线	2019-10-27	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.26	10	否			22.26	26.18	35	否			26.54	31.23	50	否			581536.75	11.63	8.25	49.53	6.67	78	连续	大气
在线	2019-10-27	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	3.45	10	否			21.78	26.32	35	否			30.16	36.48	50	否			580028.13	11.74	8.60	49.85	7.71	78	连续	大气
在线	2019-10-27	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	3.91	10	否			14.97	18.01	35	否			29.81	35.99	50	否			575303.75	11.76	8.57	50.24	8.50	78	连续	大气
在线	2019-10-27	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	4.09	10	否			6.78	8.40	35	否			30.89	38.47	50	否			589193.88	12.06	8.96	50.04	8.71	78	连续	大气
在线	2019-10-27	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	4.37	10	否			4.50	5.76	35	否			28.25	36.25	50	否			590507.94	12.09	9.30	49.82	8.76	78	连续	大气
在线	2019-10-27	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	4.61	10	否			6.43	8.14	35	否			26.83	34.60	50	否			588057.81	12.06	9.33	49.93	8.86	78	连续	大气
在线	2019-10-27	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	5.00	10	否			7.87	10.19	35	否			26.48	34.35	50	否			625074.13	12.85	9.43	50.25	9.08	78	连续	大气
在线	2019-10-27	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	5.31	10	否			10.54	13.89	35	否			26.17	34.46	50	否			628590.50	12.92	9.61	50.25	9.04	78	连续	大气
在线	2019-10-27	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.30	5.57	10	否			15.52	20.09	35	否			28.37	36.78	50	否			639549.44	13.16	9.44	50.20	9.18	78	连续	大气
在线	2019-10-27	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.69	5.92	10	否			12.31	15.43	35	否			26.90	33.92	50	否			653842.06	13.51	9.10	50.86	9.43	78	连续	大气
在线	2019-10-27	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	4.66	10	否			10.46	14.00	35	否			26.09	34.99	50	否			639639.38	13.22	9.81	50.74	9.46	78	连续	大气
在线	2019-10-27	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.99	2.63	10	否			12.29	16.30	35	否			23.42	31.07	50	否			619545.31	12.77	9.69	49.81	9.41	78	连续	大气
在线	2019-10-27	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.12	2.77	10	否			14.37	18.73	35	否			23.39	30.51	50	否			620588.06	12.48	9.50	49.61	7.18	78	连续	大气
在线	2019-10-27	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.83	10	否			11.67	14.80	35	否			22.60	28.80	50	否			508320.69	10.32	9.23	49.34	8.02	78	连续	大气
在线	2019-10-27	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.81	10	否			12.17	15.77	35	否			27.13	35.43	50	否			548363.06	11.06	9.50	48.65	7.69	78	连续	大气
在线	2019-10-27	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.72	10	否			16.53	20.01	35	否			25.79	31.27	50	否			558132.75	11.34	8.63	49.69	8.08	78	连续	大气
在线	2019-10-27	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.73	10	否			17.96	21.36	35	否			28.37	33.75	50	否			569086.56	11.63	8.39	50.30	8.47	78	连续	大气
在线	2019-10-27	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.75	10	否			12.46	15.17	35	否			26.18	31.90	50	否			562176.06	11.49	8.69	50.22	8.47	78	连续	大气
在线	2019-10-27	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.77	10	否			9.29	11.35	35	否			23.67	28.93	50	否			557198.69	11.36	8.73	49.83	8.36	78	连续	大气
在线	2019-10-27	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.85	10	否			11.90	14.63	35	否			23.95	29.46	50	否			558358.75</							