

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-10-28	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	3.00	10	否			10.48	13.35	35	否			23.39	29.97	50	否			608677.94	12.31	9.28	49.71	7.68	72	连续	大气
在线	2019-10-28	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	3.16	10	否			11.44	14.29	35	否			22.81	28.90	50	否			618564.44	12.60	9.12	49.87	8.29	72	连续	大气
在线	2019-10-28	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	3.52	10	否			12.49	15.45	35	否			25.89	32.12	50	否			649633.81	13.33	8.89	50.48	8.81	72	连续	大气
在线	2019-10-28	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	3.81	10	否			10.51	13.34	35	否			29.44	37.38	50	否			646144.88	13.32	9.19	50.75	9.17	72	连续	大气
在线	2019-10-28	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	4.10	10	否			8.23	10.42	35	否			27.60	34.97	50	否			619906.06	12.80	9.16	50.78	9.30	72	连续	大气
在线	2019-10-28	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	4.23	10	否			7.91	10.30	35	否			24.70	32.32	50	否			601901.44	12.41	9.53	50.38	9.24	72	连续	大气
在线	2019-10-28	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	4.55	10	否			12.12	15.44	35	否			23.59	30.17	50	否			590220.94	12.16	9.25	50.24	9.13	72	连续	大气
在线	2019-10-28	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	4.75	10	否			15.97	19.35	35	否			20.67	25.13	50	否			574608.44	11.87	8.65	50.69	9.22	72	连续	大气
在线	2019-10-28	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	4.83	10	否			19.83	23.62	35	否			21.81	26.02	50	否			550408.81	11.43	8.42	51.35	9.51	72	连续	大气
在线	2019-10-28	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.36	4.99	10	否			26.64	30.37	35	否			27.44	31.40	50	否			543060.00	11.29	7.88	51.47	9.54	72	连续	大气
在线	2019-10-28	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.74	5.74	10	否			9.34	11.26	35	否			28.47	34.51	50	否			543189.94	11.28	8.59	51.16	9.55	72	连续	大气
在线	2019-10-28	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.76	5.67	10	否			16.05	19.10	35	否			27.85	33.17	50	否			559557.75	11.41	8.40	50.99	7.98	72	连续	大气
在线	2019-10-28	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.96	5.89	10	否			17.43	20.71	35	否			27.69	32.92	50	否			563437.25	11.51	8.38	50.97	8.15	72	连续	大气
在线	2019-10-28	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	4.77	10	否			16.66	19.91	35	否			25.83	31.39	50	否			549711.25	11.30	8.65	50.89	8.69	72	连续	大气
在线	2019-10-28	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.46	3.21	10	否			10.94	14.25	35	否			21.96	28.64	50	否			552778.69	11.29	9.50	49.55	8.50	72	连续	大气
在线	2019-10-28	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.40	3.06	10	否			14.67	18.66	35	否			22.57	28.81	50	否			577275.63	11.76	9.25	49.18	8.45	72	连续	大气
在线	2019-10-28	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	3.27	10	否			11.98	15.69	35	否			25.22	33.04	50	否			545571.94	11.12	9.55	48.97	8.46	72	连续	大气
在线	2019-10-28	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.65	3.54	10	否			13.83	18.49	35	否			32.01	42.83	50	否			593354.75	12.08	9.78	49.25	8.40	72	连续	大气
在线	2019-10-28	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.68	10	否			18.30	24.24	35	否			27.20	36.14	50	否			580121.56	11.85	9.69	49.52	8.59	72	连续	大气
在线	2019-10-28	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	4.02	10	否			11.72	15.67	35	否			27.62	36.92	50	否			614786.94	12.54	9.77	49.47	8.58	72	连续	大气
在线	2019-10-28	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.32	3.16	10	否			12.31	16.57	35	否			25.56	34.67	50	否			579141.31	11.83	9.96	49.37	8.67	72	连续	大气
在线	2019-10-28	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.55	3.41	10	否			15.72	21.03	35	否			24.84	33.25	50	否			575231.44	11.75	9.79	49.29	8.68	72	连续	大气
在线	2019-10-28	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	3.82	10	否			16.05	22.33	35	否			23.77	33.07	50	否			566827.50	11.56	10.22	48.90	8.55	72	连续	大气
在线	2019-10-28	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	4.22	10	否			12.12	16.76	35	否			24.04	33.11	50	否			561354.00	11.28	10.10	48.56	7.26	72	连续	大气
在线	2019-10-28	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.42	10	否			15.82	19.27	35	否			24.96	30.69	50	否			522076.41	10.62	8.83	49.67	8.16	72	连续	大气
在线	2019-10-28	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.51	10	否			9.17	11.40	35	否			27.05	33.64	50	否			530248.81	10.80	8.94	49.66	8.32	72	连续	大气
在线	2019-10-28	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.56	10	否			12.90	15.97	35	否			27.78	34.38	50	否			558433.31	11.39	8.88	49.88	8.40	72	连续	大气
在线	2019-10-28	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.31	1.64	10	否			12.16	15.21	35	否			28.62	35.80	50	否			559654.88	11.42	9.01	49.92	8.46	72	连续	大气
在线	2019-10-28	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.65	10	否			10.94	13.88	35	否			24.79	31.43	50	否			538123.75	10.98	9.17	49.67	8.42	72	连续	大气
在线	2019-10-28	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.66	10	否			12.34	15.76	35	否			23.25	29.73	50	否			520525.00	10.61	9.25	49.64	8.38	72	连续	大气
在线	2019-10-28	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	1.72	10	否			10.46	14.02	35	否			21.10	28.24	50											