

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物					SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数									超标原因
在线	2019-10-30	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	3.51	10	否			14.39	20.15	35	否			18.39	25.69	50	否			521843.19	10.47	10.26	49.26	6.88	68	连续	大气
在线	2019-10-30	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	3.35	10	否			11.51	15.73	35	否			17.74	24.28	50	否			529131.75	10.67	10.04	49.01	7.45	68	连续	大气
在线	2019-10-30	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	3.40	10	否			13.06	17.04	35	否			18.93	24.75	50	否			580818.50	11.77	9.53	49.32	7.87	68	连续	大气
在线	2019-10-30	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	3.71	10	否			7.95	10.11	35	否			20.89	26.57	50	否			599063.13	12.23	9.20	50.00	8.45	68	连续	大气
在线	2019-10-30	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.17	2.72	10	否			11.75	14.74	35	否			22.99	28.89	50	否			627136.69	12.84	9.06	50.24	8.64	68	连续	大气
在线	2019-10-30	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.13	2.68	10	否			15.57	19.54	35	否			24.79	31.19	50	否			624073.75	12.82	9.07	50.49	8.89	68	连续	大气
在线	2019-10-30	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	2.87	10	否			13.64	17.56	35	否			24.73	31.84	50	否			623575.38	12.83	9.35	50.53	9.01	68	连续	大气
在线	2019-10-30	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.31	3.05	10	否			11.52	15.25	35	否			23.79	31.51	50	否			618220.38	12.72	9.67	50.31	9.05	68	连续	大气
在线	2019-10-30	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.38	3.19	10	否			9.61	12.71	35	否			22.08	29.49	50	否			577417.81	11.87	9.73	50.11	8.97	68	连续	大气
在线	2019-10-30	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	3.19	10	否			9.51	12.23	35	否			22.77	29.35	50	否			586670.44	12.06	9.36	50.23	8.98	68	连续	大气
在线	2019-10-30	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	3.76	10	否			5.32	7.41	35	否			20.62	28.91	50	否			531942.81	10.93	10.30	49.87	8.95	68	连续	大气
在线	2019-10-30	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	3.37	10	否			12.70	16.52	35	否			20.26	26.58	50	否			527742.50	10.72	9.56	49.71	7.97	68	连续	大气
在线	2019-10-30	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	3.45	10	否			8.04	10.26	35	否			22.26	28.63	50	否			536175.63	10.77	9.33	49.43	7.02	68	连续	大气
在线	2019-10-30	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	3.40	10	否			7.86	9.47	35	否			20.99	25.36	50	否			527160.81	10.69	8.57	49.79	7.82	68	连续	大气
在线	2019-10-30	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	3.13	10	否			6.40	8.01	35	否			20.86	26.13	50	否			527119.56	10.78	9.03	50.02	8.52	68	连续	大气
在线	2019-10-30	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	2.87	10	否			14.65	17.93	35	否			20.42	25.05	50	否			527409.81	10.83	8.77	50.20	8.78	68	连续	大气
在线	2019-10-30	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.37	2.93	10	否			9.36	11.58	35	否			21.26	26.27	50	否			542342.50	11.15	8.85	50.31	8.91	68	连续	大气
在线	2019-10-30	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	3.01	10	否			13.16	16.91	35	否			22.44	28.84	50	否			557343.31	11.46	9.34	50.24	8.99	68	连续	大气
在线	2019-10-30	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.65	3.36	10	否			15.10	18.99	35	否			26.52	33.62	50	否			590779.06	12.16	9.16	50.56	9.09	68	连续	大气
在线	2019-10-30	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	3.24	10	否			12.21	15.40	35	否			25.90	32.76	50	否			593239.69	12.25	9.14	50.91	9.21	68	连续	大气
在线	2019-10-30	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	3.52	10	否			14.45	18.67	35	否			24.77	32.04	50	否			577748.75	11.95	9.40	50.89	9.40	68	连续	大气
在线	2019-10-30	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	3.95	10	否			9.71	12.56	35	否			24.91	32.21	50	否			565355.31	11.68	9.40	50.64	9.30	68	连续	大气
在线	2019-10-30	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	4.18	10	否			23.17	29.71	35	否			23.09	29.62	50	否			547043.06	11.31	9.31	50.69	9.32	68	连续	大气
在线	2019-10-30	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	4.71	10	否			15.17	19.71	35	否			23.79	30.80	50	否			549809.19	11.32	9.41	50.44	8.98	68	连续	大气
在线	2019-10-30	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.66	0.90	10	否			14.53	19.95	35	否			14.96	20.62	50	否			465939.50	9.36	10.11	48.08	7.27	68	连续	大气
在线	2019-10-30	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.98	10	否			13.71	17.61	35	否			15.99	20.58	50	否			473224.59	9.55	9.35	48.68	7.54	68	连续	大气
在线	2019-10-30	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.93	1.18	10	否			16.45	20.91	35	否			21.09	26.84	50	否			513299.28	10.41	9.22	49.39	7.95	68	连续	大气
在线	2019-10-30	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	1.36	10	否			7.73	9.90	35	否			25.29	32.42	50	否			521232.50	10.63	9.29	49.91	8.34	68	连续	大气
在线	2019-10-30	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.44	10	否			9.32	11.72	35	否			28.82	36.30	50	否			541291.00	11.08	9.08	50.38	8.57	68	连续	大气
在线	2019-10-30	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.45	10	否			7.98	10.04	35	否			28.52	35.90	50	否			540429.06	11.07	9.08	50.38	8.63	68	连续	大气
在线	2019-10-30	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	1.30	10	否			11.49																			