

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-10-31	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	4.66	10	否			14.84	19.02	35	否			24.08	30.96	50	否			574963.75	11.59	9.33	50.14	7.15	70	连续	大气
在线	2019-10-31	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	4.95	10	否			11.87	15.74	35	否			24.90	33.03	50	否			581653.50	11.81	9.69	50.07	7.85	70	连续	大气
在线	2019-10-31	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	5.28	10	否			11.43	15.38	35	否			25.13	33.82	50	否			554486.88	11.30	9.86	49.76	8.27	70	连续	大气
在线	2019-10-31	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.90	5.29	10	否			13.35	18.07	35	否			25.01	33.89	50	否			555299.63	11.34	9.93	49.60	8.44	70	连续	大气
在线	2019-10-31	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.22	3.03	10	否			7.42	10.08	35	否			25.38	34.61	50	否			597108.94	12.17	10.00	49.31	8.46	70	连续	大气
在线	2019-10-31	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.04	2.66	10	否			11.05	14.22	35	否			26.92	35.03	50	否			612558.56	12.49	9.48	49.62	8.47	70	连续	大气
在线	2019-10-31	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.14	2.84	10	否			11.75	15.58	35	否			27.16	36.04	50	否			577926.81	11.86	9.69	50.17	8.78	70	连续	大气
在线	2019-10-31	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	3.05	10	否			15.04	19.67	35	否			27.09	35.43	50	否			563871.75	11.58	9.53	50.21	8.85	70	连续	大气
在线	2019-10-31	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.52	3.38	10	否			10.83	14.37	35	否			24.36	32.65	50	否			507707.56	10.44	9.79	50.11	8.91	70	连续	大气
在线	2019-10-31	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.56	10	否			10.80	13.52	35	否			26.89	34.38	50	否			579799.38	11.89	9.27	50.11	8.81	70	连续	大气
在线	2019-10-31	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	3.80	10	否			9.61	12.24	35	否			24.19	31.02	50	否			560513.19	11.56	9.29	50.77	9.07	70	连续	大气
在线	2019-10-31	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	4.13	10	否			12.71	15.84	35	否			26.54	33.53	50	否			524749.81	10.83	9.07	50.90	9.11	70	连续	大气
在线	2019-10-31	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	4.30	10	否			7.53	9.36	35	否			27.14	33.88	50	否			533689.06	10.82	8.97	50.82	7.49	70	连续	大气
在线	2019-10-31	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	3.89	10	否			12.10	14.58	35	否			26.65	32.19	50	否			553928.13	11.34	8.58	51.02	8.39	70	连续	大气
在线	2019-10-31	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	3.17	10	否			8.58	10.58	35	否			27.26	33.63	50	否			544743.13	11.22	8.84	51.08	8.87	70	连续	大气
在线	2019-10-31	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	2.88	10	否			13.26	16.26	35	否			27.12	33.32	50	否			540246.50	11.17	8.79	51.22	9.22	70	连续	大气
在线	2019-10-31	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.16	10	否			21.23	25.45	35	否			27.67	33.22	50	否			542895.19	11.26	8.49	51.38	9.47	70	连续	大气
在线	2019-10-31	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	3.57	10	否			22.57	26.19	35	否			30.19	35.28	50	否			593764.38	12.35	8.17	51.74	9.73	70	连续	大气
在线	2019-10-31	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	4.19	10	否			22.74	26.92	35	否			34.02	40.34	50	否			620227.38	12.97	8.36	52.36	10.08	70	连续	大气
在线	2019-10-31	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	4.72	10	否			13.61	16.89	35	否			25.16	31.41	50	否			600591.00	12.57	8.96	52.01	10.16	70	连续	大气
在线	2019-10-31	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.62	4.76	10	否			6.84	8.96	35	否			23.67	31.10	50	否			574578.31	11.92	9.57	50.95	9.62	70	连续	大气
在线	2019-10-31	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	3.60	10	否			8.52	10.63	35	否			23.65	29.66	50	否			580531.00	12.01	9.04	50.71	9.45	70	连续	大气
在线	2019-10-31	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	3.97	10	否			14.59	18.30	35	否			30.39	38.47	50	否			627675.50	12.98	9.10	50.92	9.46	70	连续	大气
在线	2019-10-31	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	3.52	10	否			11.35	14.87	35	否			23.38	30.74	50	否			586702.88	12.12	9.55	50.29	9.43	70	连续	大气
在线	2019-10-31	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.53	10	否			13.01	16.72	35	否			19.86	25.66	50	否			522628.09	10.54	9.41	49.10	7.48	70	连续	大气
在线	2019-10-31	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.19	1.51	10	否			10.04	12.74	35	否			21.89	27.75	50	否			528179.50	10.71	9.18	49.65	7.82	70	连续	大气
在线	2019-10-31	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.56	10	否			10.00	13.09	35	否			18.78	24.77	50	否			509212.88	10.34	9.62	49.51	8.02	70	连续	大气
在线	2019-10-31	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.58	10	否			15.31	19.79	35	否			19.35	25.02	50	否			514829.63	10.43	9.39	49.13	7.86	70	连续	大气
在线	2019-10-31	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.58	10	否			15.92	20.56	35	否			24.87	32.17	50	否			533629.69	10.81	9.41	49.35	7.91	70	连续	大气
在线	2019-10-31	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.51	10	否			10.38	12.85	35	否			31.37	38.80	50	否			550357.81	11.22	8.87					