

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-11-1	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	3.73	10	否			12.32	15.86	35	否			24.52	31.66	50	否			607914.94	12.25	9.37	50.21	7.19	73	连续	大气
在线	2019-11-1	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	3.68	10	否			14.04	17.43	35	否			26.87	33.41	50	否			622123.94	12.67	8.93	50.79	8.04	73	连续	大气
在线	2019-11-1	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	3.86	10	否			10.98	13.99	35	否			26.28	33.49	50	否			595682.50	12.24	9.23	51.06	8.74	73	连续	大气
在线	2019-11-1	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	3.64	10	否			13.29	16.42	35	否			23.58	29.27	50	否			583080.56	11.98	8.91	50.65	8.82	73	连续	大气
在线	2019-11-1	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	3.77	10	否			13.21	16.82	35	否			24.34	30.99	50	否			581065.56	11.91	9.22	50.08	8.74	73	连续	大气
在线	2019-11-1	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.98	3.69	10	否			14.77	18.28	35	否			27.33	33.83	50	否			612885.13	12.53	8.88	50.01	8.61	73	连续	大气
在线	2019-11-1	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	4.45	10	否			11.75	14.67	35	否			27.23	34.08	50	否			583533.94	12.00	9.01	50.57	8.95	73	连续	大气
在线	2019-11-1	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	4.81	10	否			10.49	13.36	35	否			28.62	36.61	50	否			563010.38	11.62	9.25	50.56	9.23	73	连续	大气
在线	2019-11-1	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.01	5.51	10	否			6.95	9.50	35	否			28.83	39.68	50	否			559798.13	11.51	10.09	49.99	9.01	73	连续	大气
在线	2019-11-1	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	4.93	10	否			4.39	5.82	35	否			28.43	37.78	50	否			577322.44	11.84	9.71	49.86	8.90	73	连续	大气
在线	2019-11-1	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.11	5.42	10	否			6.72	8.87	35	否			26.13	34.48	50	否			599799.19	12.33	9.62	50.55	8.98	73	连续	大气
在线	2019-11-1	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	5.68	10	否			8.65	11.45	35	否			26.80	35.51	50	否			570833.25	11.85	9.68	50.76	9.76	73	连续	大气
在线	2019-11-1	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.33	5.37	10	否			17.04	21.11	35	否			24.57	30.46	50	否			576464.44	11.70	8.89	50.98	7.61	73	连续	大气
在线	2019-11-1	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	5.89	10	否			7.65	9.45	35	否			26.03	33.12	50	否			571296.75	11.67	9.16	50.90	8.27	73	连续	大气
在线	2019-11-1	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.90	3.61	10	否			8.56	10.53	35	否			27.23	33.90	50	否			577518.25	11.88	8.92	51.21	8.85	73	连续	大气
在线	2019-11-1	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	3.79	10	否			7.95	9.97	35	否			28.96	36.30	50	否			589699.94	12.20	9.02	51.46	9.30	73	连续	大气
在线	2019-11-1	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	4.30	10	否			8.67	11.22	35	否			28.37	37.07	50	否			568063.50	11.79	9.50	51.47	9.54	73	连续	大气
在线	2019-11-1	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	4.42	10	否			14.17	17.73	35	否			27.26	34.37	50	否			596670.25	12.38	9.09	51.50	9.54	73	连续	大气
在线	2019-11-1	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	4.51	10	否			21.22	25.57	35	否			25.27	30.73	50	否			591996.00	12.32	8.65	51.61	9.73	73	连续	大气
在线	2019-11-1	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	5.02	10	否			13.60	16.58	35	否			23.08	28.44	50	否			574541.25	11.97	8.82	51.66	9.84	73	连续	大气
在线	2019-11-1	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.06	5.23	10	否			9.72	12.51	35	否			22.46	28.92	50	否			567384.00	11.77	9.35	51.01	9.57	73	连续	大气
在线	2019-11-1	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	4.31	10	否			13.00	16.73	35	否			21.79	28.05	50	否			563384.56	11.66	9.35	50.79	9.46	73	连续	大气
在线	2019-11-1	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	3.18	10	否			15.86	20.33	35	否			21.64	27.74	50	否			565785.38	11.72	9.30	50.99	9.44	73	连续	大气
在线	2019-11-1	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	3.31	10	否			23.46	29.07	35	否			25.04	31.15	50	否			598195.94	12.44	8.94	51.21	9.84	73	连续	大气
在线	2019-11-1	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.95	10	否			15.54	19.07	35	否			25.90	31.85	50	否			548044.25	11.23	8.81	50.78	8.61	73	连续	大气
在线	2019-11-1	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	1.20	10	否			16.22	19.77	35	否			29.34	35.76	50	否			554837.06	11.40	8.69	51.02	8.76	73	连续	大气
在线	2019-11-1	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	1.44	10	否			15.54	19.12	35	否			27.16	33.39	50	否			534302.56	11.02	8.81	51.22	8.99	73	连续	大气
在线	2019-11-1	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.55	10	否			14.76	18.21	35	否			27.23	33.62	50	否			531411.94	10.93	8.85	50.93	8.87	73	连续	大气
在线	2019-11-1	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.31	1.60	10	否			19.58	23.92	35	否			27.10	33.22	50	否			530402.44	10.90	8.76	50.89	8.80	73	连续	大气
在线	2019-11-1	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.63	10	否			18.74	22.77	35	否			31.32	38.09	50	否			555394.75	11.43	8.67	51.21	8.87	73	连续	大气
在线	2019-11-1	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.57	10	否			13.43	16.61	35	否			29.38	36.38	50	否			537280.50	11.05	8.89	51.01	8.85	73	连续	大气
在线	2019-11-1	7	锅炉	2#																										