

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-11-2	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.73	3.40	10	否			11.42	14.22	35	否			24.04	30.02	50	否			574917.00	11.72	8.96	51.27	7.94	78	连续	大气
在线	2019-11-2	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	3.44	10	否			18.65	22.38	35	否			31.39	37.69	50	否			624616.44	12.78	8.52	51.76	8.24	78	连续	大气
在线	2019-11-2	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	4.02	10	否			16.61	20.14	35	否			33.83	41.04	50	否			627466.50	12.99	8.64	52.30	9.17	78	连续	大气
在线	2019-11-2	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	4.44	10	否			13.00	16.39	35	否			33.13	41.78	50	否			585993.69	12.18	9.11	52.05	9.51	78	连续	大气
在线	2019-11-2	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	4.72	10	否			13.35	17.18	35	否			31.33	40.31	50	否			585810.56	12.15	9.34	51.45	9.48	78	连续	大气
在线	2019-11-2	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	5.36	10	否			15.43	20.24	35	否			30.00	39.36	50	否			601375.44	12.45	9.57	51.18	9.42	78	连续	大气
在线	2019-11-2	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.24	5.40	10	否			12.57	15.92	35	否			29.16	37.09	50	否			601645.50	12.47	9.20	51.35	9.46	78	连续	大气
在线	2019-11-2	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	5.74	10	否			12.06	15.72	35	否			28.09	36.71	50	否			591714.81	12.27	9.52	51.33	9.53	78	连续	大气
在线	2019-11-2	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.55	6.13	10	否			8.34	11.19	35	否			26.63	35.93	50	否			563038.88	11.64	9.85	50.83	9.30	78	连续	大气
在线	2019-11-2	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	4.20	10	否			11.47	14.78	35	否			26.80	34.57	50	否			573223.31	11.86	9.37	50.83	9.36	78	连续	大气
在线	2019-11-2	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.19	2.78	10	否			14.83	18.80	35	否			25.12	31.86	50	否			590566.63	12.21	9.17	50.92	9.35	78	连续	大气
在线	2019-11-2	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	2.96	10	否			13.02	16.46	35	否			25.12	31.76	50	否			596154.25	12.33	9.13	50.90	9.40	78	连续	大气
在线	2019-11-2	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.53	3.28	10	否			12.68	16.40	35	否			26.08	33.82	50	否			595853.56	12.15	9.43	50.69	8.14	78	连续	大气
在线	2019-11-2	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.72	3.42	10	否			11.34	14.15	35	否			24.55	30.92	50	否			612006.50	12.45	9.07	50.88	7.91	78	连续	大气
在线	2019-11-2	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.78	3.44	10	否			15.09	18.62	35	否			26.28	32.56	50	否			622277.44	12.78	8.88	51.20	8.68	78	连续	大气
在线	2019-11-2	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	3.88	10	否			12.74	16.39	35	否			26.03	33.81	50	否			614774.00	12.69	9.44	51.29	9.13	78	连续	大气
在线	2019-11-2	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.87	3.51	10	否			17.63	20.82	35	否			23.87	29.02	50	否			596003.75	12.31	8.68	51.12	9.26	78	连续	大气
在线	2019-11-2	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	3.98	10	否			19.17	22.30	35	否			32.94	38.58	50	否			637039.88	13.21	8.19	51.79	9.49	78	连续	大气
在线	2019-11-2	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	4.19	10	否			9.82	11.51	35	否			34.17	40.21	50	否			639232.75	13.35	8.28	52.19	10.01	78	连续	大气
在线	2019-11-2	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	4.38	10	否			5.46	6.59	35	否			23.84	29.04	50	否			611077.00	12.75	8.69	51.82	9.99	78	连续	大气
在线	2019-11-2	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	4.55	10	否			9.08	11.27	35	否			27.52	34.28	50	否			613234.56	12.74	8.95	51.29	9.69	78	连续	大气
在线	2019-11-2	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	3.60	10	否			10.82	13.26	35	否			27.78	34.34	50	否			622276.75	12.87	8.88	50.86	9.45	78	连续	大气
在线	2019-11-2	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	3.32	10	否			20.70	24.97	35	否			33.51	40.43	50	否			647564.63	13.43	8.56	51.46	9.59	78	连续	大气
在线	2019-11-2	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	3.75	10	否			11.43	14.55	35	否			24.34	31.08	50	否			580391.94	12.07	9.25	51.25	9.72	78	连续	大气
在线	2019-11-2	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.73	0.91	10	否			17.90	22.23	35	否			21.96	27.26	50	否			526359.50	10.88	8.94	51.60	9.11	78	连续	大气
在线	2019-11-2	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.94	10	否			24.64	29.70	35	否			26.55	32.01	50	否			568276.06	11.78	8.56	51.98	9.33	78	连续	大气
在线	2019-11-2	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	1.08	10	否			21.18	25.54	35	否			27.16	32.78	50	否			574180.44	11.93	8.57	52.07	9.54	78	连续	大气
在线	2019-11-2	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	1.19	10	否			8.73	10.95	35	否			23.28	29.16	50	否			546576.94	11.31	9.03	51.29	9.30	78	连续	大气
在线	2019-11-2	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	1.21	10	否			7.85	9.80	35	否			23.68	29.55	50	否			542859.69	11.17	8.98	50.79	8.93	78	连续	大气
在线	2019-11-2	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	1.20	10	否			9.11	11.15	35	否			25.28	30.99	50	否			556550.50	11.47	8.77	51.14	9.05	78	连续	大气
在线	2019-11-2	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.04	1.25	10	否			10.84	13.10	35	否			26.88	32.50	50	否			558653.19							