

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-11-4	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	4.11	10	否			14.82	18.96	35	否			25.30	32.67	50	否			596316.63	12.23	9.36	50.56	8.75	77	连续	大气
在线	2019-11-4	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	4.23	10	否			4.94	6.50	35	否			23.67	31.32	50	否			547271.94	11.04	9.64	49.85	7.24	77	连续	大气
在线	2019-11-4	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	4.29	10	否			6.08	7.69	35	否			23.79	30.16	50	否			566079.81	11.47	9.15	49.81	7.72	77	连续	大气
在线	2019-11-4	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.59	4.49	10	否			8.24	10.15	35	否			25.43	31.87	50	否			577176.06	11.77	8.99	50.06	8.28	77	连续	大气
在线	2019-11-4	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	5.03	10	否			5.18	6.69	35	否			25.47	32.97	50	否			566063.56	11.56	9.41	49.69	8.48	77	连续	大气
在线	2019-11-4	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	5.02	10	否			7.58	9.67	35	否			25.79	32.91	50	否			579678.44	11.84	9.24	49.70	8.53	77	连续	大气
在线	2019-11-4	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	3.82	10	否			13.11	16.51	35	否			28.02	35.53	50	否			610440.69	12.52	9.16	50.22	8.84	77	连续	大气
在线	2019-11-4	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	3.45	10	否			12.24	15.60	35	否			26.39	33.66	50	否			605808.94	12.47	9.24	50.48	9.10	77	连续	大气
在线	2019-11-4	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	3.56	10	否			10.39	13.66	35	否			30.22	40.00	50	否			613347.19	12.61	9.65	50.29	9.05	77	连续	大气
在线	2019-11-4	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	4.11	10	否			14.56	20.14	35	否			27.65	38.21	50	否			603253.00	12.42	10.14	50.32	9.16	77	连续	大气
在线	2019-11-4	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	4.25	10	否			14.12	18.45	35	否			25.93	34.05	50	否			616100.50	12.67	9.57	50.51	9.06	77	连续	大气
在线	2019-11-4	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	4.61	10	否			18.04	23.35	35	否			26.32	34.14	50	否			603439.56	12.47	9.43	50.89	9.38	77	连续	大气
在线	2019-11-4	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	5.08	10	否			14.98	18.91	35	否			26.44	33.40	50	否			569681.38	11.80	9.12	51.20	9.46	77	连续	大气
在线	2019-11-4	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	4.32	10	否			17.07	21.17	35	否			26.09	32.38	50	否			593204.06	12.10	8.91	51.32	8.08	77	连续	大气
在线	2019-11-4	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	3.00	10	否			20.23	24.42	35	否			27.34	33.16	50	否			614170.63	12.64	8.65	51.44	8.84	77	连续	大气
在线	2019-11-4	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.37	2.99	10	否			8.02	10.13	35	否			28.53	35.87	50	否			590646.13	12.24	9.09	51.49	9.46	77	连续	大气
在线	2019-11-4	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.73	3.43	10	否			15.58	19.54	35	否			24.88	31.32	50	否			555289.75	11.51	9.08	51.20	9.49	77	连续	大气
在线	2019-11-4	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	3.82	10	否			17.34	21.80	35	否			24.53	31.01	50	否			599155.44	12.44	9.12	51.24	9.67	77	连续	大气
在线	2019-11-4	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	4.17	10	否			18.62	23.23	35	否			28.73	35.74	50	否			634095.13	13.18	8.95	51.35	9.84	77	连续	大气
在线	2019-11-4	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.90	4.70	10	否			10.41	12.54	35	否			29.19	35.17	50	否			662115.31	13.87	8.54	52.31	10.34	77	连续	大气
在线	2019-11-4	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	5.03	10	否			9.96	12.55	35	否			31.80	40.11	50	否			660371.75	13.86	9.10	52.24	10.51	77	连续	大气
在线	2019-11-4	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	4.91	10	否			11.19	14.43	35	否			30.30	39.49	50	否			648659.06	13.58	9.47	51.80	10.35	77	连续	大气
在线	2019-11-4	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	3.66	10	否			14.48	18.18	35	否			26.33	33.11	50	否			645136.63	13.45	9.07	51.34	10.13	77	连续	大气
在线	2019-11-4	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.19	2.93	10	否			7.69	10.20	35	否			26.26	34.92	50	否			619919.25	12.91	9.71	51.20	10.00	77	连续	大气
在线	2019-11-4	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.68	0.83	10	否			14.24	17.45	35	否			26.33	32.28	50	否			555356.56	11.37	8.76	50.93	8.43	77	连续	大气
在线	2019-11-4	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	1.00	10	否			7.55	9.62	35	否			24.04	30.63	50	否			501104.31	10.27	9.20	50.44	8.54	77	连续	大气
在线	2019-11-4	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	1.28	10	否			7.82	10.34	35	否			25.16	33.37	50	否			519549.06	10.58	9.68	49.82	8.24	77	连续	大气
在线	2019-11-4	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.46	10	否			11.28	14.70	35	否			25.29	32.94	50	否			530263.75	10.82	9.48	50.04	8.32	77	连续	大气
在线	2019-11-4	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	1.54	10	否			12.34	15.83	35	否			22.60	29.02	50	否			524135.50	10.71	9.31	50.02	8.47	77	连续	大气
在线	2019-11-4	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.58	10	否			13.92	17.98	35	否			24.16	31.31	50	否			534961.63	10.93	9.41	50.11	8.48	77	连续	大气
在线	2019-11-4	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.70	0.87	10	否			16.10	20.14	35	否			26.94	33.71	50	否			564027.63</							