

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-11-5	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.17	2.89	10	否			14.82	18.91	35	否			23.37	31.10	50	否			538142.88	11.13	9.69	49.96	9.63	74	连续	大气
在线	2019-11-5	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.38	2.99	10	否			6.12	7.59	35	否			27.24	34.31	50	否			619296.63	12.47	9.07	49.85	7.27	74	连续	大气
在线	2019-11-5	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	3.48	10	否			13.75	17.40	35	否			29.41	37.28	50	否			640039.31	13.02	9.16	50.23	8.14	74	连续	大气
在线	2019-11-5	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	3.82	10	否			12.48	16.16	35	否			26.88	34.99	50	否			622447.00	12.76	9.46	50.41	8.71	74	连续	大气
在线	2019-11-5	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	4.02	10	否			11.80	15.08	35	否			23.91	30.67	50	否			594088.13	12.18	9.30	49.95	8.83	74	连续	大气
在线	2019-11-5	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	4.37	10	否			12.63	16.06	35	否			26.27	33.58	50	否			622075.81	12.75	9.25	49.89	8.85	74	连续	大气
在线	2019-11-5	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	3.15	10	否			10.15	13.60	35	否			25.48	34.23	50	否			614208.13	12.60	9.83	49.84	8.93	74	连续	大气
在线	2019-11-5	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.17	2.86	10	否			12.64	16.61	35	否			24.86	32.76	50	否			610446.13	12.53	9.61	49.86	8.98	74	连续	大气
在线	2019-11-5	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	3.12	10	否			10.31	13.70	35	否			22.31	29.74	50	否			557283.31	11.44	9.74	49.58	8.97	74	连续	大气
在线	2019-11-5	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	3.27	10	否			11.90	15.87	35	否			23.74	31.65	50	否			587946.25	12.03	9.75	49.43	8.77	74	连续	大气
在线	2019-11-5	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.84	2.48	10	否			17.51	23.59	35	否			22.06	29.74	50	否			594015.56	12.18	9.87	49.66	8.96	74	连续	大气
在线	2019-11-5	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.84	2.48	10	否			16.12	21.74	35	否			20.85	28.14	50	否			582190.38	11.96	9.88	49.88	9.07	74	连续	大气
在线	2019-11-5	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.87	2.48	10	否			16.52	21.97	35	否			21.50	28.59	50	否			588040.00	12.13	9.71	50.02	9.41	74	连续	大气
在线	2019-11-5	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.16	2.80	10	否			14.58	18.91	35	否			20.75	26.91	50	否			580459.88	11.72	9.44	50.19	7.42	74	连续	大气
在线	2019-11-5	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.08	2.63	10	否			14.22	17.78	35	否			21.28	26.92	50	否			565287.88	11.52	9.13	50.30	8.21	74	连续	大气
在线	2019-11-5	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.39	3.00	10	否			12.16	14.95	35	否			22.88	28.67	50	否			598183.88	12.25	9.03	50.51	8.67	74	连续	大气
在线	2019-11-5	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.44	10	否			5.21	6.46	35	否			27.66	34.31	50	否			611796.13	12.66	8.90	51.17	9.42	74	连续	大气
在线	2019-11-5	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	3.88	10	否			7.56	10.10	35	否			25.97	34.88	50	否			603914.63	12.51	9.81	50.93	9.61	74	连续	大气
在线	2019-11-5	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	3.87	10	否			10.35	12.96	35	否			25.96	32.58	50	否			623424.06	12.93	9.04	51.05	9.70	74	连续	大气
在线	2019-11-5	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	3.11	10	否			2.83	3.67	35	否			25.92	34.18	50	否			612309.75	12.70	9.60	50.82	9.77	74	连续	大气
在线	2019-11-5	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	3.06	10	否			9.26	11.98	35	否			25.59	33.69	50	否			614103.56	12.77	9.59	51.16	9.90	74	连续	大气
在线	2019-11-5	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.40	3.16	10	否			9.78	12.85	35	否			24.33	31.97	50	否			594854.06	12.37	9.58	51.00	9.91	74	连续	大气
在线	2019-11-5	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.60	10	否			6.30	8.58	35	否			25.31	34.57	50	否			609410.56	12.64	10.01	50.64	9.72	74	连续	大气
在线	2019-11-5	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	4.00	10	否			9.67	13.10	35	否			24.59	33.31	50	否			606638.88	12.57	9.92	50.59	9.67	74	连续	大气
在线	2019-11-5	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	1.03	10	否			14.70	18.72	35	否			19.97	26.31	50	否			511257.63	10.42	9.55	50.13	8.16	74	连续	大气
在线	2019-11-5	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	1.17	10	否			10.32	12.86	35	否			28.25	35.12	50	否			560948.63	11.42	8.93	50.06	8.21	74	连续	大气
在线	2019-11-5	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.30	10	否			17.83	21.65	35	否			31.09	37.78	50	否			571901.44	11.74	8.65	51.01	8.76	74	连续	大气
在线	2019-11-5	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.38	10	否			19.20	23.47	35	否			32.06	39.22	50	否			559173.06	11.50	8.74	50.92	8.85	74	连续	大气
在线	2019-11-5	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.39	10	否			16.34	20.08	35	否			28.22	34.72	50	否			545260.31	11.19	8.81	50.63	8.76	74	连续	大气
在线	2019-11-5	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	1.31	10	否			20.07	24.40	35	否			28.71	34.91	50	否			563293.13	11.57	8.66	50.78	8.78	74	连续	大气
在线	2019-11-5	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.52	0.64	10	否			17.34	21.25	35	否			31.55	38.69	50	否			573765.25	11.77	8.76	50.78	8.73	74	连续	大气
在线	2019-11-5	7	锅炉																											