

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-11-6	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	4.15	10	否			8.00	10.50	35	否			23.60	31.08	50	否			562490.19	11.70	9.60	50.49	9.96	76	连续	大气
在线	2019-11-6	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	3.98	10	否			18.07	21.94	35	否			25.18	30.92	50	否			625599.69	12.69	8.77	51.01	7.63	76	连续	大气
在线	2019-11-6	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	4.44	10	否			9.81	12.36	35	否			28.41	35.83	50	否			629438.81	12.89	9.11	51.24	8.46	76	连续	大气
在线	2019-11-6	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	4.50	10	否			19.71	23.63	35	否			31.84	38.21	50	否			637171.31	13.14	8.51	51.35	9.08	76	连续	大气
在线	2019-11-6	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	4.76	10	否			7.17	9.11	35	否			28.16	35.79	50	否			607983.75	12.57	9.21	51.06	9.34	76	连续	大气
在线	2019-11-6	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	4.79	10	否			11.79	14.99	35	否			23.70	30.20	50	否			572581.00	11.81	9.23	50.52	9.22	76	连续	大气
在线	2019-11-6	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	4.14	10	否			13.78	17.48	35	否			24.42	31.24	50	否			593570.88	12.24	9.27	50.40	9.23	76	连续	大气
在线	2019-11-6	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.17	2.71	10	否			20.22	25.14	35	否			29.72	37.10	50	否			620899.38	12.84	8.98	50.89	9.46	76	连续	大气
在线	2019-11-6	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.97	2.53	10	否			11.38	14.44	35	否			26.34	33.69	50	否			557171.38	11.57	9.29	51.06	9.63	76	连续	大气
在线	2019-11-6	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.75	2.20	10	否			14.47	18.10	35	否			24.41	30.56	50	否			557000.06	11.49	9.02	50.20	9.27	76	连续	大气
在线	2019-11-6	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.22	2.87	10	否			14.52	18.74	35	否			26.08	33.66	50	否			585637.81	12.08	9.37	50.24	9.32	76	连续	大气
在线	2019-11-6	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	3.61	10	否			13.79	18.46	35	否			31.98	42.82	50	否			615760.81	12.73	9.80	50.74	9.45	76	连续	大气
在线	2019-11-6	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	4.38	10	否			17.28	23.33	35	否			32.26	43.49	50	否			616593.06	12.90	9.87	51.32	10.38	76	连续	大气
在线	2019-11-6	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	4.68	10	否			10.36	13.94	35	否			30.80	41.62	50	否			620733.00	12.65	9.90	51.21	8.02	76	连续	大气
在线	2019-11-6	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	4.70	10	否			18.39	24.21	35	否			29.55	38.90	50	否			626733.75	12.82	9.61	51.22	8.35	76	连续	大气
在线	2019-11-6	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.11	5.37	10	否			17.42	22.70	35	否			32.49	42.43	50	否			624032.88	12.87	9.51	51.31	9.10	76	连续	大气
在线	2019-11-6	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	5.10	10	否			10.41	14.51	35	否			26.47	37.12	50	否			567832.31	11.72	10.30	50.82	9.18	76	连续	大气
在线	2019-11-6	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	3.92	10	否			17.86	24.60	35	否			27.02	37.27	50	否			612067.19	12.59	10.12	50.33	9.10	76	连续	大气
在线	2019-11-6	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	4.32	10	否			5.36	7.28	35	否			30.30	41.50	50	否			622044.44	12.83	10.04	50.57	9.32	76	连续	大气
在线	2019-11-6	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	4.87	10	否			10.40	15.09	35	否			29.69	42.62	50	否			632301.69	13.06	10.56	50.68	9.44	76	连续	大气
在线	2019-11-6	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	5.42	10	否			13.00	18.80	35	否			27.01	39.28	50	否			616299.38	12.75	10.68	50.65	9.52	76	连续	大气
在线	2019-11-6	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.16	5.77	10	否			9.29	12.87	35	否			27.99	38.82	50	否			633891.94	13.10	10.19	50.58	9.48	76	连续	大气
在线	2019-11-6	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.33	5.95	10	否			7.74	10.61	35	否			30.56	42.03	50	否			636061.00	13.17	10.08	50.77	9.60	76	连续	大气
在线	2019-11-6	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.56	6.24	10	否			10.84	14.78	35	否			31.85	43.57	50	否			644674.38	13.36	10.02	50.89	9.70	76	连续	大气
在线	2019-11-6	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	1.16	10	否			8.13	10.42	35	否			22.72	29.11	50	否			524630.06	10.71	9.28	50.73	8.17	76	连续	大气
在线	2019-11-6	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.96	1.17	10	否			12.91	15.59	35	否			25.11	30.41	50	否			556789.69	11.41	8.61	50.96	8.54	76	连续	大气
在线	2019-11-6	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.00	1.20	10	否			21.53	25.70	35	否			29.30	35.01	50	否			558971.50	11.54	8.44	51.67	9.07	76	连续	大气
在线	2019-11-6	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.02	1.22	10	否			22.95	27.44	35	否			30.24	36.19	50	否			571983.19	11.83	8.46	51.75	9.22	76	连续	大气
在线	2019-11-6	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.04	1.28	10	否			15.28	18.69	35	否			29.81	36.63	50	否			547008.25	11.32	8.79	51.65	9.27	76	连续	大气
在线	2019-11-6	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	1.32	10	否			15.45	19.66	35	否			26.19	33.36	50	否			522906.31	10.77	9.22	50.95	8.96	76	连续	大气
在线	2019-11-6	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.92	10	否			14.83	18.84	35	否			27.19	34.63	50	否										