

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-11-8	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.12	2.98	10	否			13.34	18.55	35	否			27.40	38.67	50	否			613002.63	12.64	10.35	50.04	9.43	76	连续	大气
在线	2019-11-8	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.09	2.60	10	否			10.11	12.46	35	否			27.76	34.47	50	否			645014.31	13.25	8.92	51.03	8.83	76	连续	大气
在线	2019-11-8	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.01	2.59	10	否			5.63	7.12	35	否			27.20	34.91	50	否			624724.00	12.72	9.31	50.78	8.04	76	连续	大气
在线	2019-11-8	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.78	2.30	10	否			8.03	10.35	35	否			25.55	33.12	50	否			611187.00	12.44	9.43	49.82	8.26	76	连续	大气
在线	2019-11-8	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.78	2.32	10	否			11.39	14.78	35	否			26.19	34.11	50	否			614764.31	12.56	9.47	49.95	8.59	76	连续	大气
在线	2019-11-8	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.81	2.39	10	否			8.74	11.50	35	否			25.43	33.53	50	否			616413.56	12.63	9.62	49.87	8.82	76	连续	大气
在线	2019-11-8	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.99	2.67	10	否			10.51	13.99	35	否			26.22	35.06	50	否			628338.06	12.88	9.77	49.82	8.92	76	连续	大气
在线	2019-11-8	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.17	2.82	10	否			10.46	13.54	35	否			25.02	32.49	50	否			613162.00	12.63	9.44	50.30	9.19	76	连续	大气
在线	2019-11-8	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.57	3.31	10	否			12.15	15.66	35	否			23.88	30.84	50	否			581713.00	12.00	9.38	50.33	9.26	76	连续	大气
在线	2019-11-8	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.48	10	否			9.28	12.29	35	否			28.34	37.55	50	否			594308.25	12.25	9.68	50.15	9.29	76	连续	大气
在线	2019-11-8	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	3.74	10	否			13.74	17.49	35	否			27.37	34.97	50	否			601272.88	12.38	9.25	50.10	9.21	76	连续	大气
在线	2019-11-8	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	4.31	10	否			10.77	14.17	35	否			28.93	38.20	50	否			598116.19	12.36	9.63	50.34	9.45	76	连续	大气
在线	2019-11-8	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	4.50	10	否			7.23	9.32	35	否			25.40	32.78	50	否			567692.38	11.77	9.37	50.65	9.66	76	连续	大气
在线	2019-11-8	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	4.65	10	否			12.34	15.64	35	否			25.84	32.49	50	否			574560.38	11.83	9.06	50.93	8.96	76	连续	大气
在线	2019-11-8	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	4.70	10	否			5.96	7.49	35	否			27.50	34.56	50	否			571658.88	11.64	9.05	50.86	7.93	76	连续	大气
在线	2019-11-8	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	4.89	10	否			13.08	16.72	35	否			26.84	34.30	50	否			590199.00	12.11	9.26	50.91	8.68	76	连续	大气
在线	2019-11-8	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	5.35	10	否			11.87	15.86	35	否			25.97	34.77	50	否			575447.31	11.87	9.79	50.73	9.16	76	连续	大气
在线	2019-11-8	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.23	5.58	10	否			9.31	11.80	35	否			27.60	36.38	50	否			625756.38	12.92	9.58	50.85	9.32	76	连续	大气
在线	2019-11-8	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.56	5.76	10	否			13.62	17.06	35	否			25.96	32.80	50	否			633531.81	13.19	9.11	51.75	9.82	76	连续	大气
在线	2019-11-8	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.61	5.93	10	否			9.29	11.94	35	否			29.09	37.47	50	否			635606.06	13.33	9.34	52.24	10.36	76	连续	大气
在线	2019-11-8	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	3.57	10	否			14.18	19.97	35	否			25.86	36.50	50	否			602598.69	12.58	10.37	51.29	10.15	76	连续	大气
在线	2019-11-8	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.20	2.90	10	否			13.04	17.04	35	否			24.97	32.81	50	否			618454.69	12.83	9.58	50.77	9.74	76	连续	大气
在线	2019-11-8	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	2.93	10	否			15.59	20.25	35	否			27.47	36.04	50	否			634211.13	13.15	9.55	50.79	9.74	76	连续	大气
在线	2019-11-8	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.53	3.56	10	否			7.67	10.68	35	否			27.57	38.73	50	否			612433.81	12.70	10.32	50.55	9.73	76	连续	大气
在线	2019-11-8	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	1.06	10	否			14.52	18.12	35	否			25.20	31.54	50	否			555369.00	11.26	9.03	50.55	7.68	76	连续	大气
在线	2019-11-8	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	1.03	10	否			9.30	11.29	35	否			27.31	33.15	50	否			572305.06	11.68	8.64	50.93	8.25	76	连续	大气
在线	2019-11-8	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	1.04	10	否			8.23	10.00	35	否			25.04	30.43	50	否			543238.38	11.14	8.66	51.12	8.57	76	连续	大气
在线	2019-11-8	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.51	0.61	10	否			14.35	17.15	35	否			27.11	32.42	50	否			551556.06	11.32	8.46	51.12	8.65	76	连续	大气
在线	2019-11-8	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.46	0.56	10	否			12.96	15.47	35	否			28.14	33.64	50	否			558979.88	11.48	8.45	51.11	8.67	76	连续	大气
在线	2019-11-8	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.61	0.73	10	否			13.04	15.61	35	否			27.85	33.38	50	否			553026.31	11.37	8.48	51.25	8.78	76	连续	大气
在线	2019-11-8	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.71	0.84	10	否			14.47	17.17	35	否			27.21	32.28	50											