

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-11-9	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.65	3.72	10	否			9.18	12.63	35	否			24.51	34.31	50	否			597677.25	12.32	10.28	49.83	9.36	78	连续	大气
在线	2019-11-9	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	3.65	10	否			17.51	22.45	35	否			23.30	30.00	50	否			609381.00	12.51	9.31	50.29	8.91	78	连续	大气
在线	2019-11-9	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	4.23	10	否			10.09	12.53	35	否			22.96	28.67	50	否			622273.56	12.61	8.97	50.55	7.63	78	连续	大气
在线	2019-11-9	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	4.10	10	否			9.28	11.68	35	否			23.90	30.11	50	否			616015.63	12.60	9.09	50.74	8.46	78	连续	大气
在线	2019-11-9	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	3.07	10	否			12.29	15.58	35	否			23.14	29.33	50	否			613372.25	12.62	9.17	50.80	8.98	78	连续	大气
在线	2019-11-9	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.49	3.11	10	否			16.92	20.97	35	否			22.74	28.42	50	否			598772.00	12.35	8.97	50.72	9.21	78	连续	大气
在线	2019-11-9	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.79	3.52	10	否			14.81	18.68	35	否			23.49	29.65	50	否			595781.56	12.31	9.12	50.73	9.36	78	连续	大气
在线	2019-11-9	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	4.07	10	否			15.37	19.33	35	否			24.06	30.43	50	否			600062.44	12.41	9.12	50.57	9.43	78	连续	大气
在线	2019-11-9	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	4.61	10	否			9.89	12.50	35	否			24.16	30.91	50	否			558797.75	11.55	9.27	50.41	9.37	78	连续	大气
在线	2019-11-9	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.94	4.99	10	否			9.41	11.84	35	否			28.04	35.48	50	否			579914.38	11.98	9.14	50.55	9.36	78	连续	大气
在线	2019-11-9	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.96	4.91	10	否			15.72	19.41	35	否			28.39	35.06	50	否			595902.56	12.33	8.85	50.82	9.42	78	连续	大气
在线	2019-11-9	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	38.43	10	是	2.84	定期校准	23.93	30.66	35	否			36.04	45.57	50	否			644605.94	12.48	8.38	50.97	3.21	78	连续	大气
在线	2019-11-9	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	4.54	10	否			7.76	9.26	35	否			27.12	32.48	50	否			601027.31	12.15	8.47	51.01	7.27	78	连续	大气
在线	2019-11-9	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	4.72	10	否			8.23	9.70	35	否			23.79	28.10	50	否			550675.94	11.13	8.30	50.99	7.18	78	连续	大气
在线	2019-11-9	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	4.96	10	否			8.30	10.13	35	否			25.83	31.63	50	否			606988.63	12.17	8.75	50.52	6.64	78	连续	大气
在线	2019-11-9	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.26	5.10	10	否			15.97	18.93	35	否			29.74	35.58	50	否			636568.19	12.92	8.46	51.20	7.66	78	连续	大气
在线	2019-11-9	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.21	5.14	10	否			5.62	6.62	35	否			24.74	30.12	50	否			562703.19	11.54	8.70	51.25	8.42	78	连续	大气
在线	2019-11-9	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.32	5.33	10	否			13.93	17.23	35	否			27.84	34.36	50	否			621796.44	12.72	8.83	50.64	8.47	78	连续	大气
在线	2019-11-9	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.88	6.01	10	否			13.10	16.09	35	否			32.54	40.05	50	否			642118.31	13.16	8.81	51.06	8.64	78	连续	大气
在线	2019-11-9	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.97	6.25	10	否			10.39	13.06	35	否			34.37	43.12	50	否			643589.81	13.28	9.06	51.55	9.06	78	连续	大气
在线	2019-11-9	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.05	6.21	10	否			14.27	17.50	35	否			32.49	39.95	50	否			646674.25	13.36	8.80	51.65	9.18	78	连续	大气
在线	2019-11-9	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.52	5.56	10	否			15.93	19.59	35	否			34.87	43.08	50	否			658697.81	13.63	8.85	51.74	9.29	78	连续	大气
在线	2019-11-9	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.41	3.08	10	否			16.05	20.37	35	否			29.59	37.70	50	否			636610.88	13.12	9.22	51.13	9.07	78	连续	大气
在线	2019-11-9	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	3.05	10	否			10.69	13.90	35	否			28.08	36.71	50	否			614695.31	12.62	9.52	50.67	8.80	78	连续	大气
在线	2019-11-9	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	1.13	10	否			15.09	19.09	35	否			25.30	32.12	50	否			534969.06	10.89	9.20	50.47	8.01	78	连续	大气
在线	2019-11-9	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	1.16	10	否			10.75	13.61	35	否			27.58	35.08	50	否			549693.00	11.23	9.21	50.63	8.35	78	连续	大气
在线	2019-11-9	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.92	1.14	10	否			10.83	13.30	35	否			28.36	35.14	50	否			550464.94	11.32	8.86	51.15	8.81	78	连续	大气
在线	2019-11-9	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.73	0.89	10	否			11.67	14.25	35	否			29.69	36.25	50	否			557634.88	11.53	8.72	51.47	9.18	78	连续	大气
在线	2019-11-9	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.54	0.65	10	否			15.15	18.44	35	否			27.34	33.28	50	否			561676.38	11.61	8.68	51.46	9.19	78	连续	大气
在线	2019-11-9	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.62	0.75	10	否			16.95	20.54	35	否			26.20	31.77	50	否			542409.13	11.22	8.63	51.38	9.25	78	连续	大气
在线	2019-11-9	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.91	10	否			12.35	15.46	35	否			21.94	27.55</												