

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-11-10	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.56	3.17	10	否			18.45	22.55	35	否			27.71	34.32	50	否			615154.31	12.60	8.88	50.41	8.67	81	连续	大气
在线	2019-11-10	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	3.58	10	否			19.84	23.83	35	否			32.61	39.47	50	否			657297.63	13.48	8.56	51.03	8.70	81	连续	大气
在线	2019-11-10	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	4.30	10	否			6.50	8.13	35	否			27.20	33.91	50	否			630303.25	12.73	8.96	51.35	7.13	81	连续	大气
在线	2019-11-10	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.38	4.14	10	否			9.83	11.98	35	否			26.27	32.11	50	否			620522.44	12.58	8.72	50.83	7.63	81	连续	大气
在线	2019-11-10	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.28	2.75	10	否			12.99	15.50	35	否			27.69	33.49	50	否			622257.63	12.68	8.58	50.84	8.11	81	连续	大气
在线	2019-11-10	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.55	3.11	10	否			13.24	15.88	35	否			26.37	32.14	50	否			610948.56	12.51	8.67	51.04	8.46	81	连续	大气
在线	2019-11-10	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	3.84	10	否			12.55	15.58	35	否			24.63	31.39	50	否			599554.38	12.28	9.15	50.73	8.53	81	连续	大气
在线	2019-11-10	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	4.61	10	否			6.58	8.35	35	否			24.23	32.05	50	否			607607.44	12.39	9.62	50.03	8.37	81	连续	大气
在线	2019-11-10	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	5.18	10	否			9.65	12.05	35	否			26.92	34.40	50	否			597783.81	12.21	9.25	50.31	8.39	81	连续	大气
在线	2019-11-10	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	3.49	10	否			14.08	17.24	35	否			27.71	34.13	50	否			610681.75	12.51	8.80	50.65	8.59	81	连续	大气
在线	2019-11-10	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.02	2.72	10	否			13.31	17.77	35	否			28.44	38.53	50	否			663808.13	13.53	9.75	49.88	8.59	81	连续	大气
在线	2019-11-10	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.10	3.32	10	否			9.40	14.88	35	否			24.67	39.05	50	否			784880.25	15.62	11.53	47.09	7.36	81	连续	大气
在线	2019-11-10	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.46	4.01	10	否			5.14	8.37	35	否			25.91	41.93	50	否			785702.44	15.60	11.76	47.03	7.20	81	连续	大气
在线	2019-11-10	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.83	5.05	10	否			8.80	15.38	35	否			17.36	30.92	50	否			771784.81	15.20	12.57	45.55	6.80	81	连续	大气
在线	2019-11-10	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	5.01	10	否			11.43	18.28	35	否			21.60	34.66	50	否			808291.56	15.60	11.66	45.36	5.00	81	连续	大气
在线	2019-11-10	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	5.40	10	否			12.76	20.45	35	否			24.60	39.72	50	否			802973.56	15.67	11.71	45.96	5.90	81	连续	大气
在线	2019-11-10	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.34	6.10	10	否			4.83	8.80	35	否			18.19	33.16	50	否			770429.44	15.01	12.78	44.67	6.06	81	连续	大气
在线	2019-11-10	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	5.81	10	否			7.38	13.08	35	否			22.42	40.32	50	否			788527.38	15.29	12.65	43.98	5.82	81	连续	大气
在线	2019-11-10	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	6.55	10	否			7.38	13.79	35	否			21.67	40.88	50	否			792640.25	15.44	13.06	44.37	6.17	81	连续	大气
在线	2019-11-10	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	7.09	10	否			3.49	6.93	35	否			21.24	41.89	50	否			793841.25	15.50	13.41	44.45	6.35	81	连续	大气
在线	2019-11-10	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	7.37	10	否			3.34	7.00	35	否			18.81	39.48	50	否			785919.13	15.27	13.85	43.38	6.19	81	连续	大气
在线	2019-11-10	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.39	6.77	10	否			6.28	12.44	35	否			19.18	38.31	50	否			792902.75	15.37	13.49	43.12	6.05	81	连续	大气
在线	2019-11-10	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	6.97	10	否			6.20	11.54	35	否			21.66	40.46	50	否			753258.13	14.61	12.95	43.24	6.00	81	连续	大气
在线	2019-11-10	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	4.35	10	否			13.50	17.67	35	否			30.15	39.51	50	否			642106.88	12.83	9.56	47.80	7.12	81	连续	大气
在线	2019-11-10	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.55	0.65	10	否			18.03	21.46	35	否			31.71	37.74	50	否			563847.13	11.53	8.41	50.72	8.43	81	连续	大气
在线	2019-11-10	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.66	0.78	10	否			15.95	18.84	35	否			36.84	43.45	50	否			600318.06	12.28	8.29	51.06	8.47	81	连续	大气
在线	2019-11-10	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.89	10	否			18.11	21.06	35	否			22.18	25.80	50	否			609160.00	12.58	8.10	51.61	9.19	81	连续	大气
在线	2019-11-10	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.94	10	否			17.31	20.11	35	否			29.99	34.86	50	否			605162.25	12.54	8.09	51.62	9.44	81	连续	大气
在线	2019-11-10	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.58	0.68	10	否			14.57	17.03	35	否			30.21	35.30	50	否			612892.31	12.66	8.16	51.26	9.29	81	连续	大气
在线	2019-11-10	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.57	0.67	10	否			15.09	17.73	35	否			30.99	36.41	50	否			604068.69	12.46	8.23	51.14	9.20	81	连续	大气
在线	2019-11-10	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.63	0.75	10	否			15.56	18.52	35	否																