

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-11-11	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.84	2.45	10	否			12.74	16.85	35	否			29.78	39.61	50	否			607958.50	12.37	9.71	49.45	8.30	70	连续	大气
在线	2019-11-11	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.91	2.59	10	否			8.54	11.23	35	否			27.58	37.35	50	否			597487.56	12.20	9.90	49.33	8.60	70	连续	大气
在线	2019-11-11	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.03	2.76	10	否			5.64	7.57	35	否			27.39	37.16	50	否			650853.44	12.93	9.93	48.95	6.29	70	连续	大气
在线	2019-11-11	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	3.15	10	否			10.76	14.21	35	否			25.09	33.79	50	否			625681.06	12.54	9.83	49.26	6.97	70	连续	大气
在线	2019-11-11	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.55	3.62	10	否			10.56	14.99	35	否			25.25	35.79	50	否			608448.19	12.25	10.42	48.84	7.47	70	连续	大气
在线	2019-11-11	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.98	2.66	10	否			14.30	19.29	35	否			24.38	32.88	50	否			627751.19	12.66	9.87	48.74	7.71	70	连续	大气
在线	2019-11-11	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.91	2.64	10	否			14.43	19.95	35	否			25.20	34.89	50	否			648104.06	13.09	10.15	48.75	7.87	70	连续	大气
在线	2019-11-11	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.87	3.25	10	否			8.29	12.55	35	否			20.70	35.61	50	否			764057.00	15.27	12.20	47.13	7.69	70	连续	大气
在线	2019-11-11	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.96	3.66	10	否			9.91	17.75	35	否			18.29	34.00	50	否			741104.06	14.51	12.94	44.31	6.47	70	连续	大气
在线	2019-11-11	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	4.09	10	否			2.27	4.12	35	否			20.42	37.21	50	否			738223.19	14.44	12.80	44.33	6.37	70	连续	大气
在线	2019-11-11	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.35	4.39	10	否			3.71	6.89	35	否			18.62	34.77	50	否			773719.44	15.06	12.96	43.72	6.21	70	连续	大气
在线	2019-11-11	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	4.69	10	否			7.31	12.28	35	否			20.02	34.81	50	否			780167.50	15.23	12.40	44.48	6.29	70	连续	大气
在线	2019-11-11	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.73	4.97	10	否			3.69	6.69	35	否			18.81	34.26	50	否			745231.56	14.56	12.77	44.18	6.39	70	连续	大气
在线	2019-11-11	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	4.75	10	否			6.90	12.28	35	否			17.63	31.40	50	否			717564.13	14.01	12.58	43.88	6.39	70	连续	大气
在线	2019-11-11	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.75	3.02	10	否			7.74	13.29	35	否			17.99	30.96	50	否			727440.50	13.92	12.28	43.73	4.53	70	连续	大气
在线	2019-11-11	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.95	3.40	10	否			5.90	10.29	35	否			17.31	30.19	50	否			724442.88	13.92	12.40	43.65	4.91	70	连续	大气
在线	2019-11-11	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.30	3.99	10	否			5.82	10.03	35	否			18.16	31.53	50	否			700393.25	13.54	12.36	43.81	5.42	70	连续	大气
在线	2019-11-11	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.65	4.82	10	否			8.20	14.89	35	否			18.35	33.10	50	否			722753.31	14.05	12.74	44.16	5.90	70	连续	大气
在线	2019-11-11	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	5.05	10	否			9.76	15.34	35	否			19.65	29.01	50	否			639428.44	12.52	10.90	44.86	6.20	70	连续	大气
在线	2019-11-11	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.90	4.86	10	否			11.01	13.51	35	否			24.09	30.09	50	否			558493.06	11.28	8.96	48.92	7.73	70	连续	大气
在线	2019-11-11	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	4.47	10	否			13.36	16.25	35	否			23.23	28.35	50	否			545160.31	11.14	8.70	49.77	8.49	70	连续	大气
在线	2019-11-11	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.98	4.94	10	否			14.38	17.79	35	否			24.68	30.61	50	否			538082.63	11.04	8.90	50.07	8.82	70	连续	大气
在线	2019-11-11	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	4.94	10	否			12.32	15.59	35	否			24.71	31.43	50	否			553873.88	11.37	9.21	50.02	8.91	70	连续	大气
在线	2019-11-11	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	5.13	10	否			12.96	16.64	35	否			24.66	31.72	50	否			548746.81	11.28	9.34	50.07	8.96	70	连续	大气
在线	2019-11-11	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	1.06	10	否			11.72	14.36	35	否			31.52	38.80	50	否			549428.69	11.23	8.79	50.40	8.44	70	连续	大气
在线	2019-11-11	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.74	0.92	10	否			9.50	11.75	35	否			33.19	41.11	50	否			545563.25	11.04	8.88	49.80	7.66	70	连续	大气
在线	2019-11-11	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.97	10	否			19.87	23.71	35	否			29.53	35.27	50	否			568841.06	11.60	8.44	50.36	8.27	70	连续	大气
在线	2019-11-11	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	1.04	10	否			8.82	10.48	35	否			31.33	37.30	50	否			543928.69	11.13	8.39	50.40	8.55	70	连续	大气
在线	2019-11-11	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	1.07	10	否			5.80	7.08	35	否			31.08	38.15	50	否			530741.19	10.82	8.75	49.74	8.36	70	连续	大气
在线	2019-11-11	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	1.10	10	否			6.77	8.62	35	否			29.86	38.05	50	否			546137.00	11.10	9.22	49.37	8.22	70	连续	大气
在线	2019-11-11	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	1.07	10	否			15.90	19.87	35	否																