

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-11-12	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.21	5.42	10	否			16.59	21.35	35	否			22.69	29.25	50	否			517465.88	10.67	9.34	50.37	9.11	62	连续	大气
在线	2019-11-12	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.36	5.43	10	否			15.28	18.85	35	否			25.77	32.15	50	否			553090.06	11.42	8.94	50.61	9.28	62	连续	大气
在线	2019-11-12	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.30	5.47	10	否			10.40	13.20	35	否			22.65	28.88	50	否			550883.88	11.19	9.21	50.42	7.70	62	连续	大气
在线	2019-11-12	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.30	5.27	10	否			14.54	17.78	35	否			21.19	25.93	50	否			558271.81	11.30	8.74	50.44	7.41	62	连续	大气
在线	2019-11-12	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	3.26	10	否			17.45	21.10	35	否			23.55	28.65	50	否			588727.56	12.00	8.67	50.67	8.13	62	连续	大气
在线	2019-11-12	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.65	3.42	10	否			8.65	11.16	35	否			21.70	28.01	50	否			573283.25	11.73	9.38	50.40	8.51	62	连续	大气
在线	2019-11-12	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	3.73	10	否			15.56	19.76	35	否			20.33	25.85	50	否			557382.00	11.42	9.20	50.23	8.60	62	连续	大气
在线	2019-11-12	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	4.26	10	否			18.73	23.96	35	否			19.71	25.22	50	否			548358.44	11.25	9.28	50.13	8.71	62	连续	大气
在线	2019-11-12	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	4.79	10	否			13.46	17.33	35	否			20.07	25.85	50	否			491054.66	10.07	9.35	49.99	8.63	62	连续	大气
在线	2019-11-12	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	4.18	10	否			12.74	16.26	35	否			21.86	27.93	50	否			475865.47	9.75	9.26	49.63	8.62	62	连续	大气
在线	2019-11-12	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.16	2.87	10	否			5.96	7.88	35	否			21.20	28.22	50	否			489349.78	9.99	9.73	48.98	8.50	62	连续	大气
在线	2019-11-12	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.11	2.84	10	否			10.88	14.60	35	否			19.16	25.74	50	否			508342.16	10.35	9.83	48.82	8.39	62	连续	大气
在线	2019-11-12	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.20	2.87	10	否			15.41	20.11	35	否			19.79	25.83	50	否			500786.34	10.24	9.50	49.19	8.63	62	连续	大气
在线	2019-11-12	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	3.30	10	否			10.41	14.14	35	否			18.78	25.49	50	否			489083.03	9.99	9.95	48.79	8.61	62	连续	大气
在线	2019-11-12	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	3.61	10	否			12.85	17.28	35	否			19.39	26.04	50	否			496053.94	9.97	9.83	48.63	7.25	62	连续	大气
在线	2019-11-12	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	4.27	10	否			9.64	12.93	35	否			19.04	25.57	50	否			499400.41	10.00	9.83	48.88	6.80	62	连续	大气
在线	2019-11-12	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	4.48	10	否			8.63	11.33	35	否			18.85	24.81	50	否			488833.72	9.87	9.60	49.19	7.42	62	连续	大气
在线	2019-11-12	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	4.71	10	否			12.36	15.75	35	否			19.98	25.47	50	否			510963.41	10.38	9.23	49.34	7.99	62	连续	大气
在线	2019-11-12	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	5.11	10	否			11.64	15.45	35	否			19.36	25.69	50	否			536519.38	10.91	9.70	48.99	8.20	62	连续	大气
在线	2019-11-12	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	5.06	10	否			12.15	15.92	35	否			19.45	25.51	50	否			543403.69	11.06	9.56	49.09	8.33	62	连续	大气
在线	2019-11-12	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.97	5.06	10	否			14.65	18.68	35	否			19.70	25.14	50	否			545153.44	11.11	9.24	49.23	8.35	62	连续	大气
在线	2019-11-12	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	4.63	10	否			14.97	19.38	35	否			19.69	25.55	50	否			558085.94	11.40	9.43	49.51	8.51	62	连续	大气
在线	2019-11-12	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	3.53	10	否			12.67	16.64	35	否			19.32	25.44	50	否			537843.56	10.99	9.60	49.37	8.54	62	连续	大气
在线	2019-11-12	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	3.63	10	否			16.31	20.63	35	否			19.52	24.71	50	否			553251.13	11.30	9.15	49.51	8.52	62	连续	大气
在线	2019-11-12	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.96	1.21	10	否			5.59	6.97	35	否			25.30	31.90	50	否			489702.78	10.03	9.10	50.12	8.64	62	连续	大气
在线	2019-11-12	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	1.07	10	否			18.54	21.72	35	否			29.99	35.17	50	否			527595.56	10.73	8.21	50.43	7.89	62	连续	大气
在线	2019-11-12	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	1.09	10	否			6.38	7.65	35	否			30.55	36.71	50	否			505304.44	10.36	8.52	50.63	8.53	62	连续	大气
在线	2019-11-12	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.97	10	否			17.05	20.21	35	否			28.32	33.58	50	否			514260.09	10.55	8.35	50.60	8.68	62	连续	大气
在线	2019-11-12	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.51	0.60	10	否			18.68	21.87	35	否			27.76	32.53	50	否			541252.31	11.16	8.22	51.13	9.03	62	连续	大气
在线	2019-11-12	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.51	0.63	10	否			4.89	5.99	35	否			25.60	31.40	50	否			522690.88	10.74	8.76	50.52	8.81	62	连续	大气
在线	2019-11-12	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.63	0.78	10	否			12.06	14.97	35	否			24.89													