

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-11-13	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	3.72	10	否			14.97	18.91	35	否			20.14	25.44	50	否			551382.81	11.28	9.12	49.60	8.60	71	连续	大气
在线	2019-11-13	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	4.15	10	否			17.70	22.26	35	否			20.01	25.17	50	否			547232.13	11.21	9.07	49.75	8.67	71	连续	大气
在线	2019-11-13	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	4.39	10	否			19.82	24.34	35	否			21.54	26.47	50	否			566587.06	11.49	8.80	49.88	7.80	71	连续	大气
在线	2019-11-13	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	4.48	10	否			19.29	23.00	35	否			22.43	26.79	50	否			579519.19	11.67	8.44	50.02	7.11	71	连续	大气
在线	2019-11-13	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	4.86	10	否			16.14	19.51	35	否			20.53	24.94	50	否			564146.38	11.45	8.64	50.04	7.79	71	连续	大气
在线	2019-11-13	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.26	5.06	10	否			18.50	21.97	35	否			19.13	22.72	50	否			539690.81	11.03	8.37	50.24	8.35	71	连续	大气
在线	2019-11-13	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.33	5.26	10	否			14.04	17.07	35	否			19.86	24.13	50	否			537712.19	11.01	8.66	49.92	8.61	71	连续	大气
在线	2019-11-13	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.27	5.32	10	否			17.83	22.20	35	否			19.49	24.27	50	否			531398.25	10.87	8.95	49.50	8.60	71	连续	大气
在线	2019-11-13	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	3.24	10	否			11.79	14.72	35	否			19.76	24.77	50	否			550899.44	11.25	9.03	49.29	8.55	71	连续	大气
在线	2019-11-13	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.25	10	否			11.35	13.86	35	否			20.63	25.44	50	否			586396.63	11.98	8.84	49.60	8.57	71	连续	大气
在线	2019-11-13	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	3.31	10	否			7.83	9.38	35	否			23.44	28.19	50	否			611825.81	12.56	8.52	50.32	8.85	71	连续	大气
在线	2019-11-13	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	3.93	10	否			11.11	13.24	35	否			30.38	36.32	50	否			642494.75	13.27	8.45	51.16	9.20	71	连续	大气
在线	2019-11-13	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	4.18	10	否			13.06	15.96	35	否			26.90	33.11	50	否			599315.38	12.41	8.81	51.11	9.41	71	连续	大气
在线	2019-11-13	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	3.88	10	否			14.75	18.49	35	否			26.32	33.13	50	否			572132.81	11.83	9.08	50.76	9.36	71	连续	大气
在线	2019-11-13	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	3.16	10	否			17.41	21.07	35	否			26.25	32.04	50	否			546070.63	11.13	8.72	50.16	8.15	71	连续	大气
在线	2019-11-13	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	3.60	10	否			13.01	16.07	35	否			26.39	32.64	50	否			585993.50	11.79	8.87	49.92	7.02	71	连续	大气
在线	2019-11-13	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	3.94	10	否			6.78	8.72	35	否			25.99	33.51	50	否			593725.25	12.01	9.33	49.75	7.63	71	连续	大气
在线	2019-11-13	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	3.90	10	否			10.22	12.61	35	否			27.15	33.50	50	否			601967.13	12.25	8.84	50.01	8.12	71	连续	大气
在线	2019-11-13	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	4.28	10	否			15.21	18.63	35	否			26.86	32.95	50	否			603736.44	12.34	8.77	50.21	8.50	71	连续	大气
在线	2019-11-13	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	4.83	10	否			15.28	18.74	35	否			29.14	36.26	50	否			606407.88	12.45	8.92	50.39	8.83	71	连续	大气
在线	2019-11-13	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.82	5.29	10	否			9.68	13.37	35	否			21.68	29.61	50	否			594480.63	12.17	10.02	49.72	8.81	71	连续	大气
在线	2019-11-13	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	7.02	10	否			5.40	10.31	35	否			17.47	33.34	50	否			731481.38	14.51	13.14	45.25	7.43	71	连续	大气
在线	2019-11-13	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	4.03	10	否			10.99	15.83	35	否			21.19	30.97	50	否			621989.69	12.24	10.73	44.99	6.62	71	连续	大气
在线	2019-11-13	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	3.41	10	否			7.96	10.14	35	否			23.45	29.88	50	否			550259.19	11.09	9.23	48.02	7.69	71	连续	大气
在线	2019-11-13	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	1.08	10	否			13.54	17.25	35	否			21.99	28.02	50	否			497457.31	10.18	9.23	50.39	8.39	71	连续	大气
在线	2019-11-13	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	1.13	10	否			16.66	21.01	35	否			20.43	25.76	50	否			500022.09	10.13	9.12	50.15	7.58	71	连续	大气
在线	2019-11-13	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	1.17	10	否			16.46	20.27	35	否			30.28	37.29	50	否			510848.41	10.41	8.83	50.43	8.05	71	连续	大气
在线	2019-11-13	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	1.20	10	否			15.46	19.03	35	否			30.82	37.94	50	否			516686.94	10.59	8.83	50.76	8.49	71	连续	大气
在线	2019-11-13	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	1.23	10	否			13.32	16.84	35	否			25.19	31.84	50	否			505300.50	10.35	9.14	50.41	8.49	71	连续	大气
在线	2019-11-13	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	1.25	10	否			8.38	11.04	35	否			21.48	28.32	50	否			493477.97	10.06	9.62	49.66	8.20	71	连续	大气
在线	2019-11-13	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	1.27	10	否			8.35	11.29	35	否																